

# #8594#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Земельная 2, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7075  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272062  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,867	0	91,75	0	89,83	89,83	0	24	0	0	68,6	59	9,61	0,53	0,39	-
25.06.2021	0,855	0	91,77	0	89,85	89,85	0	24	0	0	68,5	59	9,51	0,53	0,39	-
26.06.2021	0,861	0	91,55	0	89,6	89,6	0	24	0	0	68,6	59	9,6	0,53	0,39	-
27.06.2021	0,902	0	92,06	0	90,08	90,08	0	24	0	0	69,1	59,1	10,01	0,53	0,39	-
28.06.2021	0,894	0	92,07	0	90,14	90,14	0	24	0	0	68,4	58,5	9,88	0,52	0,39	-
29.06.2021	0,857	0	89,24	0	87,32	87,32	0	24	0	0	68,3	58,5	9,81	0,51	0,4	-
30.06.2021	0,743	0	79,75	0	78,27	78,27	0	24	0	0	63,7	54,3	9,44	0,52	0,39	-
01.07.2021	0,85	0	87,38	0	85,48	85,48	0	24	0	0	69,3	59,4	9,9	0,52	0,39	-
02.07.2021	0,849	0	85,12	0	83,21	83,21	0	24	0	0	69,2	59	10,17	0,51	0,39	-
03.07.2021	0,869	0	85,14	0	83,26	83,26	0	24	0	0	69	58,6	10,39	0,51	0,39	-
04.07.2021	0,881	0	84,98	0	83,13	83,13	0	24	0	0	68,9	58,3	10,59	0,51	0,39	-
05.07.2021	0,839	0	84,81	0	82,98	82,98	0	24	0	0	68,8	58,7	10,11	0,51	0,39	-
06.07.2021	0,838	0	84,69	0	82,93	82,93	0	24	0	0	68,2	58,1	10,09	0,51	0,39	-
07.07.2021	0,857	0	84,99	0	83,25	83,25	0	24	0	0	68,1	57,9	10,24	0,51	0,39	-
08.07.2021	0,765	0	84,79	0	83,05	83,05	0	24	0	0	68,1	58,9	9,18	0,51	0,39	-
09.07.2021	0,783	0	84,86	0	83,11	83,11	0	24	0	0	67,7	58,3	9,38	0,51	0,39	-
10.07.2021	0,779	0	85,18	0	83,42	83,42	0	24	0	0	68,1	58,7	9,34	0,51	0,39	-
11.07.2021	0,788	0	84,49	0	82,81	82,81	0	24	0	0	67,6	58,1	9,51	0,51	0,39	-
12.07.2021	0,802	0	84,22	0	82,47	82,47	0	24	0	0	68,4	58,7	9,72	0,51	0,39	-
13.07.2021	0,763	0	84,09	0	82,38	82,38	0	24	0	0	68	58,7	9,26	0,51	0,39	-
Итого:	16,642	0	1732,93	0	1696,57	1696,57	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,642															

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2021	693,42	36733,86	18,49	35792,22	35792,22	18,49
13.07.2021	710,062	38466,79	18,49	37488,79	37488,79	18,49

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:31:14