

#8593#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Земельная 2, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7075
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272062
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,867	0	91,75	0	89,83	89,83	0	24	0	0	68,6	59	9,61	0,53	0,39	-
25.06.2021	0,855	0	91,77	0	89,85	89,85	0	24	0	0	68,5	59	9,51	0,53	0,39	-
26.06.2021	0,861	0	91,55	0	89,6	89,6	0	24	0	0	68,6	59	9,6	0,53	0,39	-
27.06.2021	0,902	0	92,06	0	90,08	90,08	0	24	0	0	69,1	59,1	10,01	0,53	0,39	-
28.06.2021	0,894	0	92,07	0	90,14	90,14	0	24	0	0	68,4	58,5	9,88	0,52	0,39	-
29.06.2021	0,857	0	89,24	0	87,32	87,32	0	24	0	0	68,3	58,5	9,81	0,51	0,4	-
30.06.2021	0,743	0	79,75	0	78,27	78,27	0	24	0	0	63,7	54,3	9,44	0,52	0,39	-
01.07.2021	0,85	0	87,38	0	85,48	85,48	0	24	0	0	69,3	59,4	9,9	0,52	0,39	-
02.07.2021	0,849	0	85,12	0	83,21	83,21	0	24	0	0	69,2	59	10,17	0,51	0,39	-
03.07.2021	0,869	0	85,14	0	83,26	83,26	0	24	0	0	69	58,6	10,39	0,51	0,39	-
04.07.2021	0,881	0	84,98	0	83,13	83,13	0	24	0	0	68,9	58,3	10,59	0,51	0,39	-
05.07.2021	0,839	0	84,81	0	82,98	82,98	0	24	0	0	68,8	58,7	10,11	0,51	0,39	-
06.07.2021	0,838	0	84,69	0	82,93	82,93	0	24	0	0	68,2	58,1	10,09	0,51	0,39	-
07.07.2021	0,857	0	84,99	0	83,25	83,25	0	24	0	0	68,1	57,9	10,24	0,51	0,39	-
08.07.2021	0,765	0	84,79	0	83,05	83,05	0	24	0	0	68,1	58,9	9,18	0,51	0,39	-
09.07.2021	0,783	0	84,86	0	83,11	83,11	0	24	0	0	67,7	58,3	9,38	0,51	0,39	-
10.07.2021	0,779	0	85,18	0	83,42	83,42	0	24	0	0	68,1	58,7	9,34	0,51	0,39	-
11.07.2021	0,788	0	84,49	0	82,81	82,81	0	24	0	0	67,6	58,1	9,51	0,51	0,39	-
12.07.2021	0,802	0	84,22	0	82,47	82,47	0	24	0	0	68,4	58,7	9,72	0,51	0,39	-
13.07.2021	0,763	0	84,09	0	82,38	82,38	0	24	0	0	68	58,7	9,26	0,51	0,39	-
14.07.2021	0,773	0	84,46	0	82,71	82,71	0	24	0	0	68,2	58,9	9,32	0,51	0,39	-
15.07.2021	0,756	0	84,93	0	83,23	83,23	0	24	0	0	67,8	58,8	9,05	0,52	0,39	-
16.07.2021	0,776	0	85,24	0	83,54	83,54	0	24	0	0	67,8	58,6	9,28	0,51	0,39	-
17.07.2021	0,745	0	81,7	0	80,1	80,1	0	24	0	0	66,1	56,8	9,28	0,51	0,39	-
18.07.2021	0,791	0	83,77	0	82,06	82,06	0	24	0	0	67,7	58	9,65	0,51	0,39	-
19.07.2021	0,816	0	83,37	0	81,69	81,69	0	24	0	0	67,6	57,7	9,96	0,51	0,39	-
20.07.2021	0,825	0	84,31	0	82,58	82,58	0	24	0	0	68	58	9,99	0,52	0,39	-
21.07.2021	0,789	0	85,35	0	83,63	83,63	0	24	0	0	67,8	58,4	9,41	0,52	0,39	-
22.07.2021	0,815	0	85,83	0	84,06	84,06	0	24	0	0	67,9	58,2	9,68	0,52	0,39	-
23.07.2021	0,825	0	85,33	0	83,6	83,6	0	24	0	0	67,7	57,8	9,86	0,52	0,39	-
Итого:	24,553	0	2577,22	0	2523,77	2523,77	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,553															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2021	693,42	36733,86	18,49	35792,22	35792,22	18,49
23.07.2021	717,973	39311,08	18,49	38315,99	38315,99	18,49

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 7:47:40