

#148574#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Земельная 2, Калининград
5346
7075
ВКТ-7
00272062
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	17,6	3,53	0,12	0,12	-
25.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	17,5	3,02	0,14	0,14	-
26.08.2025	-0,012	0	8,32	0	8,31	8,31	0	24	0	0	20,4	22,4	-2	0,45	0,38	-
27.08.2025	0,808	0	62,19	0	61,21	61,21	0	24	0	0	56,5	43,4	13,13	0,53	0,38	-
28.08.2025	1,425	0	64,23	0	62,85	62,85	0	24	0	0	69,3	46,7	22,62	0,54	0,38	-
29.08.2025	1,3	0	56,16	0	54,91	54,91	0	24	0	0	69,9	46,2	23,66	0,54	0,38	-
30.08.2025	1,276	0	55,2	0	53,98	53,98	0	24	0	0	70	46,4	23,63	0,54	0,38	-
31.08.2025	1,342	0	57,43	0	56,16	56,16	0	24	0	0	70,1	46,3	23,87	0,54	0,38	-
01.09.2025	1,3	0	54,9	0	53,67	53,67	0	24	0	0	70,4	46,2	24,25	0,53	0,38	-
02.09.2025	1,25	0	54,13	0	52,94	52,94	0	24	0	0	70,2	46,6	23,61	0,53	0,38	-
03.09.2025	1,248	0	55,24	0	54,03	54,03	0	24	0	0	69,8	46,7	23,1	0,53	0,38	-
04.09.2025	1,214	0	53,61	0	52,43	52,43	0	24	0	0	69,9	46,8	23,16	0,54	0,38	-
05.09.2025	1,205	0	53,28	0	52,1	52,1	0	24	0	0	69,8	46,6	23,13	0,54	0,38	-
06.09.2025	1,194	0	52,98	0	51,8	51,8	0	24	0	0	69,8	46,7	23,07	0,54	0,38	-
07.09.2025	1,232	0	55,43	0	54,22	54,22	0	24	0	0	69,6	46,8	22,75	0,53	0,38	-
08.09.2025	1,244	0	55,99	0	54,77	54,77	0	24	0	0	69,6	47	22,67	0,53	0,38	-
09.09.2025	1,218	0	54,48	0	53,29	53,29	0	24	0	0	69,7	46,9	22,85	0,53	0,38	-
10.09.2025	1,262	0	56,13	0	54,9	54,9	0	24	0	0	69,8	46,8	23	0,52	0,38	-
11.09.2025	1,207	0	54,6	0	53,41	53,41	0	24	0	0	69,4	46,8	22,62	0,53	0,38	-
12.09.2025	1,251	0	55,84	0	54,6	54,6	0	24	0	0	69,7	46,8	22,88	0,53	0,38	-
13.09.2025	1,273	0	56,87	0	55,62	55,62	0	24	0	0	69,7	46,8	22,87	0,53	0,38	-
14.09.2025	1,298	0	58,72	0	57,43	57,43	0	24	0	0	69,7	47	22,63	0,52	0,38	-
15.09.2025	1,275	0	55,98	0	54,75	54,75	0	24	0	0	70	46,8	23,25	0,52	0,38	-
16.09.2025	1,267	0	53,89	0	52,67	52,67	0	24	0	0	70,5	46,5	24,04	0,52	0,38	-
17.09.2025	1,287	0	54,37	0	53,16	53,16	0	24	0	0	70,7	46,5	24,21	0,53	0,38	-
18.09.2025	1,257	0	53,14	0	51,91	51,91	0	24	0	0	70,8	46,6	24,24	0,52	0,38	-
19.09.2025	1,202	0	51,28	0	50,12	50,12	0	24	0	0	70,5	46,5	23,96	0,52	0,38	-
20.09.2025	1,169	0	51,44	0	50,28	50,28	0	24	0	0	70,6	47,4	23,18	0,53	0,38	-
21.09.2025	1,184	0	49,18	0	48,08	48,08	0	24	0	0	70,8	46,1	24,62	0,52	0,38	-
22.09.2025	0,835	0	32,62	0	31,88	31,88	0	24	0	0	70,8	44,6	26,21	0,46	0,35	-
23.09.2025	0,739	0	72,6	0	70,97	70,97	0	24	0	0	70,6	60,2	10,38	0,52	0,38	-
Итого:	33,75	0	1550,23	0	1516,45	1516,45	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,75															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	669,067	29666,2	93,92	28980,42	28980,42	93,87
23.09.2025	702,817	31216,43	93,92	30496,87	30496,87	93,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 11:42:26