

#8603#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Земельная 2, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7075
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272062
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,721	0	31,86	0	31,2	31,2	0	24	0	0	67,9	44,8	23,13	0,61	0,38	-
25.09.2022	0,771	0	34,2	0	33,5	33,5	0	24	0	0	68,1	45,2	22,92	0,61	0,39	-
26.09.2022	0,566	0	148,55	0	145,46	145,46	0	24	0	0	68,2	64,4	3,82	0,61	0,38	-
27.09.2022	0,786	0	32,79	0	32,09	32,09	0	24	0	0	67,8	43,3	24,47	0,59	0,39	-
28.09.2022	0,751	0	78,5	0	77,06	77,06	0	24	0	0	63,7	53,9	9,74	0,61	0,39	-
29.09.2022	0,815	0	34,23	0	33,56	33,56	0	24	0	0	67,6	43,4	24,29	0,62	0,39	-
30.09.2022	0,723	0	31,33	0	30,69	30,69	0	24	0	0	68,1	44,5	23,55	0,62	0,39	-
01.10.2022	0,708	0	33,48	0	32,77	32,77	0	24	0	0	68,2	46,6	21,59	0,6	0,39	-
02.10.2022	0,923	0	74,73	0	73,43	73,43	0	24	0	0	61,3	48,8	12,57	0,64	0,39	-
03.10.2022	0,761	0	35,59	0	34,84	34,84	0	24	0	0	68,7	46,9	21,78	0,52	0,34	-
04.10.2022	0,425	0,088	29,82	1,49	29,26	29,26	1,46	24	0	0	62,9	48,5	14,46	0,43	0,31	-
Итого:	7,95	0	565,08	1,49	553,86	553,86	1,46	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,95															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2022	1653,748	102187,48	36,87	99685,18	99685,18	36,49
04.10.2022	1661,698	102752,56	38,36	100239,04	100239,04	37,95

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:48:05