

#75590#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Полковника Ефремова 2, Калининград

5346

6006

ВКТ-7

00205754

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2024 | 1,575 | 0,771 | 70,04 | 54,95 | 68,71 | 54,23 | 14,48 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 52,9 | 11,76 | 0,52 | 0,39 | - |
| 25.02.2024 | 1,644 | 0,839 | 70,55 | 54,19 | 69,2 | 53,47 | 15,73 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 52,9 | 11,73 | 0,52 | 0,39 | - |
| 26.02.2024 | 1,556 | 0,763 | 69,86 | 54,9 | 68,51 | 54,18 | 14,33 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 53,1 | 11,61 | 0,53 | 0,4 | - |
| 27.02.2024 | 1,551 | 0,757 | 69,65 | 54,82 | 68,32 | 54,1 | 14,22 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 53 | 11,66 | 0,53 | 0,4 | - |
| 28.02.2024 | 1,532 | 0,731 | 69,12 | 54,73 | 67,79 | 54,01 | 13,78 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 53 | 11,8 | 0,53 | 0,4 | - |
| 29.02.2024 | 1,581 | 0,748 | 69,37 | 54,8 | 67,99 | 54,08 | 13,91 | 24 | 0 | 0 | 66 | 53,7 | 12,27 | 0,53 | 0,41 | - |
| 01.03.2024 | 1,601 | 0,765 | 69,81 | 54,82 | 68,44 | 54,1 | 14,34 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 53,4 | 12,21 | 0,53 | 0,4 | - |
| 02.03.2024 | 1,622 | 0,817 | 70,4 | 54,46 | 69,04 | 53,74 | 15,3 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 53,2 | 11,68 | 0,52 | 0,39 | - |
| 03.03.2024 | 1,673 | 0,863 | 70,95 | 54,16 | 69,6 | 53,44 | 16,16 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 53,2 | 11,69 | 0,4 | 0,32 | - |
| 04.03.2024 | 1,199 | 0,597 | 49,84 | 38,5 | 48,86 | 38 | 10,86 | 24 | 0 | 1 | 65,6 | 52,8 | 12,73 | 0,53 | 0,39 | - |
| 05.03.2024 | 1,626 | 0,737 | 69,43 | 55,12 | 68,03 | 54,4 | 13,63 | 24 | 0 | 0 | 67 | 53,9 | 13,1 | 0,43 | 0,33 | - |
| 06.03.2024 | 1,226 | 0,622 | 47,52 | 35,54 | 46,56 | 35,06 | 11,5 | 24 | 0 | 1 | 67,1 | 54,2 | 12,93 | 0,51 | 0,41 | - |
| 07.03.2024 | 1,701 | 0,77 | 66,78 | 52,14 | 65,33 | 51,42 | 13,91 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 55 | 14,29 | 0,52 | 0,42 | - |
| 08.03.2024 | 1,659 | 0,721 | 64,34 | 50,58 | 62,93 | 49,86 | 13,07 | 24 | 0 | 0 | 70 | 55,1 | 14,91 | 0,54 | 0,43 | - |
| 09.03.2024 | 1,777 | 0,816 | 65,16 | 49,96 | 63,65 | 49,24 | 14,41 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 56,4 | 15,13 | 0,52 | 0,4 | - |
| 10.03.2024 | 1,777 | 0,814 | 65,13 | 49,52 | 63,72 | 48,8 | 14,92 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 54,6 | 15,09 | 0,52 | 0,42 | - |
| 11.03.2024 | 1,661 | 0,77 | 65,15 | 50,17 | 63,79 | 49,46 | 14,33 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 54 | 13,9 | 0,53 | 0,42 | - |
| 12.03.2024 | 1,625 | 0,764 | 65,01 | 50,15 | 63,65 | 49,43 | 14,22 | 24 | 0 | 0 | 67 | 53,4 | 13,6 | 0,53 | 0,43 | - |
| 13.03.2024 | 1,608 | 0,797 | 65,56 | 50 | 64,29 | 49,29 | 15 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 52,9 | 12,62 | 0,52 | 0,42 | - |
| 14.03.2024 | 1,563 | 0,773 | 65,3 | 50,15 | 64,06 | 49,43 | 14,63 | 24 | 0 | 0 | 65 | 52,6 | 12,41 | 0,53 | 0,42 | - |
| 15.03.2024 | 1,521 | 0,738 | 64,72 | 50,24 | 63,48 | 49,52 | 13,96 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 52,7 | 12,4 | 0,52 | 0,42 | - |
| 16.03.2024 | 1,601 | 0,821 | 65,98 | 49,92 | 64,71 | 49,2 | 15,51 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 52,7 | 12,12 | 0,52 | 0,41 | - |
| 17.03.2024 | 1,638 | 0,791 | 64,55 | 49,37 | 63,26 | 48,65 | 14,61 | 24 | 0 | 0 | 67 | 53,4 | 13,56 | 0,52 | 0,42 | - |
| 18.03.2024 | 1,733 | 0,834 | 65,58 | 49,83 | 64,18 | 49,11 | 15,07 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 55,1 | 14,04 | 0,53 | 0,43 | - |
| 19.03.2024 | 1,646 | 0,763 | 64,55 | 49,98 | 63,15 | 49,26 | 13,89 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 54,8 | 14,02 | 0,53 | 0,43 | - |
| 20.03.2024 | 1,685 | 0,825 | 66,54 | 50,84 | 65,16 | 50,12 | 15,04 | 24 | 0 | 0 | 68 | 54,8 | 13,2 | 0,53 | 0,42 | - |
| 21.03.2024 | 1,596 | 0,817 | 65,92 | 49,86 | 64,63 | 49,15 | 15,48 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 52,8 | 12,03 | 0,53 | 0,43 | - |
| 22.03.2024 | 1,549 | 0,761 | 64,95 | 49,97 | 63,76 | 49,25 | 14,51 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 52,2 | 12,39 | 0,53 | 0,43 | - |
| 23.03.2024 | 1,613 | 0,817 | 65,82 | 49,68 | 64,57 | 48,96 | 15,61 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 52,2 | 12,34 | 0,53 | 0,42 | - |
| Итого: | 46,339 | 0 | 1907,58 | 1473,35 | 1869,37 | 1452,96 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 46,339 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.02.2024 | 1221,035 | 43541,2 | 31275,48 | 42666,56 | 30858,37 |
| 23.03.2024 | 1267,374 | 45448,78 | 32748,83 | 44535,93 | 32311,33 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2024 11:01:16