

#121143#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Полковника Ефремова 2, Калининград  
5346  
6005  
ВКТ-7  
00205754  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,981	0,158	204,37	198,55	199,4	196,23	3,17	24	0	0	74,3	50,2	24,16	0,6	0,4	-
25.02.2025	3,93	0,145	158,7	153,61	154,98	151,92	3,06	24	0	1	72,3	47,9	24,39	0,6	0,4	-
26.02.2025	4,749	0,207	199,37	192,71	194,79	190,54	4,25	24	0	0	71,7	48,4	23,31	0,6	0,4	-
27.02.2025	4,682	0,206	207,1	200,45	202,47	198,21	4,26	24	0	0	70,5	48,4	22,09	0,6	0,4	-
28.02.2025	4,69	0,202	204,18	197,6	199,64	195,44	4,2	24	0	0	70,6	48,1	22,47	0,6	0,4	-
01.03.2025	4,994	0,203	202,21	195,38	197,37	193,21	4,16	24	0	0	73,4	49,1	24,26	0,6	0,4	-
02.03.2025	4,944	0,203	202,89	196,1	198,08	193,86	4,22	24	0	0	72,8	48,9	23,9	0,6	0,4	-
03.03.2025	4,746	0,204	203,28	196,68	198,73	194,53	4,2	24	0	0	70,9	48,1	22,85	0,6	0,4	-
04.03.2025	4,636	0,199	202,91	196,45	198,45	194,34	4,11	24	0	0	69,8	47,4	22,38	0,6	0,4	-
05.03.2025	4,627	0,2	203,27	196,89	198,85	194,75	4,1	24	0	0	69,9	47,6	22,27	0,6	0,4	-
06.03.2025	4,565	0,192	205,65	199,38	201,15	197,22	3,93	24	0	0	69,9	48,1	21,74	0,6	0,4	-
07.03.2025	4,452	0,186	205,39	199,3	200,91	197,05	3,86	24	0	0	69,8	48,6	21,2	0,6	0,4	-
08.03.2025	4,434	0,185	205,47	199,41	200,97	197,17	3,8	24	0	0	69,8	48,7	21,12	0,6	0,4	-
09.03.2025	4,438	0,188	205,9	199,72	201,37	197,47	3,9	24	0	0	70	48,9	21,06	0,6	0,4	-
10.03.2025	4,446	0,199	211,91	205,59	207,24	203,21	4,03	24	0	0	70,2	49,7	20,45	0,6	0,4	-
11.03.2025	4,533	0,202	209,5	203,01	204,83	200,7	4,13	24	0	0	70,3	49,2	21,12	0,6	0,4	-
12.03.2025	4,65	0,208	210,82	204,18	206,08	201,86	4,22	24	0	0	70,7	49,1	21,55	0,6	0,4	-
13.03.2025	4,996	0,238	214,19	206,91	209,11	204,42	4,69	24	0	0	73,1	50,4	22,73	0,6	0,4	-
14.03.2025	5,172	0,24	209,9	202,39	204,72	199,99	4,73	24	0	0	74,7	50,6	24,05	0,6	0,4	-
15.03.2025	5,346	0,256	209,98	202,13	204,62	199,65	4,97	24	0	0	76	51,1	24,84	0,6	0,4	-
16.03.2025	5,319	0,256	209,88	202,05	204,62	199,6	5,02	24	0	0	75,6	50,8	24,72	0,6	0,4	-
17.03.2025	5,431	0,257	209,03	201,05	203,67	198,64	5,03	24	0	0	76,3	51	25,38	0,6	0,4	-
18.03.2025	5,243	0,249	211,83	204,12	206,65	201,69	4,96	24	0	0	74,2	50,1	24,14	0,6	0,4	-
19.03.2025	5,02	0,235	211,42	204	206,46	201,67	4,79	24	0	0	72,6	49,4	23,14	0,6	0,4	-
20.03.2025	4,732	0,228	209,75	202,69	205,05	200,36	4,69	24	0	0	70,9	49	21,94	0,6	0,4	-
21.03.2025	4,591	0,221	210,13	203,31	205,5	201	4,5	24	0	0	70,1	48,8	21,26	0,6	0,4	-
22.03.2025	4,667	0,221	211,11	204,21	206,41	201,89	4,52	24	0	0	70,5	48,9	21,53	0,6	0,4	-
23.03.2025	4,599	0,215	212,38	205,58	207,7	203,25	4,45	24	0	0	70	49	21,07	0,6	0,4	-
Итого:	133,613	0	5762,52	5573,45	5629,82	5509,87	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	133,613															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	3293,522	133063,04	128636,49	129825,79	127139,57
23.03.2025	3427,135	138825,56	134209,94	135455,61	132649,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 16:58:14