

#8567#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Полковника Ефремова 2, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6005
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205754
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	4,196	-0,185	191,98	193,93	187,49	191,77	-4,28	24	0	0	72,3	48,8	23,47	0,6	0,4	3,9
24.03.2021	4,024	-0,176	191,69	193,7	187,43	191,55	-4,12	24	0	0	70,5	48	22,51	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	3,784	-0,168	191	193,05	186,96	191,01	-4,05	24	0	0	68,5	47,2	21,24	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	3,815	-0,163	193,58	195,45	189,44	193,29	-3,85	24	0	0	69	48	21,1	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	3,781	-0,167	192,93	194,91	188,78	192,77	-3,99	24	0	0	69,2	48,2	21,04	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	3,82	-0,186	192,17	194,54	188,04	192,4	-4,36	24	0	0	69,1	47,7	21,41	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	3,882	-0,183	193,63	195,88	189,47	193,72	-4,25	24	0	0	69,5	48	21,55	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	3,828	-0,187	194,36	196,66	190,16	194,5	-4,34	24	0	0	69,2	48	21,2	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	3,819	-0,209	206,21	208,97	201,81	206,6	-4,79	24	0	0	69	49	20,07	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	3,859	-0,193	198,69	201,09	194,46	198,93	-4,47	24	0	0	68,8	47,8	20,92	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	3,94	-0,193	201,56	203,86	197,23	201,69	-4,46	24	0	0	69,2	48,2	21,05	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	3,963	-0,18	198,51	200,63	194,22	198,44	-4,22	24	0	0	69,4	48	21,44	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	3,894	-0,188	200,24	202,53	195,99	200,34	-4,35	24	0	0	68,8	47,8	20,91	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	4,142	-0,168	192,39	194,09	188,06	192	-3,94	24	0	0	70,8	47,8	23,01	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	4,054	-0,169	194,4	196,32	190,15	194,24	-4,09	24	0	0	69,8	47,4	22,33	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	4,261	-0,182	198,4	200,3	193,9	198,09	-4,19	24	0	0	71,3	48,3	22,99	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	4,183	-0,191	201,61	203,72	197,03	201,46	-4,43	24	0	0	71	48,7	22,32	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	3,912	-0,188	200,33	202,71	196,13	200,54	-4,41	24	0	0	68,5	47,5	21	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	3,887	-0,187	198,32	200,63	194,13	198,48	-4,35	24	0	0	68,7	47,6	21,1	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	3,765	-0,204	205,89	208,62	201,57	206,26	-4,69	24	0	0	68,4	48,6	19,8	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	3,734	-0,197	201,4	203,98	197,19	201,77	-4,58	24	0	0	68,2	48,2	20,04	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	3,767	-0,193	199,16	201,63	194,99	199,44	-4,45	24	0	0	68,3	47,9	20,38	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	3,847	-0,187	198,85	201,2	194,66	199,03	-4,37	24	0	0	68,5	47,7	20,82	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	3,879	-0,185	200,18	202,52	195,99	200,35	-4,36	24	0	0	68,4	47,5	20,83	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	3,845	-0,187	202,84	205,18	198,6	202,96	-4,36	24	0	0	68,4	48	20,41	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	3,714	-0,186	204,56	206,94	200,31	204,63	-4,32	24	0	0	68	48,4	19,57	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	3,649	-0,194	206,63	209,14	202,27	206,75	-4,48	24	0	0	68,4	49,2	19,11	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	3,609	-0,202	208,43	211,06	204,05	208,62	-4,57	24	0	0	68,4	49,6	18,8	0,6	0,4	11
20.04.2021	3,466	-0,186	205,86	208,34	201,64	205,99	-4,35	24	0	0	67,2	49	18,24	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	3,671	-0,174	207,07	209,18	202,71	206,8	-4,09	24	0	0	68,2	49,2	19,06	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	3,784	-0,149	196,24	197,82	192,12	195,69	-3,57	24	0	0	68,4	47,8	20,57	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	3,78	-0,15	197,95	199,59	193,77	197,42	-3,65	24	0	0	68,4	48	20,4	0,6	0,4	-
Итого:	123,554	0	6367,06	6438,17	6230,75	6367,53	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	123,554															

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	2929,076	135472,21	136908,59	133005,14	134409,83
23.04.2021	3052,63	141839,27	143346,76	139235,89	140777,36

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 17:51:22