

#126241#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Полковника Ефремова 2, Калининград
5346
6005
ВКТ-7
00205754
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,562	0,216	211,2	204,48	206,56	202,15	4,41	24	0	0	70	48,9	21,03	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	4,552	0,209	210,39	203,76	205,75	201,46	4,29	24	0	0	70	49	21,1	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	4,579	0,212	214,86	208,2	210,14	205,81	4,33	24	0	0	70	49,3	20,75	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	4,62	0,214	215,7	209	210,89	206,55	4,34	24	0	0	70,4	49,6	20,87	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	4,522	0,21	217,74	211,15	212,99	208,71	4,28	24	0	0	69,9	49,7	20,21	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	4,486	0,216	219,11	212,57	214,28	210,03	4,25	24	0	0	70,2	50,3	19,91	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	4,46	0,203	218,73	212,33	213,93	209,83	4,1	24	0	0	69,9	50	19,87	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	4,559	0,202	218,43	211,96	213,62	209,49	4,13	24	0	0	70,2	49,8	20,36	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	4,544	0,194	215,74	209,35	211,02	206,97	4,05	24	0	0	69,9	49,3	20,57	0,6	0,4	-
02.04.2025	4,546	0,198	218,15	211,74	213,35	209,3	4,05	24	0	0	70	49,6	20,34	0,6	0,4	-
03.04.2025	4,483	0,206	222,3	215,89	217,4	213,31	4,09	24	0	0	70	50,4	19,65	0,6	0,4	-
04.04.2025	4,516	0,203	219,51	213,17	214,68	210,63	4,05	24	0	0	70,1	50	20,06	0,6	0,4	-
05.04.2025	4,894	0,217	218,6	211,75	213,47	209,17	4,3	24	0	0	72,5	50,7	21,87	0,6	0,4	-
06.04.2025	5,234	0,231	218,3	211,01	212,88	208,39	4,49	24	0	0	74,9	51,4	23,48	0,6	0,4	-
07.04.2025	5,126	0,223	221,7	214,55	216,29	211,92	4,37	24	0	0	74,1	51,4	22,63	0,6	0,4	-
08.04.2025	4,863	0,212	218,55	211,83	213,49	209,31	4,18	24	0	0	72,1	50,4	21,76	0,6	0,4	-
09.04.2025	4,884	0,206	220,46	213,81	215,36	211,28	4,08	24	0	0	72	50,3	21,71	0,6	0,4	-
10.04.2025	4,939	0,211	217,75	211,01	212,65	208,49	4,16	24	0	0	72,5	50,3	22,2	0,6	0,4	-
11.04.2025	4,697	0,198	220,03	213,62	215,09	211,1	3,99	24	0	0	70,8	49,9	20,9	0,6	0,4	-
12.04.2025	4,608	0,192	224,38	218,11	219,45	215,56	3,89	24	0	0	70	49,9	20,1	0,6	0,4	-
13.04.2025	4,632	0,204	242,02	235,63	236,69	232,69	4	24	0	0	70,1	51,4	18,68	0,6	0,4	-
14.04.2025	4,326	0,192	225,11	219,08	220,13	216,36	3,77	24	0	0	70,2	51,4	18,74	0,6	0,4	-
15.04.2025	1,591	0,024	79,98	79,15	78,21	78,21	0	24	0	1	70	49,7	20,24	0,6	0,4	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	32,3	28,7	3,58	0,6	0,4	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	29,2	30,6	-1,31	0,6	0,4	-
Итого:	104,223	0	4908,74	4763,15	4798,32	4706,72	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	104,223															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	3427,135	138825,56	134209,94	135455,61	132649,44
17.04.2025	3531,358	143734,3	138973,09	140253,93	137356,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:27:43