

#8551#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 2, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6006
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205754
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2023 | 1,444 | 0,721 | 69,46 | 55,15 | 68,22 | 54,43 | 13,79 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 52 | 10,62 | 0,53 | 0,4 | - |
| 25.05.2023 | 1,436 | 0,704 | 69,1 | 55,05 | 67,87 | 54,33 | 13,54 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 52 | 10,78 | 0,54 | 0,41 | - |
| 26.05.2023 | 1,483 | 0,722 | 69,51 | 55,13 | 68,23 | 54,41 | 13,82 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 51,9 | 11,23 | 0,53 | 0,4 | - |
| 27.05.2023 | 1,549 | 0,79 | 70,55 | 54,85 | 69,28 | 54,13 | 15,15 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 51,8 | 11,04 | 0,52 | 0,4 | - |
| 28.05.2023 | 1,548 | 0,8 | 70,66 | 54,77 | 69,38 | 54,05 | 15,33 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 51,8 | 10,86 | 0,53 | 0,39 | - |
| 29.05.2023 | 1,481 | 0,723 | 69,59 | 55,09 | 68,35 | 54,37 | 13,98 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 51,5 | 11,08 | 0,53 | 0,4 | - |
| 30.05.2023 | 1,49 | 0,736 | 69,72 | 55,03 | 68,44 | 54,31 | 14,13 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 51,7 | 11,06 | 0,52 | 0,4 | - |
| 31.05.2023 | 1,446 | 0,697 | 68,82 | 54,93 | 67,6 | 54,21 | 13,39 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 51,6 | 11,15 | 0,53 | 0,4 | - |
| 01.06.2023 | 1,482 | 0,752 | 69,96 | 54,99 | 68,7 | 54,27 | 14,43 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 52 | 10,6 | 0,53 | 0,4 | - |
| 02.06.2023 | 1,463 | 0,725 | 69,31 | 54,94 | 68,04 | 54,22 | 13,82 | 24 | 0 | 0 | 63 | 52 | 10,92 | 0,53 | 0,4 | - |
| 03.06.2023 | 1,551 | 0,775 | 70,09 | 54,74 | 68,8 | 54,02 | 14,78 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 51,8 | 11,36 | 0,52 | 0,4 | - |
| 04.06.2023 | 1,584 | 0,825 | 70,69 | 54,31 | 69,43 | 53,59 | 15,84 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 51,8 | 11 | 0,52 | 0,4 | - |
| 05.06.2023 | 1,542 | 0,804 | 70,49 | 54,53 | 69,19 | 53,81 | 15,38 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 51,9 | 10,73 | 0,52 | 0,4 | - |
| 06.06.2023 | 1,483 | 0,757 | 69,72 | 54,81 | 68,47 | 54,09 | 14,38 | 24 | 0 | 0 | 63 | 52,4 | 10,63 | 0,53 | 0,4 | - |
| 07.06.2023 | 1,472 | 0,747 | 69,51 | 54,88 | 68,24 | 54,16 | 14,08 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 52,6 | 10,72 | 0,52 | 0,39 | - |
| 08.06.2023 | 1,442 | 0,731 | 69,25 | 54,86 | 68 | 54,14 | 13,86 | 24 | 0 | 0 | 63 | 52,4 | 10,51 | 0,53 | 0,39 | - |
| 09.06.2023 | 1,329 | 0,632 | 67,62 | 55,1 | 66,4 | 54,38 | 12,02 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 52,4 | 10,52 | 0,53 | 0,4 | - |
| 10.06.2023 | 1,364 | 0,659 | 68,05 | 55,02 | 66,83 | 54,3 | 12,53 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 52,2 | 10,6 | 0,53 | 0,39 | - |
| 11.06.2023 | 1,494 | 0,756 | 69,52 | 54,67 | 68,24 | 53,95 | 14,29 | 24 | 0 | 0 | 63,5 | 52,6 | 10,85 | 0,52 | 0,38 | - |
| 12.06.2023 | 1,527 | 0,799 | 70,24 | 54,51 | 68,96 | 53,79 | 15,17 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 52,3 | 10,67 | 0,53 | 0,39 | - |
| 13.06.2023 | 1,453 | 0,729 | 69,13 | 54,6 | 67,87 | 53,88 | 13,99 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 52 | 10,66 | 0,53 | 0,4 | - |
| 14.06.2023 | 1,385 | 0,663 | 68,17 | 55,04 | 66,92 | 54,32 | 12,6 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 52,3 | 10,85 | 0,54 | 0,4 | - |
| 15.06.2023 | 1,42 | 0,683 | 68,37 | 54,96 | 67,09 | 54,24 | 12,85 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 53 | 10,96 | 0,54 | 0,4 | - |
| 16.06.2023 | 1,376 | 0,66 | 67,76 | 54,95 | 66,48 | 54,23 | 12,25 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 53,4 | 10,87 | 0,55 | 0,4 | - |
| 17.06.2023 | 1,404 | 0,644 | 70,91 | 58,53 | 69,56 | 57,7 | 11,86 | 24 | 0 | 0 | 65 | 54,1 | 10,92 | 0,55 | 0,39 | - |
| 18.06.2023 | 1,512 | 0,735 | 72,58 | 58,39 | 71,17 | 57,55 | 13,62 | 24 | 0 | 0 | 65 | 54,1 | 10,89 | 0,53 | 0,4 | - |
| 19.06.2023 | 1,485 | 0,759 | 69,48 | 54,87 | 68,16 | 54,15 | 14,01 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 53,7 | 10,72 | 0,53 | 0,39 | - |
| 20.06.2023 | 1,414 | 0,71 | 68,72 | 54,89 | 67,42 | 54,17 | 13,25 | 24 | 0 | 0 | 64 | 53,6 | 10,45 | 0,53 | 0,39 | - |
| 21.06.2023 | 1,423 | 0,72 | 68,69 | 54,84 | 67,4 | 54,12 | 13,28 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 53,8 | 10,49 | 0,54 | 0,39 | - |
| 22.06.2023 | 1,368 | 0,641 | 68,05 | 55,52 | 66,75 | 54,8 | 11,95 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 53,7 | 10,83 | 0,54 | 0,39 | - |
| 23.06.2023 | 1,376 | 0,67 | 68,34 | 55,45 | 67,05 | 54,73 | 12,32 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 54,2 | 10,52 | 0,54 | 0,38 | - |
| Итого: | 45,226 | 0 | 2152,06 | 1709,4 | 2112,54 | 1686,85 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 45,226 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.05.2023 | 778,874 | 24213,67 | 16125,62 | 23720,43 | 15914,92 |
| 23.06.2023 | 824,1 | 26365,73 | 17835,02 | 25832,97 | 17601,77 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:27:07