

#133823#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Полковника Ефремова 2, Калининград
5346
6006
ВКТ-7
00205754
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,555	0,778	64,64	49,12	63,44	48,43	15,01	24	0	0	63,8	51,6	12,21	0,52	0,16	-
25.05.2025	1,623	0,869	65,96	48,85	64,78	48,17	16,61	24	0	0	63,4	51,7	11,77	0,52	0,17	-
26.05.2025	1,574	0,807	65,3	49,35	64,08	48,67	15,41	24	0	0	64	52	12	0,52	0,16	-
27.05.2025	1,561	0,811	65,31	49,31	64,11	48,61	15,5	24	0	0	63,7	51,9	11,76	0,52	0,16	-
28.05.2025	1,499	0,762	64,41	49,44	63,22	48,75	14,47	24	0	0	63,9	52,2	11,7	0,52	0,16	-
29.05.2025	1,492	0,757	64,44	49,45	63,25	48,76	14,49	24	0	0	63,7	52,1	11,61	0,52	0,16	-
30.05.2025	1,556	0,795	65,2	49,45	63,97	48,73	15,24	24	0	0	64	52,2	11,84	0,52	0,17	-
31.05.2025	1,564	0,821	65,41	49,21	64,21	48,51	15,7	24	0	0	63,5	51,9	11,61	0,52	0,16	-
01.06.2025	1,545	0,795	64,65	49,02	63,42	48,32	15,1	24	0	0	64,2	52,3	11,87	0,33	0,14	-
02.06.2025	0,715	0,377	31,45	24,22	30,89	23,89	7	24	0	1	63,6	52,4	11,15	0,46	0,15	-
03.06.2025	1,495	0,791	64,95	49,64	63,71	48,92	14,79	24	0	0	64,9	54,1	10,85	0,51	0,15	-
04.06.2025	1,507	0,757	64,83	50,07	63,64	49,35	14,29	24	0	0	64,4	52,6	11,83	0,52	0,16	-
05.06.2025	1,437	0,695	63,56	49,89	62,35	49,18	13,17	24	0	0	64,5	52,7	11,81	0,52	0,16	-
06.06.2025	1,527	0,777	64,77	49,74	63,56	49,02	14,54	24	0	0	64,9	53,1	11,79	0,52	0,16	-
07.06.2025	1,441	0,706	62,51	48,65	61,33	47,93	13,4	24	0	0	64,5	52,5	11,98	0,53	0,16	-
08.06.2025	1,512	0,769	63,09	48,03	61,92	47,34	14,58	24	0	0	64,5	52,5	11,98	0,52	0,16	-
09.06.2025	1,527	0,781	63,68	47,96	62,51	47,35	15,16	24	0	0	63,2	51,3	11,92	0,53	0,16	-
10.06.2025	1,524	0,761	62,92	47,9	61,75	47,24	14,51	24	0	0	64,5	52	12,43	0,52	0,16	-
11.06.2025	1,541	0,774	63,26	47,96	62,07	47,27	14,8	24	0	0	64,5	52,2	12,3	0,52	0,15	-
12.06.2025	1,483	0,716	62,35	48	61,21	47,38	13,83	24	0	0	64,1	51,6	12,52	0,52	0,16	-
13.06.2025	1,502	0,737	62,43	47,78	61,28	47,16	14,12	24	0	0	64,2	51,6	12,6	0,53	0,16	-
14.06.2025	1,513	0,756	62,89	47,98	61,72	47,31	14,41	24	0	0	64,1	51,7	12,4	0,53	0,16	-
15.06.2025	1,508	0,766	62,77	47,65	61,59	46,98	14,61	24	0	0	64,2	52,1	12,05	0,52	0,16	-
16.06.2025	1,492	0,742	63,68	49,17	62,5	48,45	14,05	24	0	0	64,6	52,6	12	0,51	0,16	-
17.06.2025	1,49	0,733	62,5	48,06	61,28	47,38	13,9	24	0	0	64,8	52,4	12,38	0,52	0,16	-
18.06.2025	1,512	0,762	64,24	49,43	63,03	48,71	14,32	24	0	0	64,5	52,6	11,97	0,52	0,16	-
19.06.2025	1,595	0,797	68,04	52,6	66,73	51,88	14,85	24	0	0	65,4	53,5	11,91	0,52	0,16	-
20.06.2025	1,562	0,791	65,53	50,07	64,27	49,38	14,89	24	0	0	65	53	11,99	0,52	0,16	-
21.06.2025	1,435	0,691	61,49	47,72	60,33	47,1	13,23	24	0	0	64,2	51,8	12,37	0,52	0,16	-
22.06.2025	1,482	0,735	62,19	47,58	61,04	46,93	14,11	24	0	0	64,1	51,9	12,21	0,52	0,16	-
23.06.2025	1,561	0,803	63,38	47,62	62,2	46,93	15,27	24	0	0	64,6	52,5	12,18	0,52	0,16	-
Итого:	46,33	0	1951,83	1490,92	1915,39	1470,03	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,33															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	1905,86	72854,74	54085,62	71415,44	53351,27
23.06.2025	1952,19	74806,57	55576,54	73330,83	54821,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:43:53