

#8560#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 02.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 2, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6006
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205754
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	1,374	0,695	33,54	17,14	32,89	16,92	15,97	24	0	0	64	43,1	20,86	0,56	0,58	-
25.08.2021	1,287	0,622	32,07	17,3	31,44	17,08	14,36	24	0	0	64,2	42,8	21,42	0,56	0,58	-
26.08.2021	1,296	0,635	32,27	17,25	31,66	17,02	14,64	24	0	0	64,2	43,2	20,95	0,56	0,57	-
27.08.2021	1,216	0,58	30,83	17,01	30,22	16,79	13,43	24	0	0	64	42,8	21,19	0,56	0,58	-
28.08.2021	1,339	0,663	32,68	16,99	32,05	16,76	15,29	24	0	0	64,1	42,8	21,35	0,54	0,56	-
29.08.2021	1,322	0,661	31,55	15,74	30,94	15,55	15,39	24	0	1	64,1	42,6	21,51	0,51	0,51	-
30.08.2021	1,005	0,471	24,77	12,9	24,32	12,76	11,56	24	0	1	62,8	41	21,78	0,57	0,56	-
31.08.2021	1,409	0,726	33,5	16,05	32,88	15,87	17,01	24	0	0	63,4	42,5	20,88	0,58	0,58	-
01.09.2021	1,28	0,622	31,63	16,66	31,02	16,44	14,58	24	0	0	63,5	42,2	21,38	0,58	0,58	-
02.09.2021	1,305	0,636	31,86	16,44	31,27	16,24	15,03	24	0	0	63,6	42,1	21,52	0,58	0,57	-
Итого:	12,833	0	314,7	163,48	308,69	161,43	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,833															

Общее время работы системы, ч 240

Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	4557,029	90860,66	27203	89111,25	26910,02
02.09.2021	4569,862	91175,36	27366,48	89419,94	27071,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.09.2021 16:10:40