

#8574#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 24.12.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Полковника Ефремова 2, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6006
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205754
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2022 | 1,708 | 0,714 | 65,16 | 51,91 | 63,58 | 51,19 | 12,39 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 57,2 | 15,7 | 0,48 | 0,44 | - |
| 25.11.2022 | 1,66 | 0,683 | 64,88 | 52,17 | 63,34 | 51,45 | 11,89 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 57,1 | 15,44 | 0,47 | 0,44 | - |
| 26.11.2022 | 1,658 | 0,704 | 65,01 | 51,92 | 63,48 | 51,2 | 12,28 | 24 | 0 | 0 | 72 | 56,9 | 15,08 | 0,45 | 0,43 | - |
| 27.11.2022 | 1,752 | 0,852 | 67,24 | 51,29 | 65,8 | 50,57 | 15,23 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 55,5 | 13,8 | 0,45 | 0,44 | - |
| 28.11.2022 | 1,644 | 0,754 | 66,14 | 51,96 | 64,71 | 51,24 | 13,47 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 55,4 | 13,85 | 0,45 | 0,44 | - |
| 29.11.2022 | 1,616 | 0,717 | 65,79 | 52,1 | 64,39 | 51,38 | 13,01 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 54,8 | 14,01 | 0,45 | 0,44 | - |
| 30.11.2022 | 1,599 | 0,701 | 65,45 | 52,19 | 64,05 | 51,47 | 12,58 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 55,4 | 14,14 | 0,45 | 0,44 | - |
| 01.12.2022 | 1,713 | 0,783 | 67,02 | 52,44 | 65,52 | 51,72 | 13,8 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 56,2 | 14,31 | 0,44 | 0,44 | - |
| 02.12.2022 | 1,668 | 0,736 | 66,07 | 52,47 | 64,57 | 51,75 | 12,82 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 56,9 | 14,55 | 0,43 | 0,44 | - |
| 03.12.2022 | 1,728 | 0,751 | 66,09 | 52,33 | 64,5 | 51,6 | 12,9 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 57,6 | 15,29 | 0,42 | 0,43 | - |
| 04.12.2022 | 1,76 | 0,813 | 67,04 | 52 | 65,49 | 51,27 | 14,22 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 56,7 | 14,54 | 0,42 | 0,44 | - |
| 05.12.2022 | 1,722 | 0,787 | 67,1 | 52,45 | 65,6 | 51,73 | 13,87 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 56,5 | 14,34 | 0,42 | 0,44 | - |
| 06.12.2022 | 1,6 | 0,7 | 66,12 | 53,03 | 64,69 | 52,31 | 12,38 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 56,2 | 14 | 0,42 | 0,44 | - |
| 07.12.2022 | 1,598 | 0,701 | 66,72 | 53,43 | 65,3 | 52,71 | 12,59 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 55,7 | 13,77 | 0,42 | 0,43 | - |
| 08.12.2022 | 1,703 | 0,778 | 69,11 | 54,73 | 67,6 | 53,92 | 13,68 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 56,3 | 13,83 | 0,37 | 0,39 | - |
| 09.12.2022 | 1,442 | 0,623 | 57,51 | 46 | 56,15 | 45,25 | 10,9 | 24 | 0 | 1 | 72,5 | 58,1 | 14,43 | 0,44 | 0,44 | - |
| 10.12.2022 | 1,766 | 0,807 | 66,37 | 51,84 | 64,77 | 51,09 | 13,68 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 58,5 | 14,93 | 0,44 | 0,43 | - |
| 11.12.2022 | 1,88 | 0,882 | 67,67 | 51,52 | 66,06 | 50,8 | 15,26 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 57,5 | 15,19 | 0,44 | 0,44 | - |
| 12.12.2022 | 1,642 | 0,756 | 66,51 | 51,74 | 65,13 | 51,06 | 14,07 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 54,2 | 13,54 | 0,45 | 0,45 | - |
| 13.12.2022 | 1,682 | 0,734 | 65,85 | 52,12 | 64,33 | 51,4 | 12,93 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 56,2 | 14,89 | 0,45 | 0,44 | - |
| 14.12.2022 | 1,77 | 0,758 | 65,91 | 51,98 | 64,31 | 51,25 | 13,06 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 57,6 | 15,84 | 0,45 | 0,42 | - |
| 15.12.2022 | 1,794 | 0,706 | 64,83 | 52,25 | 63,14 | 51,38 | 11,76 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 59,4 | 17,29 | 0,45 | 0,41 | - |
| 16.12.2022 | 1,823 | 0,737 | 65,38 | 52,39 | 63,66 | 51,45 | 12,21 | 24 | 0 | 0 | 77 | 59,8 | 17,13 | 0,45 | 0,4 | - |
| 17.12.2022 | 1,847 | 0,761 | 65,53 | 52,14 | 63,81 | 51,21 | 12,6 | 24 | 0 | 0 | 77 | 59,9 | 17,13 | 0,45 | 0,4 | - |
| 18.12.2022 | 2,042 | 0,938 | 68,01 | 51,57 | 66,26 | 50,69 | 15,57 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 59,6 | 16,81 | 0,47 | 0,5 | - |
| 19.12.2022 | 0,677 | 0,109 | 32,86 | 31,02 | 32,03 | 30,5 | 1,53 | 24 | 0 | 1 | 76 | 57,8 | 18,16 | 0,45 | 0,47 | - |
| 20.12.2022 | 1,147 | 0,606 | 46,41 | 35,31 | 45,44 | 34,84 | 10,6 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 55,2 | 12,22 | 0,45 | 0,4 | - |
| 21.12.2022 | 1,601 | 0,723 | 68,3 | 54,53 | 66,89 | 53,81 | 13,08 | 24 | 0 | 0 | 68 | 54,8 | 13,2 | 0,43 | 0,39 | - |
| 22.12.2022 | 1,298 | 0,651 | 68,27 | 54,08 | 67,2 | 53,53 | 13,67 | 24 | 0 | 0 | 56,4 | 46,4 | 9,95 | 0,46 | 0,41 | - |
| 23.12.2022 | 1,589 | 0,752 | 68,73 | 54,29 | 67,36 | 53,57 | 13,79 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 54,2 | 12,56 | 0,46 | 0,41 | - |
| 24.12.2022 | 1,593 | 0,737 | 68,67 | 54,48 | 67,27 | 53,76 | 13,51 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 54 | 12,82 | 0,46 | 0,4 | - |
| Итого: | 50,722 | 0 | 2001,75 | 1583,68 | 1956,43 | 1561,1 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 50,722 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 23.11.2022 | 476,68 | 11559,47 | 6304,36 | 11323,82 | 6228,47 |
| 24.12.2022 | 527,402 | 13561,22 | 7888,04 | 13280,25 | 7789,57 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.12.2022 15:28:53