

#116533#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский пр-т 130-136, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6663
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205745
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,747	0	109,36	110,21	0	106,86	109,1	0	0	24	0	0	71,6	45,9	25,7	0,63	0,55	-
25.01.2025	2,702	0	105,01	105,57	0	102,62	104,58	0	0	24	0	0	71,1	44,8	26,35	0,63	0,55	-
26.01.2025	2,681	0	101,14	101,45	0	98,84	100,55	0	0	24	0	0	71,2	44	27,12	0,64	0,55	-
27.01.2025	2,575	0	98,21	98,44	0	95,97	97,55	0	0	24	0	0	71	44,1	26,86	0,64	0,55	-
28.01.2025	2,361	0	86,13	86,39	0	84,17	85,63	0	0	24	0	0	71,3	43,2	28,05	0,64	0,55	-
29.01.2025	2,434	0	90,82	91,18	0	88,78	90,36	0	0	24	0	0	70,8	43,4	27,41	0,64	0,55	-
30.01.2025	2,462	0	92,63	92,91	0	90,55	92,06	0	0	24	0	0	71	43,8	27,18	0,63	0,55	-
31.01.2025	2,628	0	104,38	104,75	0	102,04	103,76	0	0	24	0	0	70,8	45	25,77	0,62	0,54	-
01.02.2025	2,812	0	115,65	115,99	0	113,06	114,83	0	0	24	0	0	71	46,2	24,89	0,62	0,54	-
02.02.2025	3,029	0	118,13	118,46	0	115,34	117,26	0	0	24	0	0	72,6	46,4	26,25	0,62	0,54	-
03.02.2025	2,988	0	115,54	116,1	0	112,76	114,91	0	0	24	0	0	73,4	46,9	26,52	0,62	0,55	-
04.02.2025	2,787	0	112,66	113,12	0	110,08	111,93	0	0	24	0	0	71,5	46,2	25,31	0,62	0,55	-
05.02.2025	2,887	0	115,89	116,13	0	113,22	114,94	0	0	24	0	0	71,9	46,4	25,49	0,62	0,55	-
06.02.2025	2,762	0	111,33	111,46	0	108,86	110,39	0	0	24	0	0	70,7	45,3	25,38	0,62	0,55	-
07.02.2025	2,973	0	114,19	114,24	0	111,49	113,09	0	0	24	0	0	72,9	46,3	26,68	0,62	0,55	-
08.02.2025	3,359	0	125,41	125,6	0	122,14	124,19	0	0	24	0	0	77,1	49,6	27,49	0,62	0,55	-
09.02.2025	3,602	0	129,05	129,42	0	125,48	127,86	0	0	24	0	0	79,4	50,7	28,7	0,62	0,55	-
10.02.2025	3,702	0	137,75	138,95	0	133,87	137,15	0	0	24	0	0	80,6	52,9	27,64	0,6	0,55	-
11.02.2025	3,7	0	152,49	154,64	0	148,4	152,58	0	0	24	0	0	78,1	53,2	24,94	0,6	0,55	-
12.02.2025	3,648	0	148,44	150,48	0	144,41	148,48	0	0	24	0	0	78,6	53,4	25,26	0,61	0,54	-
13.02.2025	3,61	0	140,17	141,76	0	136,37	139,95	0	0	24	0	0	78,6	52,1	26,47	0,62	0,54	-
14.02.2025	3,331	0	133,23	134,57	0	129,75	132,93	0	0	24	0	0	77	51,3	25,68	0,63	0,54	-
15.02.2025	3,408	0	125,78	126,74	0	122,4	125,23	0	0	24	0	0	78,2	50,3	27,83	0,62	0,54	-
16.02.2025	3,561	0	143,38	144,38	0	139,53	142,52	0	0	24	0	0	78,1	52,6	25,52	0,62	0,54	-
17.02.2025	3,29	0	128,97	129,96	0	125,59	128,38	0	0	24	0	0	77,2	51	26,18	0,63	0,54	-
18.02.2025	3,179	0	121,48	122,4	0	118,36	121,02	0	0	24	0	0	76	49,2	26,86	0,62	0,54	-
19.02.2025	3,25	0	122,04	122,84	0	118,92	121,46	0	0	24	0	0	76,3	49	27,3	0,62	0,55	-
20.02.2025	3,546	0	140,83	142,5	0	136,98	140,6	0	0	24	0	0	79,4	53,5	25,89	0,63	0,55	-
21.02.2025	3,376	0	129,81	131,73	0	126,34	130,12	0	0	24	0	0	77,9	51,2	26,72	0,63	0,55	-
22.02.2025	3,036	0	115,78	117,95	0	112,97	116,71	0	0	24	0	0	74,1	47,2	26,9	0,62	0,55	-
23.02.2025	3,119	0	125,87	128	0	122,88	126,61	0	0	24	0	0	72,9	47,6	25,37	0,63	0,55	-
Итого:	95,545	0	3711,55	3738,32	0	3619,03	3696,73	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,545																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2025	2138,127	91744,05	92745,1	8,59	89672,99	91792,17	8,59
23.02.2025	2233,672	95455,6	96483,42	8,59	93292,02	95488,9	8,59

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 7:38:41