

#296750#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский пр-т 130-136, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6663
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205745
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,554	0	216,27	214,72	0	211,43	211,31	0	0	24	0	0	70,6	58,6	12,08	0,6	0,54	-
20.03.2026	2,518	0	211,75	210,47	0	206,97	207,12	0	0	24	0	0	71	58,8	12,15	0,6	0,55	-
21.03.2026	2,549	0	209,66	209,25	0	204,88	205,92	0	0	24	0	0	71,3	58,9	12,44	0,6	0,55	-
22.03.2026	2,551	0	210,89	209,9	0	206,08	206,5	0	0	24	0	0	71,5	59,2	12,37	0,62	0,55	-
23.03.2026	2,243	0	210,04	208,71	0	205,26	205,19	0	0	24	0	0	71,4	60,5	10,92	0,61	0,54	-
24.03.2026	2,055	0	208,27	207	0	203,55	203,48	0	0	24	0	0	71	60,9	10,08	0,62	0,55	-
25.03.2026	1,933	0	217,8	215,41	0	212,85	211,58	0	0	24	0	0	71,4	62,3	9,08	0,61	0,55	-
26.03.2026	2,311	0	221,65	219,3	0	216,64	215,63	0	0	24	0	0	71	60,3	10,66	0,61	0,55	-
27.03.2026	2,47	0	222,33	219,77	0	217,34	216,17	0	0	24	0	0	70,9	59,6	11,35	0,62	0,55	-
28.03.2026	2,491	0	220,28	217,73	0	215,27	214,13	0	0	24	0	0	71,3	59,8	11,56	0,62	0,55	-
29.03.2026	2,364	0	218,72	216,51	0	213,83	212,98	0	0	24	0	0	70,8	59,7	11,05	0,62	0,55	-
30.03.2026	2,319	0	213,2	212,18	0	208,28	208,59	0	0	24	0	0	71,7	60,6	11,11	0,61	0,55	-
31.03.2026	2,355	0	211,15	210,11	0	206,41	206,72	0	0	24	0	0	70,8	59,4	11,4	0,61	0,55	-
01.04.2026	2,446	0	211,57	210,71	0	206,8	207,32	0	0	24	0	0	71	59,2	11,82	0,6	0,55	-
02.04.2026	2,514	0	210,25	209,69	0	205,45	206,32	0	0	24	0	0	71,3	59,1	12,24	0,6	0,55	-
03.04.2026	2,431	0	208,7	208,27	0	204,03	204,95	0	0	24	0	0	70,7	58,8	11,91	0,61	0,55	-
04.04.2026	2,332	0	207,8	207,27	0	203,15	203,91	0	0	24	0	0	70,6	59,2	11,48	0,61	0,55	-
05.04.2026	2,189	0	204,65	204,14	0	200,02	200,77	0	0	24	0	0	70,8	59,8	10,94	0,61	0,55	-
06.04.2026	2,291	0	213,99	212,67	0	209,29	209,23	0	0	24	0	0	70,2	59,3	10,94	0,6	0,55	-
07.04.2026	2,497	0	219,22	216,79	0	214,3	213,32	0	0	24	0	0	70,7	59,1	11,64	0,6	0,55	-
08.04.2026	2,58	0	215,71	213,46	0	210,88	210,11	0	0	24	0	0	70,6	58,4	12,22	0,58	0,54	-
09.04.2026	2,616	0	198,96	197,72	0	194,66	194,85	0	0	24	0	0	69,4	56	13,44	0,59	0,54	-
10.04.2026	2,6	0	203,3	202,9	0	198,72	199,75	0	0	24	0	0	70,9	57,8	13,07	0,6	0,54	-
11.04.2026	2,373	0	200,92	200,43	0	196,37	197,19	0	0	24	0	0	71,1	59	12,07	0,6	0,54	-
12.04.2026	2,204	0	198,88	197,76	0	194,28	194,44	0	0	24	0	0	71,8	60,5	11,33	0,47	0,43	-
13.04.2026	1,648	0	165,82	163,91	0,01	162,37	161,4	0,01	0,01	24	0	0	67,2	57,2	10,07	0,6	0,54	-
14.04.2026	1,986	0	209,26	208,41	0	204,43	204,71	0	0	24	0	0	71,9	62,2	9,7	0,6	0,54	-
15.04.2026	2,065	0	212,43	211,73	0	207,51	207,98	0	0	24	0	0	72,1	62,2	9,94	0,6	0,54	-
16.04.2026	2,261	0	220,36	219,38	0	215,34	215,67	0	0	24	0	0	71,2	60,7	10,49	0,6	0,54	-
17.04.2026	2,318	0	224,34	223,2	0	219,27	219,42	0	0	24	0	0	71,2	60,7	10,56	0,61	0,54	-
18.04.2026	2,137	0	222,25	221,14	0	217,17	217,31	0	0	24	0	0	71,4	61,5	9,82	0,61	0,54	-
Итого:	72,201	0	6540,42	6500,64	0,01	6392,83	6393,97	0,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,201																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	503,22	42345,42	42531,91	0,16	41280,22	41754,96	0,16
18.04.2026	575,421	48885,84	49032,55	0,17	47673,05	48148,93	0,17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:42:11