

#126239#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский пр-т 130-136, Калининград
5346
6663
ВКТ-7
00205745
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,472	0	111,44	113,12	0	109,18	112,05	0	0	24	0	0	66,7	44	22,65	0,62	0,54	5,5
25.03.2025	2,342	0	105,44	106,92	0	103,32	105,92	0	0	24	0	0	67	44,3	22,68	0,62	0,54	4,4
26.03.2025	2,376	0	104,34	105,76	0	102,26	104,81	0	0	24	0	0	66,4	43,2	23,26	0,62	0,54	6,9
27.03.2025	2,444	0	107,93	109,2	0	105,75	108,21	0	0	24	0	0	66,8	43,7	23,12	0,64	0,55	5,7
28.03.2025	2,163	0	89,09	90,12	0	87,29	89,37	0	0	24	0	0	67,1	42,4	24,79	0,64	0,55	8,9
29.03.2025	2,053	0	84,52	85,62	0	82,78	84,88	0	0	24	0	0	67,1	42,3	24,8	0,63	0,55	9,9
30.03.2025	2,347	0	98,74	99,89	0	96,75	99,03	0	0	24	0	0	66,9	42,6	24,28	0,62	0,54	6,8
31.03.2025	2,443	0	106,92	108,11	0	104,78	107,14	0	0	24	0	0	66,7	43,4	23,34	0,62	0,54	5,9
01.04.2025	2,57	0	117,94	119,23	0	115,59	118,11	0	0	24	0	0	66,6	44,3	22,24	0,62	0,54	-
02.04.2025	2,288	0	100,49	101,49	0	98,49	100,57	0	0	24	0	0	66,6	43,3	23,25	0,63	0,53	-
03.04.2025	1,985	0	81,43	82,29	0	79,75	81,57	0	0	24	0	0	67,6	42,7	24,9	0,63	0,53	-
04.04.2025	2,279	0	94,88	95,66	0	92,93	94,82	0	0	24	0	0	68	43,5	24,53	0,61	0,53	-
05.04.2025	2,833	0	125,45	126,26	0	122,78	124,97	0	0	24	0	0	68,9	45,8	23,08	0,61	0,53	-
06.04.2025	3,003	0	132,15	133,12	0	129,2	131,69	0	0	24	0	0	70,7	47,5	23,26	0,62	0,53	-
07.04.2025	2,763	0	114,9	115,91	0	112,37	114,77	0	0	24	0	0	70,4	45,8	24,59	0,61	0,53	-
08.04.2025	2,662	0	120,36	121,55	0	117,82	120,36	0	0	24	0	0	68,2	45,6	22,61	0,62	0,54	-
09.04.2025	2,553	0	114,89	115,91	0	112,47	114,78	0	0	24	0	0	68,1	45,4	22,69	0,62	0,54	-
10.04.2025	2,798	0	126,31	127,21	0	123,63	125,92	0	0	24	0	0	68,8	46,1	22,64	0,62	0,54	-
11.04.2025	2,734	0	116,6	117,1	0	114,13	116,04	0	0	24	0	0	68,4	44,5	23,93	0,63	0,54	-
12.04.2025	2,263	0	95,07	95,41	0	93,03	94,5	0	0	24	0	0	68,7	44,4	24,33	0,65	0,54	-
13.04.2025	1,825	0	72,32	72,61	0	70,78	71,99	0	0	24	0	0	69	43,2	25,77	0,65	0,54	-
14.04.2025	1,602	0	61,04	61,39	0	59,75	60,88	0	0	24	0	0	68,6	41,8	26,79	0,61	0,51	-
15.04.2025	1,193	0	49,43	49,88	0	48,35	49,42	0	0	24	0	0	68,6	43,9	24,66	0,59	0,49	-
16.04.2025	0,703	0	63,7	65,57	0	62,39	64,53	0	0	24	0	0	68,6	57,4	11,28	0,59	0,48	-
17.04.2025	0,724	0	34,68	36,77	0	33,95	36,38	0	0	24	0	0	68,2	46,8	21,33	0,59	0,48	-
18.04.2025	0,7	0	33,12	35,47	0	32,41	35,09	0	0	24	0	0	68,4	46,7	21,62	0,58	0,48	-
19.04.2025	0,695	0	33,51	36,07	0	32,83	35,69	0	0	24	0	0	67,4	46,2	21,23	0,58	0,48	-
20.04.2025	0,7	0	32,69	35,31	0	32,01	34,95	0	0	24	0	0	67,4	45,6	21,82	0,56	0,49	-
21.04.2025	1,004	0	98,99	102,31	0	96,99	100,7	0	0	24	0	0	67,2	57	10,28	0,56	0,5	-
22.04.2025	0,406	0	134,97	138,93	0	132,11	136,16	0	0	24	0	0	68,6	65,6	2,98	0,57	0,49	-
23.04.2025	0,783	0	31,86	33,83	1,44	31,19	33,5	1,44	1,44	24	0	0	67,6	44,6	22,96	0,56	0,49	-
Итого:	59,706	0	2795,2	2838,02	1,44	2737,06	2808,8	1,44	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,706																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	2306,445	98668,83	99759,9	8,59	96437,04	98733,38	8,59
23.04.2025	2366,151	101464,03	102597,92	10,03	99174,1	101542,18	10,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 15:53:39