

# #8526#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский пр-т 130-136, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6663  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205745  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,831	-0,034	115,5	115,28	113,01	114,28	-1,27	24	0	0	68,9	43,3	25,56	0,58	0,55	4
25.04.2021	2,826	-0,032	114,35	114,14	111,88	113,16	-1,28	24	0	0	68,9	43,2	25,74	0,58	0,55	3,7
26.04.2021	2,796	-0,027	112,81	112,57	110,43	111,6	-1,17	24	0	0	68,6	42,9	25,78	0,59	0,55	2,9
27.04.2021	2,871	-0,01	115,59	114,93	113,14	113,9	-0,76	24	0	0	68,8	43,1	25,7	0,59	0,55	4,1
28.04.2021	2,906	-0,005	119,77	118,76	117,2	117,67	-0,47	24	0	0	69,2	44,2	25,01	0,58	0,55	6,7
29.04.2021	2,834	-0,009	118,99	118,24	116,41	117,13	-0,72	24	0	0	69,3	44,6	24,65	0,52	0,49	9,3
30.04.2021	2,072	-0,047	100,21	100,75	98,11	99,72	-1,61	24	0	0	68,1	46,2	21,89	0,52	0,49	7
01.05.2021	1,912	-0,026	114,15	114,06	111,72	112,65	-0,93	24	0	0	69	51,4	17,57	0,52	0,49	7,3
02.05.2021	1,869	-0,015	112,97	112,73	110,56	111,31	-0,75	24	0	0	68,4	51,2	17,25	0,52	0,49	6,2
03.05.2021	1,908	-0,016	110,27	110,03	107,94	108,68	-0,74	24	0	0	68,8	50,8	18,02	0,52	0,49	5,8
04.05.2021	1,818	-0,019	108,82	108,67	106,52	107,32	-0,8	24	0	0	68,8	51,3	17,47	0,52	0,49	9,6
05.05.2021	1,804	-0,037	105,38	105,61	103,14	104,33	-1,19	24	0	0	68,9	50,8	18,08	0,52	0,49	10,4
06.05.2021	1,745	-0,043	104,46	104,87	102,29	103,59	-1,3	24	0	0	68,6	50,9	17,74	0,52	0,49	6,9
07.05.2021	1,78	-0,045	105,37	105,73	103,11	104,44	-1,33	24	0	0	69,2	51,3	17,94	0,52	0,49	6,9
08.05.2021	1,825	-0,042	106,46	106,73	104,18	105,44	-1,26	24	0	0	69,1	51	18,14	0,52	0,49	6,3
09.05.2021	1,863	-0,036	108,21	108,33	105,85	106,97	-1,12	24	0	0	69,4	51,3	18,15	0,53	0,49	11,1
10.05.2021	1,842	-0,028	109,27	109,2	106,88	107,83	-0,95	24	0	0	69,5	51,8	17,7	0,53	0,49	17,8
11.05.2021	1,402	-0,031	110,13	110,27	107,73	108,65	-0,92	24	0	0	69,5	56	13,48	0,53	0,49	19,7
12.05.2021	0,889	-0,033	111,02	111,45	108,59	109,53	-0,94	24	0	0	69,4	60,6	8,72	0,53	0,49	19,2
13.05.2021	0,884	-0,025	112,22	112,53	109,79	110,62	-0,83	24	0	0	69,2	60,8	8,48	0,53	0,49	9,9
14.05.2021	0,846	-0,016	112,35	112,55	109,93	110,62	-0,69	24	0	0	69,1	61,1	8,07	0,53	0,49	10,6
15.05.2021	0,977	-0,001	115,09	114,82	112,59	112,86	-0,27	24	0	0	69,6	60,8	8,81	0,52	0,49	10
16.05.2021	0,973	-0,008	111,81	111,69	109,38	109,84	-0,46	24	0	0	69,2	60,1	9,16	0,52	0,47	12,5
17.05.2021	0,92	0,021	121	120,36	118,49	118,33	0,16	24	0	0	67,9	60,2	7,67	0,53	0,47	14,5
18.05.2021	0,868	0,017	136,51	135,94	133,65	133,59	0,06	24	0	0	67,9	61,5	6,44	0,52	0,47	11,4
19.05.2021	0,847	0,032	125,78	125,08	123,3	123,03	0,27	24	0	0	65,8	59	6,74	0,49	0,46	10,4
20.05.2021	0,735	-0,058	108,8	109,82	106,73	108,19	-1,46	24	0	1	64,4	56,8	7,67	0,52	0,48	-
21.05.2021	0,797	-0,071	117,36	118,38	114,8	116,32	-1,52	24	0	0	69	61,3	7,74	0,53	0,49	14
22.05.2021	0,948	-0,033	118,09	118,51	115,59	116,51	-0,92	24	0	0	69,2	60,5	8,67	0,53	0,49	-
23.05.2021	0,95	-0,003	118,28	118,14	115,73	116,11	-0,38	24	0	0	69,4	61	8,38	0,53	0,49	-
Итого:	49,538	0	3401,02	3400,17	3328,67	3354,22	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,538															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1363,062	66861,09	67200,12	65335,92	66409,35
23.05.2021	1412,6	70262,11	70600,29	68664,59	69763,57

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2021 7:46:48