

#83970#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский пр-т 130-136, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6663  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205745  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2024 | 2,588    | 0         | 110,72  | 112,94  | 0       | 108,46  | 111,89  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,6   | 43,8   | 23,87 | 0,62    | 0,54    | 4,9         |
| 25.04.2024 | 2,461    | 0         | 101,35  | 103,53  | 0       | 99,21   | 102,62  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,3   | 43,5   | 24,8  | 0,62    | 0,55    | 6,4         |
| 26.04.2024 | 2,245    | 0         | 90,68   | 92,97   | 0       | 88,8    | 92,16   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,1   | 42,8   | 25,3  | 0,65    | 0,55    | 7,8         |
| 27.04.2024 | 1,915    | 0         | 69,53   | 71,73   | 0       | 68,04   | 71,16   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69     | 40,8   | 28,13 | 0,65    | 0,54    | 12,1        |
| 28.04.2024 | 1,627    | 0         | 59,86   | 62,08   | 0       | 58,59   | 61,57   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69     | 41,2   | 27,8  | 0,66    | 0,53    | 14,6        |
| 29.04.2024 | 1,457    | 0         | 52,81   | 55,05   | 0       | 51,7    | 54,6    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,6   | 40,4   | 28,2  | 0,66    | 0,54    | 16,9        |
| 30.04.2024 | 1,386    | 0         | 52,25   | 54,47   | 0       | 51,13   | 54,02   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,7   | 41,6   | 27,08 | 0,62    | 0,52    | 16,1        |
| 01.05.2024 | 1,321    | 0         | 54,36   | 56,55   | 0       | 53,27   | 56,05   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 65,9   | 41,1   | 24,81 | 0,59    | 0,5     | -           |
| 02.05.2024 | 1,151    | 0         | 43,95   | 45,97   | 0       | 43,03   | 45,57   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,3   | 41,5   | 26,83 | 0,59    | 0,49    | -           |
| 03.05.2024 | 0,696    | 0         | 29,28   | 31,46   | 0       | 28,62   | 31,19   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,6   | 44,4   | 24,28 | 0,58    | 0,49    | -           |
| 04.05.2024 | 0,751    | 0         | 32,12   | 34,23   | 0       | 31,46   | 33,97   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,1   | 43,3   | 23,84 | 0,58    | 0,49    | -           |
| 05.05.2024 | 0,705    | 0         | 30,99   | 32,74   | 0       | 30,36   | 32,48   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,2   | 44     | 23,21 | 0,57    | 0,49    | -           |
| 06.05.2024 | 0,665    | 0         | 30,02   | 31,46   | 0       | 29,43   | 31,21   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 66,5   | 43,9   | 22,59 | 0,57    | 0,49    | -           |
| 07.05.2024 | 0,711    | 0         | 30,38   | 32,04   | 0       | 29,76   | 31,78   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,2   | 43,4   | 23,89 | 0,57    | 0,49    | -           |
| 08.05.2024 | 0,713    | 0         | 31,31   | 32,94   | 0       | 30,68   | 32,7    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 66,8   | 43,5   | 23,25 | 0,57    | 0,49    | -           |
| 09.05.2024 | 0,745    | 0         | 31,21   | 32,4    | 0       | 30,55   | 32,16   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,2   | 42,8   | 24,36 | 0,57    | 0,49    | -           |
| 10.05.2024 | 0,703    | 0         | 31,19   | 32,15   | 0       | 30,57   | 31,9    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 66,2   | 43,3   | 22,99 | 0,57    | 0,48    | -           |
| 11.05.2024 | 0,775    | 0         | 33,44   | 34,14   | 0       | 32,76   | 33,87   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67     | 43,4   | 23,68 | 0,57    | 0,49    | -           |
| 12.05.2024 | 0,768    | 0         | 32,77   | 33,34   | 0       | 32,12   | 33,09   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 66,8   | 43     | 23,85 | 0,57    | 0,49    | -           |
| 13.05.2024 | 0,741    | 0         | 31,85   | 32,32   | 0       | 31,19   | 32,07   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,2   | 43,6   | 23,64 | 0,57    | 0,49    | -           |
| 14.05.2024 | 0,766    | 0         | 32,67   | 33,07   | 0       | 32      | 32,81   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 66,8   | 42,9   | 23,89 | 0,57    | 0,5     | -           |
| 15.05.2024 | 0,777    | 0         | 31,83   | 32,16   | 0       | 31,18   | 31,92   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,8   | 42,9   | 24,92 | 0,57    | 0,5     | -           |
| 16.05.2024 | 0,786    | 0         | 32,55   | 32,84   | 0       | 31,89   | 32,58   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,4   | 42,8   | 24,66 | 0,58    | 0,5     | -           |
| 17.05.2024 | 0,755    | 0         | 31,21   | 31,46   | 0       | 30,55   | 31,22   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,7   | 43     | 24,72 | 0,58    | 0,5     | -           |
| 18.05.2024 | 0,731    | 0         | 31,59   | 31,89   | 0       | 30,93   | 31,64   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67     | 43,4   | 23,59 | 0,58    | 0,5     | -           |
| 19.05.2024 | 0,759    | 0         | 32,06   | 32,3    | 0       | 31,4    | 32,05   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,4   | 43,3   | 24,14 | 0,58    | 0,5     | -           |
| 20.05.2024 | 0,681    | 0         | 29,89   | 30,17   | 0       | 29,26   | 29,93   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67     | 43,7   | 23,36 | 0,58    | 0,5     | -           |
| 21.05.2024 | 0,7      | 0         | 29,92   | 30,14   | 0       | 29,3    | 29,9    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,6   | 43,7   | 23,85 | 0,57    | 0,5     | -           |
| 22.05.2024 | 0,69     | 0         | 31,79   | 31,99   | 0       | 31,14   | 31,71   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67     | 44,9   | 22,14 | 0,57    | 0,5     | -           |
| 23.05.2024 | 0,694    | 0         | 29,77   | 29,94   | 0       | 29,16   | 29,7    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,6   | 43,8   | 23,81 | 0,58    | 0,5     | -           |
| Итого:     | 31,463   | 0         | 1293,35 | 1330,47 | 0       | 1266,54 | 1319,52 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 31,463   |           |         |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.04.2024 | 1735,402 | 75342,16 | 76503,45 | 7,38    | 73627,76 | 75703,7  | 7,38   |
| 23.05.2024 | 1766,865 | 76635,51 | 77833,92 | 7,38    | 74894,3  | 77023,22 | 7,38   |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.05.2024 13:43:10