

#8525#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Московский пр-т 130-136, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6663
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205745
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,962	0,008	116,78	116,26	114,3	114,27	0,03	24	0	0	69,3	61	8,38	0,52	0,49	16
25.05.2021	0,952	0,003	114,7	114,33	112,28	112,43	-0,15	24	0	0	68,6	60,1	8,55	0,53	0,49	-
26.05.2021	0,976	0,016	117,75	117,05	115,25	115,06	0,19	24	0	0	69,1	60,8	8,37	0,53	0,49	-
27.05.2021	0,972	0,031	118,01	116,97	115,45	114,95	0,5	24	0	0	69,4	61,2	8,15	0,53	0,49	-
28.05.2021	1,004	0,037	116,98	115,82	114,48	113,86	0,62	24	0	0	69,2	60,8	8,44	0,52	0,49	11
29.05.2021	1,018	0,034	115,16	114,02	112,69	112,14	0,55	24	0	0	68,8	60,1	8,73	0,52	0,49	12,3
30.05.2021	1,015	0,043	114,84	113,58	112,39	111,69	0,7	24	0	0	68,8	60,1	8,66	0,53	0,49	-
31.05.2021	1,007	0,054	117,88	116,39	115,33	114,41	0,92	24	0	0	69,2	61	8,25	0,52	0,49	16
01.06.2021	1,035	0,055	116,5	114,99	113,96	113,03	0,93	24	0	0	69,4	60,8	8,6	0,53	0,49	-
02.06.2021	1,109	0,099	128,02	125,78	125,24	123,63	1,61	24	0	0	69	61	8,07	0,53	0,49	-
03.06.2021	1,014	0,079	128,2	126,36	125,41	124,14	1,27	24	0	0	69,5	62,1	7,43	0,54	0,49	15
04.06.2021	0,997	0,091	128,14	126,17	125,39	123,94	1,45	24	0	0	69,4	62,2	7,22	0,53	0,49	-
05.06.2021	0,996	0,083	125,04	123,12	122,37	121,02	1,35	24	0	0	68,6	61,2	7,47	0,53	0,49	13,4
06.06.2021	1,041	0,102	125,77	123,54	123,05	121,41	1,64	24	0	0	69,2	61,6	7,61	0,53	0,49	22
07.06.2021	0,992	0,113	125,56	123,18	122,91	121,05	1,86	24	0	0	68,7	61,6	7,14	0,53	0,49	-
08.06.2021	0,999	0,132	127,45	124,88	124,72	122,66	2,06	24	0	0	69,2	62,3	6,96	0,53	0,49	18,8
09.06.2021	0,949	0,107	126,24	124,03	123,54	121,83	1,71	24	0	0	69,2	62,4	6,82	0,53	0,49	21
10.06.2021	0,965	0,119	126,47	124,12	123,76	121,9	1,86	24	0	0	69	62,2	6,84	0,53	0,48	-
11.06.2021	0,961	0,11	126,93	124,67	124,2	122,43	1,77	24	0	0	69,3	62,5	6,85	0,53	0,49	-
12.06.2021	0,97	0,102	125,83	123,67	123,11	121,48	1,63	24	0	0	68,9	61,9	7,04	0,53	0,49	-
13.06.2021	1,056	0,125	126,54	123,94	123,83	121,8	2,03	24	0	0	68,8	61,2	7,52	0,54	0,49	-
14.06.2021	1,048	0,14	126,89	124,08	124,18	121,89	2,29	24	0	0	69,3	62	7,29	0,54	0,49	-
15.06.2021	1,029	0,141	127,21	124,36	124,49	122,17	2,32	24	0	0	69,3	62,2	7,08	0,54	0,49	-
16.06.2021	1,094	0,146	127,5	124,59	124,72	122,41	2,31	24	0	0	69,5	61,9	7,61	0,54	0,49	-
17.06.2021	1,107	0,148	127,69	124,67	124,88	122,47	2,41	24	0	0	69,8	62,1	7,64	0,53	0,49	-
18.06.2021	1,018	0,148	124,65	121,77	121,97	119,59	2,38	24	0	0	69,4	62,3	7,12	0,54	0,49	-
19.06.2021	1,045	0,16	127,96	124,84	125,17	122,61	2,56	24	0	0	69,6	62,5	7,07	0,54	0,49	-
20.06.2021	1,064	0,167	127,82	124,62	125,08	122,43	2,65	24	0	0	69,3	62,1	7,19	0,54	0,49	-
21.06.2021	1,001	0,158	128,31	125,25	125,53	123,01	2,52	24	0	0	69,3	62,6	6,7	0,54	0,49	-
22.06.2021	0,971	0,161	129,19	126,13	126,38	123,84	2,54	24	0	0	69,5	63	6,42	0,54	0,49	-
23.06.2021	0,985	0,163	129,11	125,99	126,31	123,72	2,59	24	0	0	69,4	62,9	6,5	0,54	0,49	-
Итого:	31,352	0	3845,12	3779,17	3762,37	3713,27	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,352															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1412,6	70262,11	70600,29	68664,59	69763,57
23.06.2021	1443,952	74107,23	74379,46	72426,96	73476,84

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 7:59:50