

#133822#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский пр-т 130-136, Калининград
5346
6663
ВКТ-7
00205745
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,64	0	156,81	160,15	0	153,3	156,91	0	0	24	0	0	70,8	66,6	4,17	0,57	0,5	-
25.05.2025	0,67	0	152,45	155,76	0	148,98	152,63	0	0	24	0	0	71,2	66,7	4,48	0,57	0,51	-
26.05.2025	0,621	0	157,84	161,21	0	154,31	157,96	0	0	24	0	0	71	66,9	4,01	0,57	0,51	-
27.05.2025	0,58	0	147,67	151,18	0	144,33	148,1	0	0	24	0	0	71	67	4,01	0,57	0,51	-
28.05.2025	0,643	0	160,09	163,95	0	156,48	160,61	0	0	24	0	0	71,1	67	4,09	0,56	0,5	-
29.05.2025	0,544	0	153,78	157,53	0	150,34	154,33	0	0	24	0	0	70,5	66,9	3,61	0,56	0,51	-
30.05.2025	0,522	0	153,6	157,29	0	150,18	154,07	0	0	24	0	0	70,8	67,3	3,45	0,57	0,51	-
31.05.2025	0,543	0	155,3	159,07	0	151,87	155,87	0	0	24	0	0	70,4	66,8	3,56	0,57	0,51	-
01.06.2025	0,622	0	156,07	159,87	0	152,5	156,58	0	0	24	0	0	71,3	67,2	4,08	0,57	0,51	-
02.06.2025	0,521	0	152,05	155,75	0	148,66	152,6	0	0	24	0	0	70,5	67	3,48	0,57	0,51	-
03.06.2025	0,574	0	157,7	161,38	0	154,16	158,06	0	0	24	0	0	71	67,3	3,71	0,58	0,51	-
04.06.2025	0,562	0	149,77	153,29	0	146,42	150,17	0	0	24	0	0	71	67,2	3,82	0,58	0,51	-
05.06.2025	0,561	0	154,91	158,61	0	151,4	155,38	0	0	24	0	0	70,9	67,2	3,67	0,58	0,51	-
06.06.2025	0,528	0	151,05	154,62	0	147,66	151,44	0	0	24	0	0	70,7	67,1	3,56	0,58	0,51	-
07.06.2025	0,556	0	152,16	155,71	0	148,74	152,53	0	0	24	0	0	71,1	67,3	3,72	0,57	0,51	-
08.06.2025	0,539	0	154,83	158,47	0	151,37	155,28	0	0	24	0	0	70,4	66,9	3,54	0,57	0,51	-
09.06.2025	0,587	0	158,43	162,19	0	154,95	158,98	0	0	24	0	0	70	66,3	3,76	0,57	0,51	-
10.06.2025	1,028	0	200,11	204,61	0	195,67	200,71	0	0	24	0	0	70,3	65,1	5,25	0,57	0,51	-
11.06.2025	0,509	0	150,9	154,62	0	147,52	151,47	0	0	24	0	0	70,7	67,2	3,44	0,57	0,5	-
12.06.2025	0,525	0	158,05	161,77	0	154,54	158,45	0	0	24	0	0	70,4	67,1	3,38	0,57	0,5	-
13.06.2025	0,513	0	152,61	156,31	0	149,19	153,09	0	0	24	0	0	70,8	67,3	3,43	0,57	0,51	-
14.06.2025	0,568	0	157,5	161,4	0	154,03	158,17	0	0	24	0	0	70,4	66,7	3,69	0,58	0,51	-
15.06.2025	0,587	0	154,63	157,79	0	151,09	154,5	0	0	24	0	0	71,3	67,4	3,87	0,57	0,51	-
16.06.2025	0,491	0	147,18	151,15	0	143,9	148,05	0	0	24	0	0	70,6	67,2	3,39	0,57	0,51	-
17.06.2025	0,468	0	149,19	154,95	0	145,84	151,79	0	0	24	0	0	70,5	67,3	3,19	0,56	0,51	-
18.06.2025	0,457	0	147,52	153,03	0	144,32	149,98	0	0	24	0	0	69,5	66,4	3,13	0,55	0,5	-
19.06.2025	0,478	0	157,34	163,27	0	153,87	159,92	0	0	24	0	0	70	67	3,09	0,56	0,49	-
20.06.2025	0,507	0	152,97	158,43	0	149,57	155,18	0	0	24	0	0	70,7	67,3	3,37	0,56	0,5	-
21.06.2025	0,464	0	148,32	152,44	0	144,99	149,3	0	0	24	0	0	70,6	67,4	3,19	0,56	0,49	-
22.06.2025	0,507	0	153,16	156,74	0	149,72	153,56	0	0	24	0	0	70,5	67,1	3,37	0,57	0,5	-
23.06.2025	0,545	0	154,57	158,19	0	151,1	154,93	0	0	24	0	0	71,1	67,5	3,59	0,56	0,5	-
Итого:	17,46	0	4808,56	4930,73	0	4701	4830,6	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,46																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2025	2390,296	103723,96	104899,38	10,03	101384,64	103806,68	10,03
23.06.2025	2407,756	108532,52	109830,11	10,03	106085,64	108637,28	10,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:33:46