

#90559#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский пр-т 130-136, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6663
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205745
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,65	0	28,87	27,77	0	28,27	27,53	0	0	24	0	0	67,2	44,2	23,04	0,56	0,5	-
25.06.2024	0,667	0	34,21	33,12	0	33,55	32,83	0	0	24	0	0	65,1	45,2	19,87	0,32	0,32	-
26.06.2024	0,166	0	43,37	41,65	0	42,87	41,2	0	0	24	0	1	50,2	47,1	3,17	0,17	0,18	-
27.06.2024	0,048	0	16,58	0,02	0	16,58	0,02	0	0	24	0	1	30,6	28	2,57	0,17	0,17	-
28.06.2024	0,042	0	22,61	0,61	0	22,61	0,61	0	0	24	0	1	27,7	25,2	2,52	0,16	0,17	-
29.06.2024	0,018	0	27,42	6,33	0	27,42	6,33	0	0	24	0	1	24,2	23,6	0,53	0,17	0,17	-
30.06.2024	0,026	0	25,71	1,34	0	25,71	1,34	0	0	24	0	1	25,4	23,9	1,44	0,16	0,17	-
01.07.2024	0,01	0	28,19	5,99	0	28,19	5,99	0	0	24	0	1	23,3	22,7	0,59	0,16	0,16	-
02.07.2024	0	0	29,77	7,65	0	29,77	7,65	0	0	24	0	1	22	22,1	-0,09	0,16	0,17	-
03.07.2024	0,002	0	30,7	8,79	0	30,7	8,79	0	0	24	0	1	21,5	21,8	-0,36	0,25	0,25	-
04.07.2024	0,012	0	36,35	15,48	0	36,26	15,48	0	0	24	0	1	25	25,4	-0,4	0,5	0,48	-
05.07.2024	0,313	0	49,92	46,5	0	49,5	46,22	0	0	24	0	0	40,8	35,9	4,92	0,57	0,5	-
06.07.2024	0,544	0	23,46	26,83	0	22,99	26,59	0	0	24	0	0	67,4	43,8	23,6	0,57	0,51	-
07.07.2024	0,502	0	21,51	25,17	0	21,08	24,93	0	0	24	0	0	67,7	44	23,76	0,57	0,51	-
08.07.2024	0,502	0	21,73	25,68	0	21,27	25,44	0	0	24	0	0	67,6	44	23,56	0,56	0,51	-
09.07.2024	0,502	0	22,21	26,36	0	21,77	26,12	0	0	24	0	0	67,2	44,2	23,03	0,55	0,52	-
10.07.2024	0,439	0	62,84	66,61	0	61,49	65,42	0	0	24	0	0	69,2	61,5	7,74	0,55	0,52	-
11.07.2024	0,406	0	105,64	108,34	0	103,39	106,24	0	0	24	0	0	69,1	65,1	4,01	0,55	0,51	-
12.07.2024	0,485	0	21,83	24,63	0	21,36	24,39	0	0	24	0	0	67,3	44,5	22,76	0,54	0,51	-
13.07.2024	0,513	0	22,4	25,98	0	21,96	25,74	0	0	24	0	0	67,2	43,9	23,32	0,54	0,5	-
14.07.2024	0,484	0	21,02	24,61	0	20,59	24,37	0	0	24	0	0	67,6	44,2	23,38	0,55	0,51	-
15.07.2024	0,487	0	21,31	25,04	0	20,87	24,8	0	0	24	0	0	67,7	44,3	23,4	0,56	0,51	-
16.07.2024	0,461	0	20,72	24,71	0	20,28	24,47	0	0	24	0	0	67,5	44,8	22,77	0,56	0,52	-
17.07.2024	0,469	0	19,56	22,98	0	19,13	22,74	0	0	24	0	0	69	44,5	24,47	0,56	0,52	-
18.07.2024	0,471	0	19,8	22	0	19,35	21,76	0	0	24	0	0	69,1	44,8	24,33	0,56	0,52	-
19.07.2024	0,549	0	21,1	22,38	1,14	20,65	22,14	1,14	1,14	24	0	0	68,8	44,8	24,02	0,57	0,52	-
20.07.2024	0,524	0	21,47	22,2	0	20,99	21,96	0	0	24	0	0	69,7	44,8	24,97	0,55	0,51	-
21.07.2024	0,516	0	22,16	23,57	0	21,69	23,33	0	0	24	0	0	68,7	44,9	23,85	0,55	0,51	-
22.07.2024	0,469	0	21,05	24,96	0	20,61	24,72	0	0	24	0	0	67,8	45	22,78	0,55	0,51	-
23.07.2024	0,411	0	18,99	22,98	0	18,6	22,74	0	0	24	0	0	67,7	45,6	22,08	0,56	0,51	-
Итого:	10,688	0	882,5	760,28	1,14	869,5	751,89	1,14	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,688																	

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2024	1788,62	77578,43	78747,92	7,38	75817,83	77929,68	7,38
23.07.2024	1799,308	78460,93	79508,2	8,52	76687,33	78681,57	8,52

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2024 15:03:39