

#92772#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский пр-т 130-136, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6663
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205745
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,452	0	19,23	22,81	0	18,79	22,57	0	0	24	0	0	69	45,2	23,89	0,56	0,51	-
25.07.2024	0,46	0	21,22	24,16	0	20,78	23,92	0	0	24	0	0	67,6	45,3	22,24	0,56	0,51	-
26.07.2024	0,499	0	22,56	24,16	0	22,11	23,92	0	0	24	0	0	67,6	45,1	22,51	0,56	0,52	-
27.07.2024	0,545	0	24,22	24,7	0	23,74	24,46	0	0	24	0	0	67,9	44,9	23,05	0,55	0,51	-
28.07.2024	0,572	0	25,72	25,62	0	25,17	25,38	0	0	24	0	0	67,2	44,6	22,59	0,55	0,51	-
29.07.2024	0,566	0	25,98	25,5	0	25,45	25,26	0	0	24	0	0	66,9	44,7	22,26	0,56	0,51	-
30.07.2024	0,554	0	24,88	24,2	0	24,36	23,96	0	0	24	0	0	67,6	44,8	22,78	0,56	0,52	-
31.07.2024	0,565	0	25,52	24,62	0	25,01	24,38	0	0	24	0	0	67,4	44,7	22,65	0,56	0,52	-
01.08.2024	0,572	0	25,53	24,47	0	25,02	24,23	0	0	24	0	0	67,6	44,7	22,87	0,56	0,51	-
02.08.2024	0,549	0	26,77	26,17	0	26,23	25,91	0	0	24	0	0	66,6	45,7	20,91	0,56	0,5	-
03.08.2024	0,479	0	21,29	25,14	0	20,85	24,9	0	0	24	0	0	67,7	44,8	22,85	0,56	0,5	-
04.08.2024	0,49	0	21,89	25,33	0	21,46	25,09	0	0	24	0	0	67,7	44,8	22,86	0,56	0,5	-
05.08.2024	0,48	0	21,78	24,38	0	21,34	24,14	0	0	24	0	0	67,6	45,1	22,5	0,56	0,5	-
06.08.2024	0,553	0	25,17	27,35	0	24,67	27,11	0	0	24	0	0	67	44,6	22,36	0,56	0,5	-
07.08.2024	0,509	0	22,71	24,74	0	22,26	24,5	0	0	24	0	0	67,8	45	22,78	0,56	0,5	-
08.08.2024	0,5	0	22,01	23,16	0	21,57	22,93	0	0	24	0	1	67,8	44,7	23,09	0,56	0,5	-
09.08.2024	0,534	0	23,57	23,98	0	23,1	23,74	0	0	24	0	0	67,5	44,4	23,08	0,55	0,5	-
10.08.2024	0,55	0	24,98	24,82	0	24,51	24,58	0	0	24	0	0	66,7	44,3	22,43	0,55	0,5	-
11.08.2024	0,558	0	25,1	24,5	0	24,6	24,26	0	0	24	0	0	66,8	44,1	22,75	0,55	0,5	-
12.08.2024	0,555	0	24,54	23,45	0	24,05	23,21	0	0	24	0	0	67,2	44,3	22,95	0,56	0,5	-
13.08.2024	0,576	0	24,98	23,47	0	24,46	23,23	0	0	24	0	0	67,8	44,1	23,63	0,56	0,5	-
14.08.2024	0,588	0	25,32	23,62	0	24,79	23,38	0	0	24	0	0	68	44,2	23,8	0,56	0,5	-
15.08.2024	0,596	0	25,17	23,3	0	24,65	23,06	0	0	24	0	0	68,4	44,1	24,29	0,56	0,5	-
16.08.2024	0,589	0	25,31	23,34	0	24,77	23,1	0	0	24	0	0	68	44,2	23,79	0,56	0,5	-
17.08.2024	0,551	0	24,13	22,27	0	23,63	22,03	0	0	24	0	0	67,8	44,5	23,36	0,56	0,5	-
18.08.2024	0,572	0	24,98	23,16	0	24,43	22,92	0	0	24	0	0	67,8	44,3	23,57	0,56	0,5	-
19.08.2024	0,56	0	24,23	22,45	0	23,73	22,21	0	0	24	0	0	67,8	44,1	23,66	0,56	0,5	-
20.08.2024	0,557	0	24,2	22,43	0	23,7	22,19	0	0	24	0	0	67,8	44,3	23,53	0,56	0,5	-
21.08.2024	0,544	0	24,07	22,39	0	23,59	22,15	0	0	24	0	0	67,6	44,5	23,09	0,56	0,5	-
22.08.2024	0,57	0	24,88	23,19	0	24,37	22,95	0	0	24	0	0	67,3	43,9	23,4	0,57	0,5	-
Итого:	16,245	0	721,94	722,88	0	707,19	715,67	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,245																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2024	1799,308	78460,93	79508,2	8,52	76687,33	78681,57	8,52
22.08.2024	1816,127	79207,14	80253,59	8,52	77418,28	79419,51	8,52

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2024 13:37:34