

#102406#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский пр-т 130-136, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6663
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205745
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2024 | 2,093 | 0 | 80,32 | 79,48 | 0 | 78,58 | 78,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 42,6 | 26,64 | 0,62 | 0,54 | 8,5 |
| 25.10.2024 | 2,457 | 0 | 95,72 | 95,03 | 0 | 93,64 | 94,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 43,5 | 26,25 | 0,63 | 0,54 | 4 |
| 26.10.2024 | 2,224 | 0 | 82,69 | 81,77 | 0 | 80,88 | 81,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 42,4 | 27,52 | 0,63 | 0,54 | 8,2 |
| 27.10.2024 | 2,077 | 0 | 74,06 | 73,01 | 0 | 72,46 | 72,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 41 | 28,65 | 0,63 | 0,54 | 9,6 |
| 28.10.2024 | 2,037 | 0 | 74,35 | 73,33 | 0 | 72,75 | 72,73 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 41,3 | 28,01 | 0,64 | 0,54 | 10,2 |
| 29.10.2024 | 1,896 | 0 | 67,91 | 67,22 | 0 | 66,41 | 66,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 40,9 | 28,59 | 0,62 | 0,54 | 10,9 |
| 30.10.2024 | 1,883 | 0 | 69,25 | 68,67 | 0 | 67,78 | 68,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 40,9 | 27,81 | 0,62 | 0,53 | 12,2 |
| 31.10.2024 | 2,024 | 0 | 75,76 | 75,3 | 0 | 74,16 | 74,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 41,2 | 27,3 | 0,62 | 0,53 | 9,6 |
| 01.11.2024 | 1,819 | 0 | 66,97 | 66,33 | 0 | 65,56 | 65,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 40,7 | 27,77 | 0,62 | 0,53 | - |
| 02.11.2024 | 2,488 | 0 | 98,43 | 98,27 | 0 | 96,31 | 97,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 43,4 | 25,85 | 0,62 | 0,53 | - |
| 03.11.2024 | 2,439 | 0 | 96,94 | 96,92 | 0 | 94,87 | 96,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 43,6 | 25,71 | 0,62 | 0,53 | - |
| 04.11.2024 | 2,403 | 0 | 91,01 | 90,86 | 0 | 89,05 | 90,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 42,6 | 26,99 | 0,61 | 0,54 | - |
| 05.11.2024 | 2,517 | 0 | 100,8 | 100,6 | 0 | 98,62 | 99,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 44 | 25,54 | 0,61 | 0,54 | - |
| 06.11.2024 | 2,595 | 0 | 105,57 | 105,15 | 0 | 103,31 | 104,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 44,3 | 25,14 | 0,62 | 0,54 | - |
| 07.11.2024 | 2,611 | 0 | 106,92 | 106,52 | 0 | 104,62 | 105,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 43,9 | 24,98 | 0,63 | 0,55 | - |
| 08.11.2024 | 2,423 | 0 | 91,72 | 91,53 | 0 | 89,71 | 90,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 42,9 | 27,05 | 0,62 | 0,55 | - |
| 09.11.2024 | 2,559 | 0 | 99,07 | 99,21 | 0 | 96,89 | 98,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 43,5 | 26,43 | 0,62 | 0,55 | - |
| 10.11.2024 | 2,806 | 0 | 109,34 | 109,4 | 0 | 106,86 | 108,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 44,8 | 26,28 | 0,62 | 0,55 | - |
| 11.11.2024 | 2,906 | 0 | 102,34 | 101,95 | 0 | 99,83 | 100,99 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 45,6 | 29,15 | 0,62 | 0,55 | - |
| 12.11.2024 | 2,927 | 0 | 101,15 | 100,59 | 0 | 98,63 | 99,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 45,5 | 29,69 | 0,61 | 0,54 | - |
| 13.11.2024 | 2,934 | 0 | 104,33 | 103,85 | 0 | 101,74 | 102,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 45,8 | 28,84 | 0,61 | 0,54 | - |
| 14.11.2024 | 2,777 | 0 | 107,03 | 106,66 | 0 | 104,66 | 105,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 44,5 | 26,58 | 0,61 | 0,54 | - |
| 15.11.2024 | 2,61 | 0 | 102,76 | 102,32 | 0 | 100,51 | 101,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 43,6 | 25,99 | 0,61 | 0,54 | - |
| 16.11.2024 | 2,461 | 0 | 96,92 | 96,45 | 0 | 94,86 | 95,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 42,8 | 25,96 | 0,61 | 0,54 | - |
| 17.11.2024 | 2,642 | 0 | 106,92 | 106,5 | 0 | 104,63 | 105,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 43,7 | 25,26 | 0,62 | 0,55 | - |
| 18.11.2024 | 2,65 | 0 | 114,72 | 114,2 | 0 | 112,31 | 113,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 44,6 | 23,58 | 0,63 | 0,55 | - |
| 19.11.2024 | 2,77 | 0 | 114,8 | 114,26 | 0 | 112,25 | 113,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 45,6 | 24,69 | 0,64 | 0,53 | - |
| 20.11.2024 | 2,67 | 0 | 115,88 | 115,47 | 0 | 113,41 | 114,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 45,3 | 23,55 | 0,64 | 0,53 | - |
| 21.11.2024 | 2,931 | 0 | 114,66 | 113,97 | 0 | 111,92 | 112,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 47 | 26,18 | 0,63 | 0,54 | - |
| 22.11.2024 | 3,046 | 0 | 124,88 | 124,63 | 0 | 121,97 | 123,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 47,2 | 24,98 | 0,63 | 0,53 | - |
| 23.11.2024 | 3,122 | 0 | 123,53 | 123,17 | 0 | 120,62 | 121,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 46,9 | 25,89 | 0,64 | 0,54 | - |
| Итого: | 77,797 | 0 | 3016,75 | 3002,62 | 0 | 2949,8 | 2975,26 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 77,797 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.10.2024 | 1875,907 | 81544,24 | 82506,41 | 8,59 | 79705,71 | 81651,7 | 8,59 |
| 23.11.2024 | 1953,704 | 84560,99 | 85509,03 | 8,59 | 82655,51 | 84626,96 | 8,59 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 8:10:40