

#8508#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.01.2021 по 22.02.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 19, Калининград
5346
6989
ВКТ-7
00272051
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 01.02.2021 | 4,656 | 0 | 383,55 | 0 | 0,21 | 372,17 | 0 | 0,21 | 0,21 | 24 | 0 | 0 | 82,8 | 70,3 | 12,44 | 0,62 | 0,48 | -3,1 |
| 02.02.2021 | 4,803 | 0 | 385,81 | 0 | 0,2 | 373,99 | 0 | 0,2 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 84,3 | 71,5 | 12,75 | 0,63 | 0,48 | -3,2 |
| 03.02.2021 | 4,628 | 0 | 392,23 | 0 | 0,21 | 380,56 | 0 | 0,21 | 0,21 | 24 | 0 | 0 | 82,9 | 70,8 | 12,08 | 0,62 | 0,48 | -0,6 |
| 04.02.2021 | 4,896 | 0 | 382,98 | 0 | 0,19 | 371,01 | 0 | 0,19 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 85,3 | 72,1 | 13,14 | 0,63 | 0,48 | -4,4 |
| 05.02.2021 | 5,166 | 0 | 390,15 | 0 | 0,2 | 377,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 88,1 | 74,5 | 13,6 | 0,61 | 0,48 | -4,4 |
| 06.02.2021 | 5,587 | 0 | 377,08 | 0 | 0,18 | 363,93 | 0 | 0,18 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 90,8 | 75,5 | 15,28 | 0,62 | 0,49 | -12,8 |
| 07.02.2021 | 5,798 | 0 | 377,6 | 0 | 0,2 | 364,11 | 0 | 0,2 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 92 | 76,2 | 15,82 | 0,62 | 0,49 | -14,3 |
| 08.02.2021 | 5,856 | 0 | 374,78 | 0 | 0,2 | 361,37 | 0 | 0,2 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 92,1 | 76 | 16,12 | 0,63 | 0,49 | -11,3 |
| 09.02.2021 | 5,823 | 0 | 388,8 | 0 | 0,18 | 374,85 | 0 | 0,18 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 92,2 | 76,8 | 15,43 | 0,61 | 0,5 | -9 |
| 10.02.2021 | 6,117 | 0 | 494,83 | 0 | 0,28 | 477,04 | 0 | 0,28 | 0,28 | 24 | 0 | 0 | 92,2 | 78,7 | 13,54 | 0,6 | 0,51 | -14 |
| 11.02.2021 | 6,343 | 0 | 627,01 | 0 | 0,18 | 604,31 | 0 | 0,18 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 92,6 | 82,2 | 10,43 | 0,6 | 0,5 | -11,1 |
| 12.02.2021 | 6,185 | 0 | 639,16 | 0 | 0,19 | 616,43 | 0 | 0,19 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 91,7 | 81,7 | 9,99 | 0,6 | 0,5 | -9,6 |
| 13.02.2021 | 5,443 | 0 | 652,8 | 0 | 0,2 | 632,12 | 0 | 0,2 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 85,8 | 77,3 | 8,52 | 0,61 | 0,5 | -0,1 |
| 14.02.2021 | 5,151 | 0 | 674,34 | 0 | 0,17 | 653,94 | 0 | 0,17 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 83,6 | 75,8 | 7,82 | 0,61 | 0,49 | 0,6 |
| 15.02.2021 | 5,368 | 0 | 676,48 | 0 | 0,18 | 654,77 | 0 | 0,18 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 86,5 | 78,4 | 8,13 | 0,6 | 0,49 | -1,7 |
| 16.02.2021 | 5,305 | 0 | 660,44 | 0 | 0,17 | 639,38 | 0 | 0,17 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 86,2 | 77,9 | 8,24 | 0,6 | 0,49 | -3,5 |
| 17.02.2021 | 5,315 | 0 | 651,7 | 0 | 0,17 | 630,85 | 0 | 0,17 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 86,3 | 77,9 | 8,38 | 0,6 | 0,49 | -7,1 |
| 18.02.2021 | 5,677 | 0 | 634,05 | 0 | 0,16 | 612,69 | 0 | 0,16 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 88,9 | 79,7 | 9,21 | 0,6 | 0,49 | -10,8 |
| 19.02.2021 | 5,428 | 0 | 644,23 | 0 | 0,2 | 623,44 | 0 | 0,2 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 86,8 | 78,2 | 8,61 | 0,61 | 0,49 | -5,1 |
| 20.02.2021 | 4,631 | 0 | 682,73 | 0 | 0,18 | 663,83 | 0 | 0,18 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 79,5 | 72,6 | 6,95 | 0,61 | 0,49 | 2,8 |
| 21.02.2021 | 4,35 | 0 | 686,48 | 0 | 0,15 | 668,41 | 0 | 0,15 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 71 | 6,47 | 0,6 | 0,49 | 4,5 |
| 22.02.2021 | 4,227 | 0 | 674,47 | 0 | 0,16 | 657,05 | 0 | 0,16 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 70,2 | 6,39 | 0,61 | 0,49 | - |
| Итого: | 116,753 | 0 | 11851,7 | 0 | 4,16 | 11473,45 | 0 | 4,16 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 116,753 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|
| 31.01.2021 | 159,646 | 12765,85 | 0 | 26,39 | 12398,81 | 0 | 26,39 |
| 22.02.2021 | 276,399 | 24617,55 | 0 | 30,55 | 23872,26 | 0 | 30,55 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2021 20:05:42