

#72734#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2024 по 29.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 19, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00272051	Показания прибора, Гкал 29.02.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2921,059	2899,363	21.696

Подпись исполнителя _____



с 21.03.24 не поверил



#72733#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 29.02.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6989
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272051
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 06.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	3,694	0	193,74	0	0,11	189,47	0	0,11	0,11	24	0	0	69,9	50,5	19,44	0,65	0,47
25.02.2024	-	3,616	0	191,51	0	0,1	187,3	0	0,1	0,1	24	0	0	70	50,7	19,25	0,65	0,47
26.02.2024	-	3,431	0	183,8	0	0,09	179,76	0	0,09	0,09	24	0	0	70	51	19,02	0,64	0,47
27.02.2024	-	3,496	0	187,5	0	0,09	183,43	0	0,09	0,09	24	0	0	69,4	50,4	19,03	0,64	0,47
28.02.2024	-	3,69	0	197,88	0	0,08	193,64	0	0,08	0,08	24	0	0	69,2	50,2	19,01	0,65	0,47
29.02.2024	-	3,769	0	198,36	0	0,08	193,96	0	0,08	0,08	24	0	0	70,4	51,1	19,37	0,66	0,46
Итого:	-	21,696	0	1152,79	0	0,55	1127,56	0	0,55	0,55	144	0	-	69,82	50,65	19,19	0,65	0,47

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 144 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.02.2024	2899,363	170676,63	0	265,34	165105,96	0	265,34
29.02.2024	2921,059	171829,42	0	265,89	166233,52	0	265,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
