

#73941#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/24г.-23/03/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Московский,19

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 9.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272051

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0xBA26

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|----|----|------|------|------|--------|--------|---------|------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 23.02.2024 | 70,19 | 50,68 | 19,51 | 177,95 | 174,03 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 6,58 | 4,65 | 3,407 | 0 | 24 | 0 | |
| 24.02.2024 | 69,9 | 50,46 | 19,44 | 193,74 | 189,47 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 6,45 | 4,66 | 3,694 | 0 | 24 | 0 | |
| 25.02.2024 | 69,96 | 50,71 | 19,25 | 191,51 | 187,3 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,47 | 4,67 | 3,616 | 0 | 24 | 0 | |
| 26.02.2024 | 70,05 | 51,03 | 19,02 | 183,8 | 179,76 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 6,53 | 4,66 | 3,431 | 0 | 24 | 0 | |
| 27.02.2024 | 69,38 | 50,35 | 19,03 | 187,5 | 183,43 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 6,45 | 4,66 | 3,496 | 0 | 24 | 0 | |
| 28.02.2024 | 69,23 | 50,22 | 19,01 | 197,88 | 193,64 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 6,41 | 4,68 | 3,69 | 0 | 24 | 0 | |
| 29.02.2024 | 70,43 | 51,06 | 19,37 | 198,36 | 193,96 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 6,49 | 4,68 | 3,769 | 0 | 24 | 0 | |
| 01.03.2024 | 69,91 | 50,87 | 19,04 | 160,39 | 156,86 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,63 | 2,987 | 0 | 24 | 0 | |
| 02.03.2024 | 69,29 | 50,16 | 19,13 | 149,16 | 145,97 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 6,51 | 4,63 | 2,802 | 0 | 24 | 0 | |
| 03.03.2024 | 69,25 | 49,9 | 19,35 | 155,81 | 152,46 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 6,5 | 4,64 | 2,964 | 0 | 24 | 0 | |
| 04.03.2024 | 70,12 | 50,3 | 19,82 | 166,11 | 162,44 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 6,41 | 4,66 | 3,233 | 0 | 24 | 0 | |
| 05.03.2024 | 71,41 | 50,96 | 20,45 | 163,43 | 159,69 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 6,42 | 4,64 | 3,274 | 0 | 24 | 0 | |
| 06.03.2024 | 72,26 | 51,44 | 20,82 | 165,54 | 161,7 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 6,44 | 4,65 | 3,38 | 0 | 24 | 0 | |
| 07.03.2024 | 75,71 | 53,47 | 22,24 | 162,04 | 157,95 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 6,52 | 4,63 | 3,526 | 0 | 24 | 0 | |
| 08.03.2024 | 74,96 | 53,06 | 21,9 | 171,54 | 167,3 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 6,45 | 4,65 | 3,676 | 0 | 24 | 0 | |
| 09.03.2024 | 76,77 | 54,11 | 22,66 | 168,15 | 163,81 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 6,48 | 4,65 | 3,721 | 0 | 24 | 0 | |
| 10.03.2024 | 75,46 | 53,2 | 22,26 | 164,56 | 160,43 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 6,48 | 4,66 | 3,58 | 0 | 24 | 0 | |
| 11.03.2024 | 73,65 | 52,24 | 21,41 | 161,43 | 157,56 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 6,53 | 4,66 | 3,382 | 0 | 24 | 0 | |
| 12.03.2024 | 72,13 | 51,35 | 20,78 | 172,74 | 168,73 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 6,51 | 4,67 | 3,513 | 0 | 24 | 0 | |
| 13.03.2024 | 70,6 | 50,58 | 20,02 | 169,74 | 165,97 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 6,53 | 4,68 | 3,331 | 0 | 24 | 0 | |
| 14.03.2024 | 69,67 | 50,3 | 19,37 | 155,06 | 151,7 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 6,6 | 4,64 | 2,947 | 0 | 24 | 0 | |
| 15.03.2024 | 69,79 | 50,52 | 19,27 | 143,84 | 140,71 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 6,64 | 4,6 | 2,715 | 0 | 24 | 0 | |
| 16.03.2024 | 69,69 | 50,41 | 19,28 | 146,72 | 143,53 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 6,63 | 4,61 | 2,776 | 0 | 24 | 0 | |
| 17.03.2024 | 72,08 | 51,2 | 20,88 | 172,57 | 168,56 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 6,4 | 4,65 | 3,521 | 0 | 24 | 0 | |
| 18.03.2024 | 74,77 | 53,06 | 21,71 | 164,16 | 160,11 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 6,52 | 4,63 | 3,486 | 0 | 24 | 0 | |
| 19.03.2024 | 74,51 | 52,8 | 21,71 | 166,69 | 162,62 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 6,5 | 4,62 | 3,538 | 0 | 24 | 0 | |
| 20.03.2024 | 73,02 | 52,19 | 20,83 | 165,05 | 161,15 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 6,55 | 4,62 | 3,361 | 0 | 24 | 0 | |
| 21.03.2024 | 69,91 | 50,39 | 19,52 | 169,79 | 166,09 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 6,51 | 4,63 | 3,253 | 0 | 24 | 0 | |
| 22.03.2024 | 69,98 | 50,35 | 19,63 | 165,89 | 162,23 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 6,52 | 4,65 | 3,199 | 0 | 24 | 0 | |
| 23.03.2024 | 69,21 | 49,8 | 19,41 | 165,09 | 161,53 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 6,53 | 4,67 | 3,147 | 0 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 5076,2 | 4960,69 | 0 | 0 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | | | 100,415 | 0 | 720 | 0 | |
| Средние: | 71,44 | 51,23 | 20,2 | | | | | | | | 6,5 | 4,64 | | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | Qo | Qг | ВНР | ВОС |
|---------------|-----------|-----------|----|----|--------|--------|--------|----------|--------|-------|------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 22/02/2424:00 | 170498,68 | 164931,93 | 0 | 0 | 265,22 | 265,22 | 265,22 | 2895,956 | -0,243 | 25947 | 2267 |
| 23/03/2424:00 | 175574,92 | 169892,62 | 0 | 0 | 267,55 | 267,55 | 267,55 | 2996,371 | -0,243 | 26667 | 2267 |
| Итого: | 5076,24 | 4960,69 | 0 | 0 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 100,415 | 0 | 720 | 0 |

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 28949ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



с 01.03.24 на поверке