

#296749#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский 19, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6989  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272051  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,452	0	149,41	0	0,07	145,8	0	0,07	0,07	24	0	0	73,6	45,7	27,85	0,64	0,44	-
20.03.2026	3,521	0	208,88	0	0,16	204,16	0	0,16	0,16	23	1	1	70,8	49,9	20,93	0,72	0,48	-
21.03.2026	3,951	0	238,97	0	0,2	233,24	0	0,2	0,2	24	0	0	73,6	56,6	16,96	0,72	0,48	-
22.03.2026	3,876	0	234,32	0	0,21	228,71	0	0,21	0,21	24	0	0	73,5	56,5	16,97	0,73	0,47	-
23.03.2026	3,776	0	220	0	0,19	214,73	0	0,19	0,19	24	0	0	73,5	56	17,57	0,73	0,47	-
24.03.2026	3,811	0	217,27	0	0,18	212,07	0	0,18	0,18	24	0	0	73,8	55,9	17,93	0,74	0,47	-
25.03.2026	3,766	0	208,93	0	0,18	203,92	0	0,18	0,18	24	0	0	73,6	55,2	18,4	0,71	0,47	-
26.03.2026	3,809	0	225,15	0	0,16	219,77	0	0,16	0,16	24	0	0	73,5	56,2	17,27	0,72	0,48	-
27.03.2026	3,902	0	235,67	0	0,17	230	0	0,17	0,17	24	0	0	73,7	56,8	16,93	0,69	0,46	-
28.03.2026	3,91	0	237,52	0	0,18	231,77	0	0,18	0,18	24	0	0	73,9	56,9	16,94	0,7	0,47	-
29.03.2026	3,917	0	226,35	0	0,17	220,88	0	0,17	0,17	24	0	0	73,8	56,1	17,7	0,7	0,47	-
30.03.2026	3,809	0	221,46	0	0,18	216,14	0	0,18	0,18	24	0	0	73,8	56,2	17,63	0,7	0,47	-
31.03.2026	3,839	0	226,49	0	0,16	221,02	0	0,16	0,16	24	0	0	73,8	56,4	17,35	0,69	0,47	-
01.04.2026	3,893	0	242,2	0	0,16	236,38	0	0,16	0,16	24	0	0	73,6	56,9	16,64	0,61	0,53	-
02.04.2026	0,468	0	104,49	0	0,22	102,93	0	0,22	0,22	24	0	0	53,7	44,6	9,1	0,69	0,48	-
03.04.2026	3,952	0	256,71	0	0,21	251,06	0	0,21	0,21	24	0	0	69,8	53,6	16,25	0,7	0,47	-
04.04.2026	3,993	0	236,41	0	0,23	230,69	0	0,23	0,23	24	0	0	73,8	56,6	17,26	0,7	0,47	-
05.04.2026	3,892	0	222,49	0	0,22	217,14	0	0,22	0,22	24	0	0	73,8	55,9	17,9	0,7	0,47	-
06.04.2026	3,979	0	230,9	0	0,21	225,31	0	0,21	0,21	24	0	0	73,9	56,3	17,57	0,67	0,47	-
07.04.2026	3,791	0	226,52	0	0,2	221,09	0	0,2	0,2	24	0	0	73,5	56,4	17,09	0,69	0,47	-
08.04.2026	3,966	0	235,62	0	0,2	229,8	0	0,2	0,2	24	0	0	74,6	57,4	17,18	0,7	0,48	-
09.04.2026	4,046	0	245,61	0	0,18	239,64	0	0,18	0,18	24	0	0	74,1	57,3	16,85	0,7	0,48	-
10.04.2026	3,974	0	238,83	0	0,18	233,03	0	0,18	0,18	24	0	0	74,1	57	17,08	0,71	0,47	-
11.04.2026	3,867	0	230,23	0	0,19	224,68	0	0,19	0,19	24	0	0	73,6	56,4	17,27	0,7	0,47	-
12.04.2026	3,853	0	223,31	0	0,18	217,93	0	0,18	0,18	24	0	0	73,7	56	17,74	0,71	0,47	-
13.04.2026	3,717	0	214,2	0	0,18	209,08	0	0,18	0,18	24	0	0	73,5	55,7	17,79	0,7	0,46	-
14.04.2026	3,615	0	200,43	0	0,19	195,6	0	0,19	0,19	24	0	0	73,4	55	18,46	0,69	0,46	-
15.04.2026	3,622	0	200,74	0	0,17	195,94	0	0,17	0,17	24	0	0	73,6	55,1	18,43	0,7	0,47	-
16.04.2026	3,72	0	217,75	0	0,17	212,49	0	0,17	0,17	24	0	0	73,8	56,3	17,49	0,7	0,47	-
17.04.2026	3,806	0	222,23	0	0,17	216,85	0	0,17	0,17	24	0	0	73,9	56,4	17,53	0,71	0,47	-
18.04.2026	3,661	0	209,06	0	0,18	203,98	0	0,18	0,18	24	0	0	73,9	56	17,97	0,71	0,46	-
Итого:	114,154	0	6808,15	0	5,65	6645,83	0	5,65	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	114,154																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	1510,096	81016,11	0	22,56	78971,75	0	22,56
18.04.2026	1624,25	87824,26	0	28,21	85617,58	0	28,21

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2026 7:43:19