

# #8491#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский 19, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6989  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272051  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,922	0	68,45	0	0,07	66,84	0	0,07	0,07	24	0	0	72,8	41,6	31,25	0,48	0,36	-
27.04.2022	0,731	0	21,83	0	0	21,31	0	0	0	24	0	0	72,3	38,4	33,88	0,54	0,47	-
28.04.2022	0,785	0	24,97	0	0,09	24,42	0	0,09	0,09	24	0	0	70	38,4	31,65	0,57	0,53	-
29.04.2022	0,778	0	24,77	0	0	24,22	0	0	0	24	0	0	70	38,3	31,72	0,57	0,53	-
30.04.2022	0,81	0	25,81	0	0,01	25,23	0	0,01	0,01	24	0	0	69,8	38,2	31,64	0,57	0,53	-
01.05.2022	0,836	0	26,79	0	0	26,19	0	0	0	24	0	0	70,1	38,6	31,58	0,57	0,53	-
02.05.2022	0,79	0	25,02	0	0	24,44	0	0	0	24	0	0	70,2	38,2	31,91	0,57	0,53	-
03.05.2022	0,817	0	26,06	0	0	25,47	0	0	0	24	0	0	69,9	38,2	31,67	0,57	0,53	-
04.05.2022	0,807	0	25,78	0	0	25,2	0	0	0	24	0	0	69,7	38	31,72	0,58	0,53	-
05.05.2022	0,781	0	24,52	0	0	23,97	0	0	0	24	0	0	70,3	38,2	32,13	0,58	0,53	-
06.05.2022	0,791	0	24,97	0	0,01	24,42	0	0,01	0,01	24	0	0	70,3	38,2	32,09	0,58	0,53	-
07.05.2022	0,813	0	25,95	0	0	25,36	0	0	0	24	0	0	70,2	38,2	31,94	0,58	0,53	-
08.05.2022	0,795	0	25,67	0	0	25,08	0	0	0	24	0	0	70	38,4	31,53	0,58	0,53	-
09.05.2022	0,762	0	24,48	0	0	23,94	0	0	0	24	0	0	70,1	38,5	31,58	0,58	0,53	-
10.05.2022	0,794	0	24,67	0	0	24,09	0	0	0	24	0	0	70,7	38	32,7	0,58	0,53	-
11.05.2022	0,728	0	23,49	0	0,01	22,97	0	0,01	0,01	24	0	0	70,2	38,8	31,45	0,58	0,53	-
12.05.2022	0,781	0	25,39	0	0	24,85	0	0	0	24	0	0	70	38,7	31,32	0,58	0,53	-
13.05.2022	0,764	0	24,4	0	0	23,86	0	0	0	24	0	0	70,1	38,4	31,76	0,59	0,53	-
14.05.2022	0,79	0	24,79	0	0	24,23	0	0	0	24	0	0	70,8	38,3	32,51	0,59	0,53	-
15.05.2022	0,809	0	25,17	0	0	24,61	0	0	0	24	0	0	70,4	38	32,47	0,59	0,53	-
16.05.2022	0,815	0	25,84	0	0,01	25,27	0	0,01	0,01	24	0	0	70,3	38,3	31,99	0,59	0,53	-
17.05.2022	0,798	0	25,13	0	0	24,58	0	0	0	24	0	0	70,2	38,1	32,07	0,59	0,53	-
18.05.2022	0,826	0	25,76	0	0	25,17	0	0	0	24	0	0	70,8	38,1	32,71	0,59	0,53	-
19.05.2022	0,785	0	25,09	0	0	24,54	0	0	0	24	0	0	70,3	38,5	31,78	0,59	0,53	-
20.05.2022	0,781	0	24,72	0	0,01	24,17	0	0,01	0,01	24	0	0	70,1	38,2	31,93	0,59	0,53	-
21.05.2022	0,728	0	23,27	0	0	22,76	0	0	0	24	0	0	70	38,5	31,45	0,59	0,53	-
22.05.2022	0,783	0	25,04	0	0	24,47	0	0	0	24	0	0	70	38,4	31,63	0,58	0,53	-
23.05.2022	0,841	0	30,55	0	0	29,92	0	0	0	24	0	0	68	39	28,98	0,58	0,52	-
Итого:	23,241	0	748,38	0	0,21	731,58	0	0,21	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,241																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
25.04.2022	1436,432	110447,78	0	109,37	107630,91	0	109,37
23.05.2022	1459,673	111196,16	0	109,58	108362,49	0	109,58

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.05.2022 7:24:59