

#8501#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 21.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 19, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6989
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272051
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,714	0	24,59	0	0	24,08	0	0	0	24	0	0	68,1	38,8	29,32	0,59	0,54	16
25.05.2021	0,708	0	25,69	0	0,16	25,18	0	0,16	0,16	24	0	0	66,9	38,9	27,99	0,59	0,54	-
26.05.2021	0,776	0	26,91	0	0	26,34	0	0	0	24	0	0	68,2	39	29,23	0,59	0,54	-
27.05.2021	0,756	0	28,76	0	0	28,15	0	0	0	24	0	0	68,3	41,7	26,65	0,59	0,54	-
28.05.2021	0,716	0	27,94	0	0	27,34	0	0	0	24	0	0	68,3	42,4	25,88	0,59	0,54	11
29.05.2021	0,644	0	25,98	0	0	25,45	0	0	0	24	0	0	67,8	42,9	24,98	0,59	0,54	12,3
30.05.2021	0,667	0	25,91	0	0	25,39	0	0	0	24	0	0	68	42,1	25,88	0,59	0,54	-
31.05.2021	0,658	0	25,17	0	0	24,64	0	0	0	24	0	0	68,1	41,7	26,44	0,59	0,54	16
01.06.2021	0,669	0	63,21	0	0	61,85	0	0	0	24	0	0	68,9	46,9	22,03	0,58	0,55	-
02.06.2021	0,768	-0,004	143,12	0	0,57	140,06	0	0,57	0,57	24	0	0	69,1	55,7	13,42	0,51	0,48	-
03.06.2021	0,575	0	31,13	0	0	30,63	0	0	0	24	0	0	59,5	41,3	18,25	0,58	0,54	15
04.06.2021	0,814	0	31,92	0	0	31,26	0	0	0	24	0	0	68,4	42,5	25,91	0,58	0,54	-
05.06.2021	0,825	0	35,43	0	0	34,7	0	0	0	24	0	0	67	43,1	23,9	0,58	0,54	13,4
06.06.2021	0,801	0	31,91	0	0	31,23	0	0	0	24	0	0	68,3	42,8	25,55	0,58	0,54	22
07.06.2021	0,778	0	32,54	0	0	31,87	0	0	0	24	0	0	67,6	43	24,52	0,58	0,54	-
08.06.2021	0,759	0	30	0	0	29,37	0	0	0	24	0	0	68,4	42,8	25,6	0,58	0,54	18,8
09.06.2021	0,73	0	29,43	0	0	28,8	0	0	0	24	0	0	68,3	43,1	25,25	0,58	0,54	21
10.06.2021	0,737	0	29,57	0	0	28,94	0	0	0	24	0	0	68,2	43	25,23	0,58	0,54	-
11.06.2021	0,775	0	30,45	0	0	29,81	0	0	0	24	0	0	68,4	42,6	25,72	0,58	0,54	-
12.06.2021	0,732	0	29,66	0	0	29,01	0	0	0	24	0	0	68,3	43,2	25,08	0,59	0,55	-
13.06.2021	0,69	0	28,54	0	0	27,93	0	0	0	24	0	0	68,1	43,5	24,57	0,59	0,55	-
14.06.2021	0,773	0	30,53	0	0	29,87	0	0	0	24	0	0	68,3	42,6	25,68	0,59	0,55	-
15.06.2021	0,731	0	29,07	0	0	28,45	0	0	0	24	0	0	68,4	43	25,46	0,59	0,55	-
16.06.2021	0,72	0	29,1	0	0	28,47	0	0	0	24	0	0	68,5	43,2	25,23	0,59	0,55	-
17.06.2021	0,719	0	28,47	0	0	27,88	0	0	0	24	0	0	68,6	43	25,63	0,59	0,54	-
18.06.2021	0,725	0	29,17	0	0	28,54	0	0	0	24	0	0	68,3	43,1	25,21	0,59	0,54	-
19.06.2021	0,7	0	28,46	0	0	27,85	0	0	0	24	0	0	68,3	43,3	25	0,59	0,54	-
20.06.2021	0,665	0	27,89	0	0	27,3	0	0	0	24	0	0	68,2	44	24,21	0,59	0,54	-
21.06.2021	0,658	0	28,28	0	0	27,69	0	0	0	24	0	0	68,2	44,5	23,74	0,59	0,54	-
Итого:	20,983	0	988,83	0	0,73	968,08	0	0,73	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,983																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2021	539,298	69964,65	0	39,57	68136	0	39,57
21.06.2021	560,281	70953,48	0	40,3	69104,08	0	40,3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 15:24:51