

#8500#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 19, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6989
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272051
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,582	0	21,53	0	0	21,04	0	0	0	24	0	0	68,7	41,2	27,47	0,6	0,53	-
25.06.2023	0,617	0	22,83	0	0	22,33	0	0	0	24	0	0	68,8	41,2	27,6	0,6	0,53	-
26.06.2023	0,648	0	23,45	0	0	22,93	0	0	0	24	0	0	69,1	41	28,14	0,6	0,53	-
27.06.2023	0,683	0	24,38	0	0	23,84	0	0	0	24	0	0	69,2	40,7	28,43	0,47	0,46	-
28.06.2023	0,172	0	46,73	0	0	46,11	0	0	0	24	0	0	52,6	33,9	18,66	0,38	0,38	-
29.06.2023	0	0	7,04	0	0	7,04	0	0	0	24	0	0	23,3	22,2	1,08	0,27	0,27	-
30.06.2023	0	0	7,33	0	0	7,33	0	0	0	24	0	0	22,8	21,8	1,08	0,27	0,27	-
01.07.2023	0	0	7,27	0	0	7,27	0	0	0	24	0	0	22,6	21,5	1,04	0,27	0,27	-
02.07.2023	0	0	7,15	0	0	7,15	0	0	0	24	0	0	22,4	21,3	1,03	0,28	0,28	-
03.07.2023	0	0	6,96	0	0	6,96	0	0	0	24	0	0	22,1	21,2	0,95	0,3	0,3	-
04.07.2023	0	0	7,07	0	0	7,07	0	0	0	24	0	0	22	21,1	0,9	0,53	0,53	-
05.07.2023	0,001	0	7,85	0	0	7,85	0	0	0	24	0	0	22	21,2	0,84	0,55	0,52	-
06.07.2023	0,303	0	67,05	0	0	66,53	0	0	0	24	0	0	38,4	30,1	8,37	0,61	0,52	-
07.07.2023	0,661	0	23,15	0	0	22,66	0	0	0	24	0	0	68,6	39,7	28,98	0,6	0,52	-
08.07.2023	0,665	0	23,38	0	0	22,87	0	0	0	24	0	0	68,8	39,9	28,94	0,6	0,52	-
09.07.2023	0,624	0	21,68	0	0	21,19	0	0	0	24	0	0	69,1	40	29,15	0,59	0,52	-
10.07.2023	0,567	0	21,05	0	0	20,58	0	0	0	24	0	0	68,3	40,9	27,41	0,57	0,52	-
11.07.2023	0,502	0	22,76	0	0	22,33	0	0	0	24	0	0	62,6	40,3	22,35	0,6	0,53	-
12.07.2023	0,494	0	18,46	0	0	18,05	0	0	0	24	0	0	68,8	43,3	25,51	0,6	0,53	-
13.07.2023	0,649	0	21,8	0	0	21,33	0	0	0	24	0	0	70,3	40,2	30,18	0,6	0,53	-
14.07.2023	0,615	0	20,51	0	0	20,04	0	0	0	24	0	0	71	40,4	30,63	0,61	0,53	-
15.07.2023	0,621	0	20,61	0	0	20,15	0	0	0	24	0	0	71,1	40,2	30,9	0,61	0,53	-
16.07.2023	0,601	0	19,58	0	0	19,13	0	0	0	24	0	0	71,2	40,1	31,15	0,6	0,53	-
17.07.2023	0,556	0	19,03	0	0	18,58	0	0	0	24	0	0	70,4	40,8	29,68	0,6	0,53	-
18.07.2023	0,592	0	19,6	0	0	19,16	0	0	0	24	0	0	71,5	40,9	30,54	0,6	0,53	-
19.07.2023	0,615	0	20,67	0	0	20,22	0	0	0	24	0	0	70,1	40,1	30,01	0,6	0,54	-
20.07.2023	0,629	0	22,57	0	0	22,12	0	0	0	24	0	0	68,5	40,2	28,3	0,61	0,54	-
21.07.2023	0,584	0	20,56	0	0	20,09	0	0	0	24	0	0	69,7	40,6	29,02	0,61	0,54	-
22.07.2023	0,589	0	20,56	0	0	20,11	0	0	0	24	0	0	69,2	40,2	29,01	0,61	0,54	-
23.07.2023	0,615	0	20,97	0	0	20,54	0	0	0	24	0	0	69,4	39,6	29,78	0,61	0,54	-
Итого:	13,185	0	613,58	0	0	602,6	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,185																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2023	2294,51	143913,6	0	195,09	139006,41	0	195,09
23.07.2023	2307,695	144527,18	0	195,09	139609,01	0	195,09

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 16:35:44