

#142269#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 19, Калининград
5346
6989
ВКТ-7
00272051
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,937	0	32,93	0	0,06	32,21	0	0,06	0,06	24	0	0	70,4	41,5	28,89	0,47	0,43	-
25.06.2025	0,254	0	40,68	0	0,13	40,14	0	0,13	0,13	24	0	0	54	37,9	16,12	0,33	0,31	-
26.06.2025	1,939	0	534,4	0	0,1	532,74	0	0,1	0,1	24	0	0	26	22,3	3,68	0,51	0,48	-
27.06.2025	0	0	0,14	0	0,06	0,14	0	0,06	0,06	24	0	0	21,8	22,2	-0,4	0,27	0,24	-
28.06.2025	0	0	0	0	0,09	0	0	0,09	0,09	24	0	0	21,5	21,2	0,22	0,26	0,24	-
29.06.2025	0	0	0	0	0,07	0	0	0,07	0,07	24	0	0	21,4	20,8	0,6	0,3	0,27	-
30.06.2025	0,01	0	26,6	0	0,07	26,46	0	0,07	0,07	24	0	0	32,8	25,4	7,49	0,63	0,6	-
01.07.2025	0,021	0	5,79	0	0,02	5,78	0	0,02	0,02	24	0	0	32,1	23,6	8,48	0,6	0,57	-
02.07.2025	0	0	0,45	0	0,03	0,45	0	0,03	0,03	24	0	0	21,1	20,8	0,25	0,59	0,54	-
03.07.2025	0,365	0	76,6	0	0,05	76,02	0	0,05	0,05	24	0	0	39,1	28,8	10,31	0,66	0,55	-
04.07.2025	0,89	0	30,93	0	0,04	30,22	0	0,04	0,04	24	0	0	70,7	41,3	29,39	0,66	0,55	-
05.07.2025	0,865	0	30,23	0	0,04	29,53	0	0,04	0,04	24	0	0	70,8	41,6	29,18	0,66	0,55	-
06.07.2025	0,86	0	30,19	0	0,03	29,5	0	0,03	0,03	24	0	0	70,7	41,8	28,95	0,66	0,55	-
07.07.2025	0,813	0	28,53	0	0,04	27,86	0	0,04	0,04	24	0	0	71,2	42,1	29,04	0,65	0,56	-
08.07.2025	0,778	0	27,39	0	0,03	26,78	0	0,03	0,03	24	0	0	70,9	42	28,96	0,64	0,56	-
09.07.2025	0,798	0	28,13	0	0,02	27,51	0	0,02	0,02	24	0	0	71	42	28,96	0,64	0,56	-
10.07.2025	0,79	0	27,15	0	0,03	26,53	0	0,03	0,03	24	0	0	71,3	41,7	29,57	0,65	0,56	-
11.07.2025	0,864	-0,016	26,96	0	2,81	26,35	0	2,81	2,81	24	0	0	70,9	41,8	29,07	0,64	0,56	-
12.07.2025	0,799	0	27,35	0	0,46	26,74	0	0,46	0,46	24	0	0	71	41,8	29,17	0,64	0,56	-
13.07.2025	0,803	0	28,11	0	0	27,49	0	0	0	24	0	0	70,8	41,7	29,08	0,65	0,56	-
14.07.2025	0,936	-0,026	28,06	0	3,43	27,42	0	3,43	3,43	24	0	0	71,1	42,4	28,68	0,65	0,56	-
15.07.2025	0,775	0	27,16	0	0,09	26,54	0	0,09	0,09	24	0	0	71,1	42,1	29,02	0,65	0,56	-
16.07.2025	0,802	0	27,87	0	0	27,24	0	0	0	24	0	0	71,1	41,9	29,24	0,64	0,56	-
17.07.2025	0,753	0	27,03	0	0,01	26,44	0	0,01	0,01	24	0	0	70,7	42,3	28,37	0,64	0,56	-
18.07.2025	0,756	0	27,52	0	0	26,91	0	0	0	24	0	0	70,3	42,2	28,07	0,64	0,56	-
19.07.2025	0,759	0	28,48	0	0	27,87	0	0	0	24	0	0	69,6	42,5	27,09	0,64	0,56	-
20.07.2025	0,774	0	27,92	0	0	27,29	0	0	0	24	0	0	70,7	42,5	28,24	0,65	0,56	-
21.07.2025	0,73	0	26,8	0	0	26,2	0	0	0	24	0	0	70,5	42,7	27,82	0,65	0,56	-
22.07.2025	0,737	0	27,25	0	0	26,68	0	0	0	24	0	0	70,2	42,7	27,43	0,64	0,56	-
23.07.2025	0,754	0	28,22	0	0,01	27,61	0	0,01	0,01	24	0	0	69,8	42,6	27,22	0,64	0,56	-
Итого:	19,562	0	1278,87	0	7,72	1262,65	0	7,72	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,562																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	711,152	37365,7	0	6,33	36471,24	0	6,33
23.07.2025	730,714	38644,57	0	14,05	37733,89	0	14,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 10:10:57