

#8502#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 19, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6989
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272051
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,81	0	66,74	0	0	65,24	0	0	0	24	0	0	71	58,6	12,45	0,6	0,54	-
25.07.2021	0,807	0	67,49	0	0	65,97	0	0	0	24	0	0	71,4	59,2	12,27	0,6	0,54	-
26.07.2021	0,754	0	68,9	0	0	67,26	0	0	0	24	0	0	71,9	60,7	11,24	0,6	0,54	-
27.07.2021	0,766	0	68,44	0	0	66,88	0	0	0	24	0	0	71,9	60,3	11,55	0,59	0,54	-
28.07.2021	0,729	0	67,19	0	0	65,71	0	0	0	24	0	0	71,5	60,4	11,1	0,6	0,54	-
29.07.2021	0,802	0	67,87	0	0	66,31	0	0	0	24	0	0	71,5	59,4	12,11	0,6	0,54	-
30.07.2021	0,795	0	68,37	0	0	66,81	0	0	0	24	0	0	71,9	60	11,93	0,6	0,54	-
31.07.2021	0,824	0	68,62	0	0	67,06	0	0	0	24	0	0	71,8	59,4	12,37	0,59	0,54	-
01.08.2021	0,82	0	67,36	0	0	65,83	0	0	0	24	0	0	71,5	59	12,51	0,6	0,54	-
02.08.2021	0,826	0	68,67	0	0	67,09	0	0	0	24	0	0	71,6	59,3	12,35	0,59	0,54	-
03.08.2021	0,814	0	64,35	0	0	62,85	0	0	0	24	0	0	71,9	58,7	13,15	0,59	0,55	-
04.08.2021	0,817	0	61,1	0	0	59,67	0	0	0	24	0	0	71,9	58,1	13,73	0,6	0,55	-
05.08.2021	0,799	0	61,54	0	0	60,1	0	0	0	24	0	0	71,2	57,9	13,34	0,59	0,55	-
06.08.2021	0,83	0	61,04	0	0	59,62	0	0	0	24	0	0	71,1	57,1	14	0,6	0,55	-
07.08.2021	0,843	0	62,08	0	0	60,64	0	0	0	24	0	0	71,6	57,6	13,97	0,6	0,55	-
08.08.2021	0,835	0	61,65	0	0	60,23	0	0	0	24	0	0	71,8	57,8	14,01	0,59	0,55	-
09.08.2021	0,818	0	60,13	0	0	58,74	0	0	0	24	0	0	71,4	57,4	13,98	0,59	0,55	-
10.08.2021	0,852	0	59,95	0	0	58,53	0	0	0	24	0	0	71,6	57	14,6	0,59	0,55	-
11.08.2021	0,83	0	60,18	0	0	58,77	0	0	0	24	0	0	71,6	57,4	14,2	0,59	0,55	-
12.08.2021	0,856	0	60,66	0	0	59,23	0	0	0	24	0	0	71,7	57,2	14,52	0,59	0,55	-
13.08.2021	0,855	0	60,61	0	0	59,21	0	0	0	24	0	0	71,3	56,8	14,51	0,59	0,55	-
14.08.2021	0,823	0	60,74	0	0	59,31	0	0	0	24	0	0	71,3	57,4	13,9	0,59	0,55	-
15.08.2021	0,839	0	60,91	0	0	59,47	0	0	0	24	0	0	71,8	57,6	14,2	0,59	0,55	-
16.08.2021	0,837	0	61,45	0	0	60,02	0	0	0	24	0	0	71,7	57,7	14	0,59	0,55	-
17.08.2021	0,819	0	60,53	0	0	59,13	0	0	0	24	0	0	71,2	57,2	13,97	0,59	0,55	-
18.08.2021	0,851	0	60,14	0	0	58,73	0	0	0	24	0	0	71,4	56,8	14,57	0,59	0,55	-
19.08.2021	0,861	0	60,02	0	0	58,63	0	0	0	24	0	0	71,6	56,8	14,81	0,59	0,55	-
20.08.2021	0,866	0	61,13	0	0	59,73	0	0	0	24	0	0	71,6	57	14,61	0,6	0,55	-
21.08.2021	0,863	0	61,5	0	0	60,06	0	0	0	24	0	0	71,5	57,1	14,43	0,6	0,55	-
22.08.2021	0,927	0	61,38	0	0	59,95	0	0	0	24	0	0	71,6	56,1	15,58	0,6	0,55	-
23.08.2021	0,869	0	61,3	0	0	59,88	0	0	0	24	0	0	71,6	57	14,67	0,59	0,55	-
Итого:	25,637	0	1962,04	0	0	1916,66	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,637																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2021	575,907	72190,12	0	40,3	70313,02	0	40,3
23.08.2021	601,544	74152,16	0	40,3	72229,68	0	40,3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.08.2021 7:22:43