

#28645#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 19, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6989
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272051
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,634	0	22,16	0	0	21,68	0	0	0	24	0	0	69,2	40	29,25	0,61	0,52	-
25.07.2023	0,533	0	18,04	0	0	17,64	0	0	0	21	3	1	69,4	41,2	28,27	0,6	0,54	-
26.07.2023	0,61	0	23,93	0	0	23,44	0	0	0	24	0	0	67,5	41,5	26	0,61	0,54	-
27.07.2023	0,629	0	22,44	0	0	21,97	0	0	0	24	0	0	69,1	40,4	28,64	0,61	0,54	-
28.07.2023	0,627	0	22,18	0	0	21,69	0	0	0	24	0	0	69,2	40,3	28,93	0,61	0,54	-
29.07.2023	0,614	0	21,42	0	0	20,98	0	0	0	24	0	0	69,2	40,1	29,08	0,61	0,54	-
30.07.2023	0,607	0	21,35	0	0	20,9	0	0	0	24	0	0	69,4	40,4	29,01	0,61	0,54	-
31.07.2023	0,632	0	22,21	0	0	21,75	0	0	0	24	0	0	69,1	40,2	28,95	0,61	0,54	-
01.08.2023	0,575	0	19,67	0	0	19,24	0	0	0	24	0	0	69,7	39,9	29,74	0,6	0,54	-
02.08.2023	0,62	0	22,84	0	0	22,39	0	0	0	24	0	0	68,2	40,7	27,53	0,6	0,55	-
03.08.2023	0,508	0	20,56	0	0	20,13	0	0	0	24	0	0	67,6	42,9	24,77	0,6	0,55	-
04.08.2023	0,615	0	23,37	0	0	22,86	0	0	0	24	0	0	68,5	41,9	26,62	0,6	0,55	-
05.08.2023	0,618	0	24,17	0	0	23,67	0	0	0	24	0	0	67,9	42	25,94	0,59	0,55	-
06.08.2023	0,621	0	25,32	0	0	24,78	0	0	0	24	0	0	67,2	42,4	24,89	0,59	0,55	-
07.08.2023	0,599	0	26,14	0	0	25,62	0	0	0	24	0	0	66,4	43,1	23,36	0,58	0,55	-
08.08.2023	0,641	0	25,68	0	0	25,13	0	0	0	24	0	0	67,4	42	25,36	0,58	0,55	-
09.08.2023	0,629	0	23,98	0	0	23,48	0	0	0	24	0	0	68,3	41,8	26,53	0,58	0,55	-
10.08.2023	0,668	0	24,63	0	0	24,09	0	0	0	24	0	0	68,9	41,4	27,5	0,58	0,55	-
11.08.2023	0,607	0	23,8	0	0	23,3	0	0	0	24	0	0	68	42	25,97	0,58	0,55	-
12.08.2023	0,646	0	25,91	0	0	25,37	0	0	0	24	0	0	67,4	42,1	25,27	0,58	0,55	-
13.08.2023	0,62	0	24,44	0	0	23,94	0	0	0	24	0	0	67,8	42,1	25,72	0,58	0,55	-
14.08.2023	0,625	0	24,22	0	0	23,71	0	0	0	24	0	0	68,1	42	26,16	0,59	0,55	-
15.08.2023	0,61	0	23,94	0	0	23,45	0	0	0	24	0	0	68	42,2	25,79	0,6	0,54	-
16.08.2023	0,587	0	22,03	0	0	21,54	0	0	0	24	0	0	69,3	42,2	27,08	0,6	0,54	-
17.08.2023	0,569	0	21,91	0	0	21,41	0	0	0	24	0	0	68,8	42,4	26,41	0,6	0,54	-
18.08.2023	0,591	0	23,03	0	0	22,53	0	0	0	24	0	0	68,8	42,5	26,3	0,6	0,54	-
19.08.2023	0,611	0	23,73	0	0	23,22	0	0	0	24	0	0	68,5	42,3	26,13	0,6	0,54	-
20.08.2023	0,57	0	21,91	0	0	21,42	0	0	0	24	0	0	69	42,5	26,51	0,6	0,54	-
21.08.2023	0,589	0	22,51	0	0	22,01	0	0	0	24	0	0	69,2	42,6	26,6	0,59	0,54	-
22.08.2023	0,575	0	22,36	0	0	21,86	0	0	0	24	0	0	68,6	42,5	26,13	0,6	0,54	-
23.08.2023	0,554	0	21,2	0	0	20,71	0	0	0	24	0	0	69,1	42,6	26,51	0,6	0,54	-
Итого:	18,734	0	711,08	0	0	695,91	0	0	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,734																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2023	2307,695	144527,18	0	195,09	139609,01	0	195,09
23.08.2023	2326,429	145238,26	0	195,09	140304,92	0	195,09

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 7:35:06