

#8503#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 19, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6989
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272051
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,885	0	60,06	0	0	58,68	0	0	0	24	0	0	71,5	56,3	15,17	0,59	0,55	-
25.08.2021	0,877	0	58,4	0	0	57,08	0	0	0	24	0	0	71,4	55,9	15,54	0,59	0,55	-
26.08.2021	0,899	0	57,88	0	0	56,57	0	0	0	24	0	0	71,4	55,4	15,99	0,59	0,55	-
27.08.2021	0,912	0	59,91	0	0	58,52	0	0	0	24	0	0	71,6	55,8	15,73	0,59	0,55	-
28.08.2021	0,891	0	59,24	0	0	57,87	0	0	0	24	0	0	71,7	56,2	15,51	0,59	0,55	-
29.08.2021	0,894	0	57,58	0	0	56,29	0	0	0	24	0	0	71,3	55,3	15,96	0,59	0,55	-
30.08.2021	0,875	0	58,85	0	0	57,5	0	0	0	24	0	0	71,4	56,2	15,29	0,59	0,55	-
31.08.2021	0,936	0	59,84	0	0	58,45	0	0	0	24	0	0	71,8	55,6	16,16	0,59	0,55	-
01.09.2021	0,856	0	59,34	0	0	57,97	0	0	0	24	0	0	71,6	56,7	14,9	0,59	0,55	-
02.09.2021	0,874	0	58,7	0	0	57,33	0	0	0	24	0	0	71,3	55,9	15,34	0,59	0,55	-
03.09.2021	0,881	0	58,46	0	0	57,13	0	0	0	24	0	0	71,4	55,8	15,54	0,59	0,55	-
04.09.2021	0,919	0	58,4	0	0	57,06	0	0	0	24	0	0	71,7	55,4	16,28	0,59	0,55	-
05.09.2021	0,9	0	58,63	0	0	57,31	0	0	0	24	0	0	71,5	55,5	15,92	0,59	0,55	-
06.09.2021	0,893	0	58,73	0	0	57,41	0	0	0	24	0	0	71,3	55,6	15,7	0,59	0,55	-
07.09.2021	0,845	0	56,59	0	0	55,35	0	0	0	24	0	0	70,7	55,2	15,5	0,6	0,55	-
08.09.2021	0,881	0	60,25	0	0	58,84	0	0	0	24	0	0	72	56,8	15,12	0,59	0,55	-
09.09.2021	0,78	0	42,45	0	0	41,51	0	0	0	24	0	0	71,4	49,8	21,55	0,6	0,55	-
10.09.2021	0,679	0	25,96	0	0	25,4	0	0	0	24	0	0	70,6	44	26,63	0,6	0,55	-
11.09.2021	0,729	0	26,85	0	0	26,27	0	0	0	24	0	0	70,7	43,3	27,36	0,6	0,55	-
12.09.2021	0,687	0	25,78	0	0	25,18	0	0	0	24	0	0	70,9	43,9	27,03	0,6	0,55	-
13.09.2021	0,687	0	25,37	0	0	24,8	0	0	0	24	0	0	71	43,5	27,48	0,59	0,54	-
14.09.2021	0,667	0	27,16	0	0	26,57	0	0	0	24	0	0	69,4	44,2	25,21	0,6	0,55	-
15.09.2021	0,679	0	25,39	0	0	24,82	0	0	0	24	0	0	70,8	43,7	27,17	0,6	0,55	-
16.09.2021	0,692	0	25,8	0	0	25,22	0	0	0	24	0	0	70,9	43,7	27,2	0,6	0,55	-
17.09.2021	0,684	0	25,21	0	0	24,67	0	0	0	24	0	0	71	43,4	27,59	0,6	0,55	-
18.09.2021	0,735	0	26,61	0	0	25,99	0	0	0	24	0	0	71	42,9	28,1	0,59	0,55	-
19.09.2021	0,774	0	28,36	0	0	27,72	0	0	0	24	0	0	70,8	43,1	27,71	0,59	0,55	-
20.09.2021	0,748	0	26,99	0	0	26,4	0	0	0	24	0	0	70,8	42,8	28,08	0,59	0,55	-
21.09.2021	0,881	-0,018	28,63	0	2,47	28,01	0	2,47	2,47	24	0	0	70,9	42,6	28,23	0,59	0,55	-
22.09.2021	0,794	0	28,22	0	0,21	27,57	0	0,21	0,21	24	0	0	70,7	42,5	28,26	0,58	0,55	-
23.09.2021	0,79	0	28,86	0	0,21	28,22	0	0,21	0,21	24	0	0	70,4	42,7	27,64	0,58	0,55	-
Итого:	25,224	0	1358,5	0	2,89	1327,71	0	2,89	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,224																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2021	601,544	74152,16	0	40,3	72229,68	0	40,3
23.09.2021	626,768	75510,66	0	43,19	73557,39	0	43,19

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:06:12