

#148573#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 19, Калининград
5346
6989
ВКТ-7
00272051
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,879	0	30,57	0	0	29,89	0	0	0	24	0	0	70	40,7	29,29	0,63	0,58	-
25.08.2025	0,891	0	31,39	0	0	30,68	0	0	0	24	0	0	69,9	40,8	29,05	0,63	0,58	-
26.08.2025	0,848	0	28,73	0	0,01	28,11	0	0,01	0,01	24	0	0	70,6	40,5	30,08	0,63	0,57	-
27.08.2025	0,853	0	29,79	0	0,01	29,13	0	0,01	0,01	24	0	0	69,9	40,8	29,13	0,64	0,58	-
28.08.2025	0,811	0	28,81	0	0	28,21	0	0	0	24	0	0	69,6	41	28,66	0,64	0,58	-
29.08.2025	0,791	0	27,65	0	0,01	27,06	0	0,01	0,01	24	0	0	70	40,9	29,14	0,64	0,58	-
30.08.2025	0,781	0	27,13	0	0	26,52	0	0	0	24	0	0	70,1	40,7	29,38	0,64	0,58	-
31.08.2025	0,817	0	28,13	0	0	27,51	0	0	0	24	0	0	70,1	40,6	29,58	0,64	0,58	-
01.09.2025	0,818	0	28,07	0	0	27,44	0	0	0	24	0	0	70,2	40,5	29,68	0,63	0,57	-
02.09.2025	0,815	0	29,32	0	0,01	28,71	0	0,01	0,01	24	0	0	69,2	41	28,22	0,64	0,58	-
03.09.2025	0,788	0	27,6	0	0	27	0	0	0	24	0	0	70,3	41,1	29,16	0,65	0,58	-
04.09.2025	0,767	0	26,94	0	0	26,33	0	0	0	24	0	0	70,6	41,6	29,04	0,65	0,57	-
05.09.2025	0,768	0	27,26	0	0,01	26,66	0	0,01	0,01	24	0	0	70,3	41,6	28,73	0,65	0,57	-
06.09.2025	0,79	0	28,14	0	0	27,52	0	0	0	24	0	0	70,3	41,7	28,59	0,65	0,57	-
07.09.2025	0,791	0	27,67	0	0	27,05	0	0	0	24	0	0	70,5	41,5	29,02	0,65	0,57	-
08.09.2025	0,763	0	26,51	0	0,01	25,92	0	0,01	0,01	24	0	0	70,9	41,6	29,24	0,65	0,57	-
09.09.2025	0,786	0	27,84	0	0	27,21	0	0	0	24	0	0	70,3	41,6	28,77	0,64	0,57	-
10.09.2025	0,835	0	30,06	0	0	29,36	0	0	0	24	0	0	70,1	41,7	28,34	0,64	0,57	-
11.09.2025	0,815	0	29,19	0	0,01	28,54	0	0,01	0,01	24	0	0	70,3	41,8	28,46	0,64	0,57	-
12.09.2025	0,782	0	27,98	0	0	27,36	0	0	0	24	0	0	70,5	42,1	28,4	0,64	0,57	-
13.09.2025	0,834	0	30,01	0	0	29,35	0	0	0	24	0	0	70,6	42,2	28,45	0,64	0,57	-
14.09.2025	0,788	0	29	0	0	28,36	0	0	0	24	0	0	70,1	42,4	27,68	0,65	0,58	-
15.09.2025	0,792	0	28,39	0	0,01	27,75	0	0,01	0,01	24	0	0	70,3	41,9	28,46	0,65	0,58	-
16.09.2025	0,804	0	29,33	0	0	28,69	0	0	0	24	0	0	70,4	42,3	28,08	0,65	0,58	-
17.09.2025	0,837	0	29,99	0	0	29,36	0	0	0	24	0	0	70,2	41,8	28,37	0,65	0,58	-
18.09.2025	0,809	0	29,19	0	0	28,53	0	0	0	24	0	0	70,2	42	28,28	0,65	0,58	-
19.09.2025	0,83	0	29,15	0	0,01	28,5	0	0,01	0,01	24	0	0	70,8	41,6	29,12	0,65	0,58	-
20.09.2025	0,814	0	29,04	0	0	28,39	0	0	0	24	0	0	70,2	41,7	28,56	0,65	0,58	-
21.09.2025	0,817	0	28,92	0	0	28,3	0	0	0	24	0	0	70,3	41,7	28,62	0,65	0,58	-
22.09.2025	0,812	0	29,76	0	0	29,1	0	0	0	24	0	0	69,8	41,9	27,85	0,64	0,58	-
23.09.2025	0,863	0	31,04	0	0	30,36	0	0	0	24	0	0	70,2	41,9	28,33	0,64	0,58	-
Итого:	25,189	0	892,6	0	0,09	872,9	0	0,09	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,189																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	754,259	39491,79	0	14,7	38562,47	0	14,7
23.09.2025	779,448	40384,39	0	14,79	39435,37	0	14,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:43:31