

#8504#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 19, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6989
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272051
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,812	0	28,3	0	0,21	27,66	0	0,21	0,21	24	0	0	70,9	42,1	28,82	0,58	0,55	-
25.09.2021	0,808	0	28,16	0	0,21	27,54	0	0,21	0,21	24	0	0	70,7	42	28,77	0,58	0,55	-
26.09.2021	0,779	0	27,53	0	0,21	26,91	0	0,21	0,21	24	0	0	70,7	42,4	28,32	0,58	0,55	-
27.09.2021	0,762	0	27,39	0	0,19	26,79	0	0,19	0,19	24	0	0	70,5	42,5	27,97	0,58	0,55	-
28.09.2021	0,781	0	27,77	0	0,2	27,15	0	0,2	0,2	24	0	0	70,6	42,4	28,22	0,5	0,44	-
29.09.2021	0,657	0	50,09	0	0,26	49,35	0	0,26	0,26	24	0	0	55,5	43,4	12,09	0,48	0,38	-
30.09.2021	0,624	-0,002	317,14	0	0,66	310,33	0	0,66	0,66	24	0	0	69	55,8	13,14	0,53	0,42	-
Итого:	5,223	0	506,38	0	1,94	495,73	0	1,94	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,223																	

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2021	626,768	75510,66	0	43,19	73557,39	0	43,19
30.09.2021	631,991	76017,04	0	45,13	74053,12	0	45,13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:49:44