

#116530#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Фрунзе 60-66, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7348
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261218
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	5,218	0,257	200,36	192,26	195,66	190,23	5,43	24	0	0	72,6	47,3	25,37	0,52	0,45	-
25.01.2025	5,236	0,258	208,57	200,49	203,72	198,32	5,4	24	0	0	72,1	47,6	24,46	0,52	0,45	-
26.01.2025	5,217	0,259	208,46	200,37	203,63	198,19	5,44	24	0	0	72,1	47,8	24,34	0,52	0,45	-
27.01.2025	5,154	0,259	207,27	199,21	202,48	197,05	5,43	24	0	0	72	47,9	24,17	0,53	0,45	-
28.01.2025	5,152	0,26	209,72	201,65	204,82	199,41	5,41	24	0	0	72,2	48,3	23,88	0,52	0,45	-
29.01.2025	5,092	0,263	210,55	202,48	205,67	200,24	5,43	24	0	0	72	48,5	23,48	0,52	0,45	-
30.01.2025	5,162	0,265	210,37	202,22	205,44	199,97	5,47	24	0	0	72,3	48,5	23,83	0,52	0,45	-
31.01.2025	5,036	0,268	206,25	198,12	201,49	195,94	5,55	24	0	0	71,9	48,2	23,67	0,51	0,45	-
01.02.2025	5,077	0,265	199,81	191,59	195,16	189,55	5,61	24	0	0	72,2	47,6	24,66	0,51	0,45	-
02.02.2025	5,355	0,263	194,94	186,53	190,23	184,59	5,64	24	0	0	73,7	46,9	26,77	0,51	0,45	-
03.02.2025	5,371	0,265	188,9	180,44	184,23	178,55	5,68	24	0	0	74,6	46,9	27,7	0,51	0,45	-
04.02.2025	5,18	0,267	200,16	191,92	195,48	189,87	5,61	24	0	0	72,6	47,4	25,14	0,51	0,45	-
05.02.2025	5,179	0,264	196,04	187,75	191,39	185,78	5,61	24	0	0	72,9	47,2	25,67	0,51	0,45	-
06.02.2025	5,182	0,261	207,38	199,21	202,6	197,06	5,54	24	0	0	71,9	47,6	24,28	0,51	0,44	-
07.02.2025	5,327	0,268	197,08	188,72	192,3	186,7	5,6	24	0	0	73,8	47,4	26,33	0,51	0,44	-
08.02.2025	5,793	0,27	183,55	174,78	178,67	172,96	5,71	24	0	0	77,8	46,8	30,92	0,51	0,44	-
09.02.2025	6,11	0,263	180,98	172,03	175,9	170,26	5,64	24	0	0	79,9	46,6	33,26	0,51	0,44	-
10.02.2025	6,002	0,271	172,46	163,51	167,5	161,8	5,7	24	0	0	81,3	47,1	34,23	0,5	0,44	-
11.02.2025	5,568	0,249	167,46	159,17	162,87	157,57	5,3	24	0	0	79,1	46,4	32,69	0,5	0,44	-
12.02.2025	5,17	0,215	151,81	144,31	147,62	142,89	4,73	24	0	0	79,2	45,6	33,57	0,51	0,44	-
13.02.2025	5,252	0,221	158,65	151,09	154,27	149,5	4,77	24	0	0	79,4	46,8	32,6	0,52	0,44	-
14.02.2025	5,19	0,222	164,91	157,43	160,5	155,76	4,74	24	0	0	78,2	47,2	30,95	0,52	0,44	-
15.02.2025	5,317	0,224	167,01	159,43	162,45	157,75	4,7	24	0	0	78,9	47,6	31,34	0,52	0,44	-
16.02.2025	5,3	0,224	164,83	157,25	160,28	155,58	4,7	24	0	0	79,1	47,4	31,69	0,52	0,44	-
17.02.2025	5,179	0,226	165,13	157,61	160,66	155,93	4,73	24	0	0	78,5	47,7	30,83	0,52	0,44	-
18.02.2025	5,044	0,225	168,92	161,56	164,5	159,8	4,7	24	0	0	77,1	47,8	29,29	0,51	0,44	-
19.02.2025	4,934	0,224	166,04	158,73	161,71	157,02	4,69	24	0	0	77	47,9	29,14	0,51	0,44	-
20.02.2025	5,155	0,228	157,72	150,16	153,34	148,54	4,8	24	0	0	79,6	47,5	32,13	0,52	0,44	-
21.02.2025	5,1	0,224	162,28	154,84	157,9	153,2	4,7	24	0	0	78,2	47,3	30,89	0,52	0,45	-
22.02.2025	4,824	0,218	174,17	167	169,82	165,21	4,61	24	0	0	74,9	47,8	27,12	0,51	0,45	-
23.02.2025	4,758	0,217	177,78	170,73	173,52	168,95	4,57	24	0	0	73,4	47,3	26,18	0,52	0,45	-
Итого:	162,634	0	5729,56	5482,59	5585,81	5424,17	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	162,634															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	3131,847	132654,69	127002,14	129694,39	125643,46
23.02.2025	3294,481	138384,25	132484,73	135280,2	131067,63

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.02.2025 11:50:47