

#8457#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Фрунзе 60-66, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7348
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261218
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	5,085	0	278,02	275,43	271,53	271,76	-0,23	24	0	0	72,3	53,5	18,77	0,52	0,44	4
25.04.2021	5,185	0	279,23	276,59	272,69	272,9	-0,21	24	0	0	72,4	53,3	19,06	0,52	0,44	3,7
26.04.2021	5,029	0	272,88	270,3	266,52	266,71	-0,19	24	0	0	72,2	53,3	18,9	0,52	0,44	2,9
27.04.2021	5,055	0	277,52	274,96	271,08	271,29	-0,21	24	0	0	72,2	53,5	18,69	0,52	0,44	4,1
28.04.2021	5,047	0	281,94	279,37	275,36	275,58	-0,22	24	0	0	72,3	53,9	18,37	0,52	0,43	6,7
29.04.2021	5,02	0,001	278,53	275,99	272,02	272,24	-0,22	24	0	0	72,4	53,9	18,48	0,44	0,38	9,3
30.04.2021	4,479	-0,001	265,75	263,56	259,72	259,96	-0,24	24	0	0	71,3	54	17,3	0,46	0,37	7
01.05.2021	3,997	0	212,46	210,54	207,53	207,76	-0,23	24	0	0	72	52,7	19,3	0,46	0,37	7,3
02.05.2021	3,208	-0,001	174,65	173,14	170,67	170,9	-0,23	24	0	0	71,4	52,5	18,87	0,45	0,37	6,2
03.05.2021	3,384	0	177,64	176,01	173,53	173,74	-0,21	24	0	0	71,7	52,1	19,56	0,45	0,37	5,8
04.05.2021	3,23	0	173,99	172,45	170	170,19	-0,19	24	0	0	71,5	52,5	19,05	0,45	0,38	9,6
05.05.2021	3,174	0	171,5	170,04	167,58	167,82	-0,24	24	0	0	71,6	52,6	19,01	0,45	0,38	10,4
06.05.2021	3,195	-0,001	170	168,53	166,11	166,38	-0,27	24	0	0	71,6	52,3	19,32	0,45	0,38	6,9
07.05.2021	3,172	-0,002	165,23	163,77	161,42	161,67	-0,25	24	0	0	71,9	52,2	19,73	0,45	0,38	6,9
08.05.2021	3,265	-0,001	172,51	170,98	168,54	168,76	-0,22	24	0	0	71,9	52,4	19,43	0,45	0,38	6,3
09.05.2021	2,5	0,001	145,14	144,04	141,81	142,04	-0,23	24	0	0	71,6	53,9	17,71	0,45	0,38	11,1
10.05.2021	1,306	0,005	195,49	194,92	190,98	191,14	-0,16	24	0	0	71,9	65,1	6,87	0,45	0,38	17,8
11.05.2021	1,083	0,007	244,33	243,68	238,65	238,61	0,04	24	0	0	72,2	67,7	4,5	0,45	0,38	19,7
12.05.2021	1,035	0,01	246,61	245,87	240,86	240,76	0,1	24	0	0	72,2	67,9	4,25	0,45	0,38	19,2
13.05.2021	1,023	0,018	249,19	248,41	243,39	243,21	0,18	24	0	0	72,1	68	4,13	0,45	0,38	9,9
14.05.2021	0,953	0,019	248,2	247,42	242,43	242,17	0,26	24	0	0	72,1	68,3	3,84	0,45	0,38	10,6
15.05.2021	1,063	0,021	253,76	252,89	247,82	247,54	0,28	24	0	0	72,4	68,2	4,19	0,45	0,38	10
16.05.2021	1,156	0,021	249,37	248,4	243,59	243,28	0,31	24	0	0	72	67,4	4,64	0,45	0,36	12,5
17.05.2021	0,828	0,017	291	290,36	284,69	284,5	0,19	24	0	0	69,5	66,7	2,85	0,46	0,36	14,5
18.05.2021	0,755	0,009	323,8	323,35	316,7	316,68	0,02	24	0	0	69,7	67,4	2,35	0,44	0,36	11,4
19.05.2021	0,666	-0,006	330,62	330,64	323,78	324,18	-0,4	24	0	0	67,5	65,4	2,12	0,42	0,35	10,4
20.05.2021	0,672	-0,067	311,34	312,41	305,03	306,5	-1,47	24	0	0	66,7	64,2	2,49	0,46	0,37	-
21.05.2021	1,13	-0,037	145,63	145,91	142,3	143,16	-0,86	24	0	0	71,7	63,4	8,31	0,46	0,37	14
22.05.2021	1,367	-0,003	109,44	108,97	106,93	107,24	-0,31	24	0	0	71,2	58,3	12,93	0,46	0,37	-
23.05.2021	1,435	-0,008	105,47	105,15	103,08	103,52	-0,44	24	0	0	71,5	57,4	14,13	0,46	0,37	-
Итого:	78,497	0	6801,24	6764,08	6646,34	6652,19	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,497															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1979,635	86912,58	86307,31	84725,41	85221,52
23.05.2021	2058,132	93713,82	93071,39	91371,75	91873,71

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2021 7:35:24