

#8454#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Фрунзе 60-66, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7348
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261218
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	1,579	-0,051	93,85	94,54	91,88	93,43	-1,55	24	0	0	67,9	49,9	18,01	0,46	0,35	-
25.04.2023	2,342	-0,054	113,73	114,2	111,36	112,99	-1,63	24	0	0	68,4	46,6	21,7	0,45	0,35	-
26.04.2023	3,909	-0,037	158,67	158,05	155,28	156,66	-1,38	24	0	0	69	43,4	25,59	0,44	0,35	-
27.04.2023	3,941	-0,015	153,03	152,03	149,75	150,68	-0,93	24	0	0	69,4	42,8	26,6	0,44	0,35	-
28.04.2023	3,218	-0,004	133,52	132,59	130,64	131,37	-0,73	24	0	0	69,2	44,3	24,9	0,45	0,35	-
29.04.2023	1,681	-0,01	91,05	90,85	89,14	89,82	-0,68	24	0	0	68,3	49,1	19,24	0,45	0,35	-
30.04.2023	1,676	-0,012	96,84	96,68	94,82	95,53	-0,71	24	0	0	67,9	49,9	18,06	0,45	0,36	-
01.05.2023	1,706	-0,006	92,28	92,07	90,34	91	-0,66	24	0	0	68,4	49,2	19,2	0,46	0,36	-
02.05.2023	1,987	-0,01	100,49	100,13	98,34	99,01	-0,67	24	0	0	68,6	48,1	20,54	0,45	0,36	-
03.05.2023	2,802	-0,007	121,67	121	119,06	119,84	-0,78	24	0	0	68,6	44,8	23,85	0,44	0,36	-
04.05.2023	2,7	-0,027	128,6	128,39	125,95	127,13	-1,18	24	0	0	67,6	45,8	21,87	0,44	0,35	-
05.05.2023	2,694	-0,034	117,35	117,3	114,84	116,16	-1,32	24	0	0	68,9	45	23,99	0,44	0,35	-
06.05.2023	2,778	-0,033	123,52	123,43	120,9	122,24	-1,34	24	0	0	68,6	45,1	23,48	0,44	0,35	-
07.05.2023	2,246	-0,034	106,66	106,72	104,41	105,62	-1,21	24	0	0	68,4	46,4	22,02	0,45	0,35	-
08.05.2023	1,649	-0,041	91,03	91,49	89,1	90,46	-1,36	24	0	0	68,3	49	19,24	0,45	0,35	-
09.05.2023	1,661	-0,038	91,58	91,99	89,64	90,92	-1,28	24	0	0	68,4	49,2	19,26	0,45	0,35	-
10.05.2023	1,563	-0,035	89,85	90,22	87,94	89,15	-1,21	24	0	0	68,6	50,2	18,46	0,45	0,35	-
11.05.2023	1,575	-0,029	84,07	84,31	82,29	83,37	-1,08	24	0	0	68,7	48,9	19,81	0,45	0,35	-
12.05.2023	1,524	-0,025	83,97	84,2	82,21	83,22	-1,01	24	0	0	68,5	49,3	19,18	0,46	0,35	-
13.05.2023	1,582	-0,021	84,38	84,43	82,57	83,47	-0,9	24	0	0	68,6	48,9	19,66	0,46	0,35	-
14.05.2023	1,624	-0,01	86,3	86,18	84,46	85,19	-0,73	24	0	0	68,7	49,1	19,64	0,46	0,35	-
15.05.2023	1,491	-0,01	84,65	84,48	82,87	83,45	-0,58	24	0	0	68,7	50,4	18,33	0,46	0,35	-
16.05.2023	1,452	-0,009	84,48	84,2	82,7	83,18	-0,48	24	0	0	68,4	50,6	17,81	0,45	0,37	-
17.05.2023	1,582	-0,003	98,31	97,76	96,3	96,58	-0,28	24	0	0	66,6	50	16,58	0,46	0,37	-
18.05.2023	1,585	-0,002	90,72	90,21	88,84	89,13	-0,29	24	0	0	68	50	18	0,46	0,36	-
19.05.2023	1,49	0,002	89,02	88,37	87,16	87,26	-0,1	24	0	0	68,5	51,4	17,14	0,46	0,36	-
20.05.2023	1,591	0,005	85,6	84,69	83,79	83,69	0,1	24	0	0	68,6	49,7	18,9	0,46	0,36	-
21.05.2023	1,626	0,012	88,9	87,82	87,02	86,79	0,23	24	0	0	68,3	49,7	18,55	0,46	0,36	-
22.05.2023	1,524	0,017	83,73	82,57	81,93	81,58	0,35	24	0	0	68,7	50,3	18,39	0,46	0,36	-
23.05.2023	1,477	0,024	84,55	83,31	82,7	82,3	0,4	24	0	0	68,6	51,1	17,58	0,45	0,36	-
Итого:	60,255	0	3032,4	3024,21	2968,23	2991,22	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,255															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	887,773	32760,56	32298,05	31990,89	31991,53
23.05.2023	948,028	35792,96	35322,26	34959,12	34982,75

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2023 11:49:56