

#130789#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Фрунзе 60-66, Калининград
5346
7348
ВКТ-7
00261218
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,602	0,25	285,09	280,42	278,88	275,05	3,83	24	0	0	69,7	64,8	4,85	0,44	0,4	-
25.04.2025	1,884	0,251	276,38	271,39	270,44	266,44	4	24	0	0	69,1	63,1	6,03	0,43	0,4	-
26.04.2025	3,535	0,227	293,83	288,08	287,44	283,56	3,88	24	0	0	69,5	58	11,52	0,43	0,4	-
27.04.2025	3,606	0,22	287,93	282,16	281,6	277,78	3,82	24	0	0	69,8	57,8	12,01	0,43	0,4	-
28.04.2025	2,984	0,225	285,98	280,61	279,75	275,97	3,78	24	0	0	69,6	59,7	9,85	0,43	0,39	-
29.04.2025	1,681	0,31	273,12	267,58	266,97	262,29	4,68	24	0	0	71	65,9	5,14	0,43	0,4	-
30.04.2025	1,586	0,237	299,9	295,52	292,97	289,45	3,52	24	0	0	71,8	67,2	4,6	0,43	0,4	-
01.05.2025	1,618	0,242	291,73	287,23	285,05	281,43	3,62	24	0	0	71,5	66,6	4,82	0,43	0,4	-
02.05.2025	1,623	0,233	303,5	299,11	296,46	292,99	3,47	24	0	0	71,9	67,3	4,67	0,42	0,38	-
03.05.2025	1,404	0,204	270,2	266,28	264,22	261,08	3,14	22	2	1	70	65,5	4,53	0,43	0,4	-
04.05.2025	2,746	0,229	298,91	293,73	291,96	288,3	3,66	24	0	0	72	63,4	8,6	0,43	0,4	-
05.05.2025	3,513	0,239	289,61	283,7	282,96	278,97	3,99	24	0	0	71,7	60,1	11,56	0,43	0,4	-
06.05.2025	3,571	0,216	295,81	290,21	289,01	285,39	3,62	24	0	0	71,6	60	11,59	0,42	0,39	-
07.05.2025	3,502	0,202	303,57	298,33	296,72	293,37	3,35	24	0	0	70,9	59,8	11,13	0,45	0,41	-
08.05.2025	3,743	0,172	311,88	306,88	304,69	301,79	2,9	24	0	0	71,6	59,9	11,71	0,45	0,41	-
09.05.2025	3,678	0,216	317,17	311,61	309,88	306,34	3,54	24	0	0	71,8	60,6	11,17	0,45	0,41	-
10.05.2025	3,741	0,212	322,07	316,5	314,65	311,16	3,49	24	0	0	71,8	60,6	11,21	0,45	0,41	-
11.05.2025	3,687	0,222	312,59	306,85	305,44	301,73	3,71	24	0	0	71,4	60,1	11,33	0,45	0,41	-
12.05.2025	3,591	0,212	309,05	303,53	301,94	298,41	3,53	24	0	0	71,6	60,4	11,18	0,45	0,41	-
13.05.2025	2,284	0,227	311,85	307,09	304,67	301,15	3,52	24	0	0	71,8	65,1	6,73	0,44	0,4	-
14.05.2025	1,575	0,243	307,91	303,44	300,8	297,18	3,62	24	0	0	71,8	67,4	4,41	0,44	0,4	-
15.05.2025	1,506	0,172	291,7	288,33	285,06	282,5	2,56	24	0	0	71,3	66,6	4,68	0,44	0,4	-
16.05.2025	1,64	0,248	294,69	290,13	287,87	284,21	3,66	24	0	0	71,8	67	4,84	0,45	0,41	-
17.05.2025	2,628	0,231	297,88	292,78	291,04	287,41	3,63	24	0	0	71,6	63,3	8,23	0,45	0,41	-
18.05.2025	3,064	0,307	300,04	293,4	293,13	288,17	4,96	24	0	0	71,7	62,3	9,39	0,45	0,41	-
19.05.2025	2,256	0,266	312,67	307,39	305,44	301,37	4,07	24	0	0	71,9	65,4	6,51	0,45	0,4	-
20.05.2025	1,58	0,254	324,86	320,24	317,3	313,56	3,74	24	0	0	72,1	67,9	4,17	0,45	0,4	-
21.05.2025	1,547	0,258	328,81	324,21	321,23	317,45	3,78	24	0	0	71,8	67,7	4,01	0,45	0,41	-
22.05.2025	1,571	0,254	325,84	321,22	318,29	314,54	3,75	24	0	0	71,9	67,8	4,13	0,45	0,4	-
23.05.2025	1,532	0,25	331,54	327	323,94	320,25	3,69	24	0	0	71,6	67,6	3,95	0,45	0,41	-
Итого:	74,478	0	9056,11	8904,95	8849,8	8739,29	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,478															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	3515,687	151122,74	144824,64	147740,16	143242,35
23.05.2025	3590,165	160178,85	153729,59	156589,96	151981,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:53:31