

#8459#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Фрунзе 60-66, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7348
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261218
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2021 | 1,226 | -0,023 | 106,4 | 106,49 | 103,95 | 104,78 | -0,83 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 59 | 12,27 | 0,46 | 0,37 | 16 |
| 25.05.2021 | 1,188 | -0,033 | 118,22 | 118,57 | 115,64 | 116,64 | -1 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 59,3 | 10,76 | 0,46 | 0,37 | - |
| 26.05.2021 | 1,244 | -0,032 | 104,17 | 104,42 | 101,82 | 102,8 | -0,98 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 58,4 | 12,75 | 0,46 | 0,37 | - |
| 27.05.2021 | 1,213 | -0,05 | 103,3 | 103,91 | 100,94 | 102,26 | -1,32 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 58,5 | 12,74 | 0,46 | 0,37 | - |
| 28.05.2021 | 1,19 | -0,03 | 103,71 | 104 | 101,34 | 102,31 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 58,9 | 12,29 | 0,46 | 0,37 | 11 |
| 29.05.2021 | 1,319 | -0,023 | 112,15 | 112,22 | 109,58 | 110,42 | -0,84 | 24 | 0 | 0 | 71 | 58,6 | 12,44 | 0,45 | 0,37 | 12,3 |
| 30.05.2021 | 1,327 | -0,02 | 109,55 | 109,53 | 107,06 | 107,82 | -0,76 | 24 | 0 | 0 | 71 | 58,2 | 12,8 | 0,46 | 0,37 | - |
| 31.05.2021 | 1,26 | -0,015 | 105,67 | 105,65 | 103,28 | 103,93 | -0,65 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 58,7 | 12,54 | 0,46 | 0,37 | 16 |
| 01.06.2021 | 1,22 | -0,02 | 107,65 | 107,71 | 105,21 | 105,95 | -0,74 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 59,2 | 11,98 | 0,45 | 0,37 | - |
| 02.06.2021 | 1,234 | -0,022 | 104,69 | 104,76 | 102,29 | 103,1 | -0,81 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 58,4 | 12,5 | 0,45 | 0,37 | - |
| 03.06.2021 | 1,199 | -0,02 | 99,73 | 99,8 | 97,45 | 98,21 | -0,76 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 58,6 | 12,74 | 0,46 | 0,37 | 15 |
| 04.06.2021 | 1,168 | -0,02 | 99,87 | 99,94 | 97,6 | 98,34 | -0,74 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 58,8 | 12,41 | 0,45 | 0,37 | - |
| 05.06.2021 | 1,167 | -0,013 | 111,52 | 111,52 | 109,05 | 109,69 | -0,64 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 59,3 | 11,03 | 0,45 | 0,37 | 13,4 |
| 06.06.2021 | 1,174 | -0,008 | 100,33 | 100,18 | 98,04 | 98,56 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 59 | 12,28 | 0,45 | 0,37 | 22 |
| 07.06.2021 | 1,137 | -0,005 | 107,93 | 107,78 | 105,53 | 105,97 | -0,44 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 59,9 | 10,97 | 0,45 | 0,37 | - |
| 08.06.2021 | 1,161 | -0,003 | 99,94 | 99,65 | 97,69 | 98 | -0,31 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 59,3 | 12,05 | 0,45 | 0,37 | 18,8 |
| 09.06.2021 | 1,136 | -0,005 | 99,78 | 99,5 | 97,51 | 97,85 | -0,34 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 59,5 | 11,85 | 0,45 | 0,37 | 21 |
| 10.06.2021 | 1,202 | -0,004 | 99,65 | 99,19 | 97,4 | 97,61 | -0,21 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 58,8 | 12,45 | 0,45 | 0,37 | - |
| 11.06.2021 | 1,127 | 0,001 | 101,08 | 100,62 | 98,77 | 98,95 | -0,18 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 59,8 | 11,52 | 0,46 | 0,37 | - |
| 12.06.2021 | 1,165 | 0,002 | 101,11 | 100,6 | 98,8 | 98,97 | -0,17 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 59,2 | 11,86 | 0,46 | 0,38 | - |
| 13.06.2021 | 1,209 | 0,004 | 103,68 | 103,07 | 101,32 | 101,4 | -0,08 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 59,2 | 11,95 | 0,46 | 0,37 | - |
| 14.06.2021 | 1,199 | 0,004 | 101,69 | 101,08 | 99,36 | 99,43 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 59,2 | 12,08 | 0,46 | 0,37 | - |
| 15.06.2021 | 1,136 | 0,003 | 98,76 | 98,2 | 96,52 | 96,59 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 59,5 | 11,79 | 0,46 | 0,37 | - |
| 16.06.2021 | 1,061 | 0,008 | 87,66 | 87,06 | 85,68 | 85,65 | 0,03 | 22 | 2 | 1 | 71,4 | 59 | 12,34 | 0,46 | 0,37 | - |
| 17.06.2021 | 1,121 | 0,006 | 89,18 | 88,55 | 87,14 | 87,16 | -0,02 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 58,5 | 12,88 | 0,46 | 0,37 | - |
| 18.06.2021 | 1,075 | 0,01 | 94,67 | 94,03 | 92,56 | 92,48 | 0,08 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 59,6 | 11,56 | 0,46 | 0,37 | - |
| 19.06.2021 | 1,089 | 0,01 | 89,97 | 89,31 | 87,91 | 87,86 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 58,9 | 12,34 | 0,46 | 0,37 | - |
| 20.06.2021 | 1,055 | 0,007 | 89,67 | 89,05 | 87,61 | 87,61 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 59 | 12,01 | 0,46 | 0,37 | - |
| 21.06.2021 | 1,047 | 0,023 | 90,5 | 89,66 | 88,46 | 88,17 | 0,29 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 59,5 | 11,61 | 0,46 | 0,37 | - |
| 22.06.2021 | 0,975 | 0,011 | 86,27 | 85,65 | 84,35 | 84,21 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 59,9 | 11,42 | 0,46 | 0,37 | - |
| 23.06.2021 | 0,949 | 0,008 | 89,73 | 89,11 | 87,65 | 87,59 | 0,06 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 60,7 | 10,74 | 0,46 | 0,37 | - |
| Итого: | 35,973 | 0 | 3118,23 | 3110,81 | 3047,51 | 3060,31 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 35,973 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.05.2021 | 2058,132 | 93713,82 | 93071,39 | 91371,75 | 91873,71 |
| 23.06.2021 | 2094,105 | 96832,05 | 96182,2 | 94419,26 | 94934,02 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 8:10:30