

#8453#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Фрунзе 60-66, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7348
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261218
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	1,469	0,031	83,54	82,18	81,77	81,16	0,61	24	0	0	68,8	51,2	17,59	0,46	0,36	-
25.05.2023	1,469	0,038	81,47	80,06	79,75	79,07	0,68	24	0	0	68,7	50,7	17,99	0,46	0,36	-
26.05.2023	1,5	0,034	84,38	82,92	82,58	81,9	0,68	24	0	0	68,8	51,1	17,72	0,45	0,36	-
27.05.2023	1,531	0,044	90,94	89,4	89,01	88,28	0,73	24	0	0	68,3	51,5	16,79	0,45	0,36	-
28.05.2023	1,617	0,042	88,09	86,49	86,25	85,43	0,82	24	0	0	68,4	50,1	18,26	0,46	0,36	-
29.05.2023	1,514	0,04	80,9	79,39	79,19	78,41	0,78	24	0	0	68,8	50,2	18,6	0,46	0,36	-
30.05.2023	1,493	0,035	84,39	82,89	82,57	81,85	0,72	24	0	0	68,7	51,1	17,62	0,46	0,36	-
31.05.2023	1,491	0,037	88,07	86,61	86,21	85,49	0,72	24	0	0	68,7	51,8	16,85	0,46	0,36	-
01.06.2023	1,498	0,036	87,55	86,07	85,66	84,98	0,68	24	0	0	68,7	51,7	17,05	0,46	0,36	-
02.06.2023	1,44	-0,005	83,95	83,51	82,12	82,48	-0,36	24	0	0	68,7	51	17,74	0,46	0,36	-
03.06.2023	1,48	0,014	85,74	84,87	83,94	83,78	0,16	24	0	0	68,8	51,3	17,53	0,46	0,36	-
04.06.2023	1,531	0,039	89,53	88,08	87,67	86,94	0,73	24	0	0	68,6	51,5	17,04	0,46	0,36	-
05.06.2023	1,513	0,033	83,6	82,16	81,82	81,15	0,67	24	0	0	68,6	50,6	18,04	0,47	0,36	-
06.06.2023	1,444	0,036	85,63	84,24	83,81	83,16	0,65	24	0	0	69	52,1	16,81	0,46	0,36	-
07.06.2023	1,354	0,037	82,15	80,86	80,42	79,79	0,63	24	0	0	68,8	52,4	16,4	0,47	0,36	-
08.06.2023	1,366	0,032	79,38	78,1	77,67	77,09	0,58	24	0	0	68,8	51,5	17,25	0,46	0,36	-
09.06.2023	1,338	0,027	78,42	77,2	76,77	76,25	0,52	24	0	0	68,6	51,5	17,11	0,46	0,36	-
10.06.2023	1,354	0,034	84,58	83,33	82,8	82,24	0,56	24	0	0	68,4	52,4	15,97	0,47	0,36	-
11.06.2023	1,362	0,027	81,24	79,99	79,45	78,95	0,5	24	0	0	68,8	52	16,78	0,46	0,36	-
12.06.2023	1,38	0,032	83,28	82,01	81,49	80,97	0,52	24	0	0	68,4	51,8	16,58	0,46	0,36	-
13.06.2023	1,367	0,035	85,21	83,9	83,4	82,78	0,62	24	0	0	68,8	52,8	15,98	0,47	0,36	-
14.06.2023	1,319	0,034	83,04	81,81	81,27	80,71	0,56	24	0	0	68,5	52,6	15,88	0,46	0,36	-
15.06.2023	1,299	0,026	89,69	88,55	87,85	87,38	0,47	24	0	0	67,5	53	14,5	0,46	0,36	-
16.06.2023	1,295	0,024	80,63	79,51	78,92	78,49	0,43	24	0	0	68,6	52,5	16,14	0,46	0,36	-
17.06.2023	1,376	0,032	86,96	85,76	85,14	84,61	0,53	24	0	0	68,6	52,8	15,81	0,46	0,36	-
18.06.2023	1,376	0,028	86,5	85,26	84,65	84,15	0,5	24	0	0	68,5	52,6	15,91	0,46	0,36	-
19.06.2023	1,298	0,031	78,96	77,78	77,31	76,78	0,53	24	0	0	68,6	52,2	16,42	0,46	0,36	-
20.06.2023	1,282	0,025	96,25	95,17	94,29	93,86	0,43	24	0	0	67	53,6	13,33	0,47	0,36	-
21.06.2023	1,224	0,023	75,69	74,63	74,07	73,66	0,41	24	0	0	68,9	52,7	16,23	0,46	0,36	-
22.06.2023	1,183	0,021	80,6	79,57	78,92	78,51	0,41	23	1	1	67,5	52,8	14,72	0,47	0,36	-
23.06.2023	1,24	0,028	78	76,89	76,38	75,87	0,51	24	0	0	68,9	53	15,85	0,46	0,36	-
Итого:	43,403	0	2608,36	2569,19	2553,15	2536,17	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,403															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	948,028	35792,96	35322,26	34959,12	34982,75
23.06.2023	991,431	38401,32	37891,45	37512,27	37518,92

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 13:21:02