

#8441#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Фрунзе 60-66, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 7348  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261218  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	1,07	0	86,18	85,79	84,19	84,42	-0,23	24	0	0	71,8	59	12,83	0,46	0,36	-
25.07.2022	1,067	0,002	86,36	85,91	84,38	84,51	-0,13	24	0	0	72,1	59,3	12,72	0,46	0,36	-
26.07.2022	1,051	-0,002	101,18	100,81	98,89	99,1	-0,21	24	0	0	71	60,2	10,74	0,46	0,37	-
27.07.2022	1,017	0	92,69	92,32	90,59	90,76	-0,17	24	0	0	71,5	60,2	11,32	0,45	0,37	-
28.07.2022	1,095	0,003	97,01	96,55	94,79	94,93	-0,14	24	0	0	71,5	59,9	11,61	0,46	0,37	-
29.07.2022	1,127	0,003	87,51	87,01	85,5	85,62	-0,12	24	0	0	71,8	58,6	13,22	0,46	0,36	-
30.07.2022	1,09	0,004	91,44	90,91	89,32	89,41	-0,09	24	0	0	71,8	59,5	12,23	0,45	0,37	-
31.07.2022	1,111	0,005	98,83	98,3	96,59	96,65	-0,06	24	0	0	71,3	59,8	11,51	0,45	0,36	-
01.08.2022	1,098	0,006	90,96	90,37	88,86	88,91	-0,05	24	0	0	71,7	59,3	12,36	0,45	0,36	-
02.08.2022	1,055	0,001	86,29	85,83	84,29	84,44	-0,15	24	0	0	71,7	59,1	12,61	0,45	0,36	-
03.08.2022	1,073	0,005	93,9	93,35	91,78	91,81	-0,03	24	0	0	71,5	59,8	11,72	0,46	0,36	-
04.08.2022	0,976	-0,011	88,31	88,33	86,3	86,88	-0,58	24	0	0	71,4	59,7	11,71	0,46	0,37	-
05.08.2022	0,982	-0,005	84,86	84,71	82,91	83,32	-0,41	24	0	0	71,7	59,6	12,11	0,46	0,37	-
06.08.2022	1,006	0,003	89,14	88,73	87,11	87,24	-0,13	24	0	0	71,6	60	11,61	0,46	0,37	-
07.08.2022	1,081	0,004	91,9	91,33	89,77	89,81	-0,04	24	0	0	71,7	59,7	12,03	0,45	0,37	-
08.08.2022	1,065	0,003	90,65	90,12	88,55	88,63	-0,08	24	0	0	71,6	59,6	12,07	0,45	0,37	-
09.08.2022	1,099	0,008	95,88	95,25	93,66	93,67	-0,01	24	0	0	71,7	60	11,71	0,45	0,37	-
10.08.2022	1,088	0,008	99,74	99,12	97,46	97,44	0,02	24	0	0	71,5	60,4	11,12	0,45	0,37	-
11.08.2022	1,024	0,009	99,29	98,68	97,03	96,98	0,05	24	0	0	71,3	60,8	10,51	0,45	0,37	-
12.08.2022	1,012	0,008	96,22	95,62	94	93,97	0,03	24	0	0	71,6	60,8	10,72	0,45	0,37	-
13.08.2022	0,998	0,01	93,09	92,52	90,98	90,93	0,05	24	0	0	71,4	60,5	10,94	0,45	0,37	-
14.08.2022	0,985	0,008	94,5	93,94	92,37	92,34	0,03	24	0	0	71,4	60,8	10,63	0,45	0,37	-
15.08.2022	0,983	0,01	92,88	92,36	90,79	90,76	0,03	24	0	0	71,5	60,7	10,78	0,45	0,37	-
16.08.2022	0,971	0,005	89,5	88,96	87,46	87,45	0,01	24	0	0	71,5	60,4	11,05	0,45	0,37	-
17.08.2022	0,903	0,006	90,35	89,83	88,26	88,26	0	24	0	0	71,5	61,3	10,2	0,45	0,37	-
18.08.2022	0,845	0,008	84,81	84,33	82,88	82,87	0,01	24	0	0	71,6	61,4	10,19	0,45	0,37	-
19.08.2022	0,857	0,006	86,23	85,8	84,23	84,29	-0,06	24	0	0	71,7	61,5	10,21	0,46	0,37	-
20.08.2022	0,873	0,001	87,07	86,78	85,12	85,25	-0,13	24	0	0	71,4	61,1	10,32	0,46	0,37	-
21.08.2022	0,91	0,001	81,96	81,56	80,05	80,2	-0,15	24	0	0	71,7	60,2	11,47	0,45	0,37	-
22.08.2022	0,909	0,008	82,89	82,4	81,01	80,97	0,04	24	0	0	71,9	60,7	11,17	0,44	0,37	-
23.08.2022	0,918	0	85,48	85,22	83,53	83,78	-0,25	24	0	0	71,7	60,6	11,16	0,44	0,37	-
Итого:	31,339	0	2817,1	2802,74	2752,65	2755,6	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,339															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	3483,91	166621,2	161017,41	162561,44	158851,59
23.08.2022	3515,249	169438,3	163820,15	165314,09	161607,19

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.08.2022 8:56:02