

#8460#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Фрунзе 60-66, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7348
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261218
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,619	-0,185	222,41	224,96	216,91	219,88	-2,97	24	0	0	74,7	70,9	3,8	0,45	0,38	-
25.08.2021	0,494	-0,24	223,02	226,33	217,5	221,19	-3,69	24	0	0	74,7	71,2	3,45	0,45	0,38	-
26.08.2021	0,635	-0,168	220,88	223,16	215,43	218,13	-2,7	24	0	0	74,6	70,8	3,82	0,46	0,38	-
27.08.2021	0,873	-0,072	145,77	146,55	142,16	143,49	-1,33	24	0	0	74,5	67,7	6,75	0,45	0,38	-
28.08.2021	0,726	-0,071	217,21	218,13	211,79	213,16	-1,37	24	0	0	74,8	71	3,87	0,46	0,38	-
29.08.2021	0,959	-0,064	145,84	146,68	142,25	143,68	-1,43	24	0	0	74,2	66,8	7,37	0,46	0,38	-
30.08.2021	1,044	-0,059	74,62	75,46	72,81	74,29	-1,48	24	0	0	73,3	57,8	15,49	0,46	0,38	-
31.08.2021	1,05	-0,083	76,67	77,82	74,81	76,6	-1,79	24	0	0	73,5	58	15,42	0,46	0,38	-
01.09.2021	1,087	-0,019	77,56	77,51	75,68	76,26	-0,58	24	0	0	73,4	58,6	14,8	0,46	0,38	-
02.09.2021	1,159	-0,001	80,8	80,42	78,91	79,14	-0,23	24	0	0	73,2	58,3	14,85	0,46	0,38	-
03.09.2021	1,127	-0,032	80,34	80,61	78,41	79,32	-0,91	24	0	0	73,4	58,3	15,08	0,46	0,38	-
04.09.2021	1,228	-0,022	80,21	80,35	78,29	79,11	-0,82	24	0	0	73,6	57,3	16,27	0,46	0,38	-
05.09.2021	1,272	-0,023	83,91	83,99	81,89	82,7	-0,81	24	0	0	73,3	57,2	16,07	0,46	0,38	-
06.09.2021	1,151	-0,022	81,95	82,15	80,03	80,85	-0,82	24	0	0	73,2	58,3	14,96	0,45	0,38	-
07.09.2021	1,069	-0,03	87,61	87,93	85,59	86,5	-0,91	23	1	1	72	58,9	13,08	0,46	0,38	-
08.09.2021	1,132	-0,027	77,99	78,28	76,13	77,05	-0,92	24	0	0	73,7	58,1	15,58	0,46	0,38	-
09.09.2021	1,084	-0,029	79,75	80,05	77,86	78,78	-0,92	24	0	0	73	58,4	14,59	0,46	0,38	-
10.09.2021	1,07	-0,027	75,46	75,74	73,69	74,56	-0,87	24	0	0	73	57,8	15,18	0,46	0,37	-
11.09.2021	1,113	-0,025	81,04	81,23	79,09	79,94	-0,85	24	0	0	73,2	58,6	14,67	0,46	0,38	-
12.09.2021	1,178	-0,022	75,35	75,47	73,51	74,31	-0,8	24	0	0	73,4	56,8	16,6	0,47	0,38	-
13.09.2021	1,116	-0,014	79,12	79,16	77,23	77,88	-0,65	24	0	0	73,4	58,5	14,93	0,46	0,38	-
14.09.2021	1,105	-0,037	86,41	86,88	84,38	85,47	-1,09	24	0	0	72,5	58,6	13,84	0,47	0,38	-
15.09.2021	1,106	-0,027	77,59	77,91	75,73	76,67	-0,94	24	0	0	73,3	58	15,29	0,47	0,38	-
16.09.2021	1,102	-0,029	75,53	75,86	73,72	74,68	-0,96	24	0	0	73,4	57,7	15,69	0,47	0,38	-
17.09.2021	1,06	-0,035	72,11	72,56	70,41	71,44	-1,03	24	0	0	73,2	57,4	15,89	0,46	0,38	-
18.09.2021	1,212	-0,019	80,45	80,51	78,5	79,26	-0,76	24	0	0	73,4	57,4	15,97	0,46	0,38	-
19.09.2021	1,277	-0,014	82,25	82,16	80,27	80,91	-0,64	24	0	0	73,2	56,8	16,35	0,46	0,38	-
20.09.2021	1,265	-0,009	84,44	84,32	82,41	83,01	-0,6	24	0	0	73,5	57,7	15,76	0,45	0,38	-
21.09.2021	1,225	-0,016	85,15	85,15	83,1	83,81	-0,71	24	0	0	73,4	58,2	15,2	0,46	0,38	-
22.09.2021	1,186	-0,02	84,88	84,96	82,86	83,6	-0,74	24	0	0	73,2	58,4	14,83	0,45	0,38	-
23.09.2021	1,245	-0,017	84,44	84,45	82,44	83,16	-0,72	24	0	0	72,9	57,3	15,54	0,45	0,38	-
Итого:	32,969	0	3180,76	3196,74	3103,79	3138,83	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,969															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	2179,189	104777,83	102667,77	102211,55	101297,64
23.09.2021	2212,158	107958,59	105864,51	105315,34	104436,47

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:12:07