

#8440#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Фрунзе 60-66, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7348
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261218
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,935	-0,001	82,2	81,92	80,3	80,55	-0,25	24	0	0	71,5	59,7	11,83	0,44	0,37	-
25.08.2022	0,603	0,001	128,29	128,17	125,3	125,48	-0,18	24	0	0	72,4	67,5	4,85	0,44	0,36	-
26.08.2022	0,932	-0,001	73,1	72,91	71,46	71,77	-0,31	24	0	0	71,1	57,8	13,3	0,44	0,36	-
27.08.2022	0,804	-0,056	73,11	74,07	71,45	72,86	-1,41	24	0	0	71,2	58,8	12,41	0,43	0,36	-
28.08.2022	0,859	-0,058	68,23	69,25	66,7	68,18	-1,48	24	0	0	71,3	57,1	14,15	0,44	0,37	-
29.08.2022	0,878	-0,027	73,73	74,16	72,08	72,99	-0,91	24	0	0	70,9	58	12,91	0,44	0,37	-
30.08.2022	1,024	0,012	74,97	74,47	73,26	73,33	-0,07	24	0	0	71,4	57,4	14,04	0,44	0,37	-
31.08.2022	1,029	-0,001	79,38	79,11	77,6	77,88	-0,28	24	0	0	71,2	57,8	13,44	0,44	0,37	-
01.09.2022	1,096	0	81,06	80,73	79,22	79,49	-0,27	24	0	0	71,2	57,2	14,02	0,43	0,37	-
02.09.2022	1,03	-0,001	83,64	83,39	81,75	82,1	-0,35	24	0	0	70,6	57,7	12,85	0,43	0,37	-
03.09.2022	1,105	-0,013	84,34	84,4	82,45	83,09	-0,64	24	0	0	71	57,2	13,85	0,43	0,37	-
04.09.2022	1,179	0,001	84,03	83,67	82,15	82,42	-0,27	24	0	0	71,1	56,5	14,56	0,43	0,37	-
05.09.2022	1,151	0,001	80,54	80,04	78,69	78,83	-0,14	24	0	0	71,4	56,6	14,72	0,44	0,37	-
06.09.2022	1,21	0,001	82,31	81,76	80,41	80,55	-0,14	24	0	0	71,4	56,3	15,14	0,44	0,37	-
07.09.2022	1,149	0,001	82,71	82,2	80,83	80,98	-0,15	24	0	0	71,5	57,2	14,28	0,43	0,37	-
08.09.2022	1,171	0,001	81,91	81,45	80,03	80,25	-0,22	24	0	0	71,2	56,4	14,78	0,43	0,37	-
09.09.2022	1,212	0,001	85,4	84,91	83,48	83,64	-0,16	24	0	0	71,5	56,8	14,62	0,43	0,37	-
10.09.2022	1,268	0,007	85,9	85,26	83,96	84	-0,04	24	0	0	71,1	56	15,08	0,43	0,37	-
11.09.2022	1,315	0,012	85,99	85,19	84,05	83,94	0,11	24	0	0	71,3	55,8	15,54	0,43	0,37	-
12.09.2022	1,255	0,012	85,32	84,54	83,37	83,28	0,09	24	0	0	71,4	56,4	14,98	0,43	0,37	-
13.09.2022	1,26	0,012	86,32	85,51	84,37	84,24	0,13	24	0	0	71,4	56,5	14,85	0,43	0,37	-
14.09.2022	1,312	0,012	86,01	85,19	84,07	83,94	0,13	24	0	0	71,2	55,7	15,52	0,43	0,37	-
15.09.2022	1,266	0,011	86,24	85,4	84,23	84,1	0,13	24	0	0	71,5	56,6	14,95	0,43	0,37	-
16.09.2022	1,226	0,016	83,89	83,04	81,99	81,8	0,19	24	0	0	71,4	56,6	14,8	0,43	0,37	-
17.09.2022	1,323	0,017	87,95	87,03	85,96	85,75	0,21	24	0	0	71,2	55,9	15,26	0,43	0,37	-
18.09.2022	1,345	0,018	90,76	89,84	88,71	88,5	0,21	24	0	0	71,2	56,1	15,05	0,43	0,37	-
19.09.2022	1,288	0,02	87,36	86,44	85,38	85,15	0,23	24	0	0	71,3	56,3	14,92	0,43	0,37	-
20.09.2022	1,256	0,019	98,71	97,77	96,54	96,25	0,29	24	0	0	70,1	57,3	12,84	0,43	0,37	-
21.09.2022	1,251	0,018	83,65	82,74	81,73	81,5	0,23	24	0	0	71,5	56,4	15,16	0,43	0,37	-
22.09.2022	1,34	0,02	87,97	86,99	85,98	85,73	0,25	24	0	0	71,2	55,8	15,41	0,43	0,37	-
23.09.2022	1,318	0,016	87,98	87,03	85,96	85,71	0,25	24	0	0	71,4	56,3	15,16	0,43	0,37	-
Итого:	35,39	0	2623	2608,58	2563,46	2568,28	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,39															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	3515,249	169438,3	163820,15	165314,09	161607,19
23.09.2022	3550,639	172061,3	166428,73	167877,55	164175,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.09.2022 7:46:11