

#34783#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Фрунзе 60-66, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7348
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261218
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	1,224	0,025	66,95	65,84	65,45	64,99	0,46	24	0	0	69,9	51,6	18,35	0,45	0,37	-
25.08.2023	1,207	0,038	65,22	63,83	63,78	63,02	0,76	24	0	0	70	51,6	18,34	0,45	0,37	-
26.08.2023	1,227	0,068	65,15	63,21	63,75	62,45	1,3	24	0	0	69,6	51,4	18,18	0,46	0,37	-
27.08.2023	1,348	0,082	66,49	64,14	64,99	63,35	1,64	24	0	0	70,3	50,9	19,43	0,45	0,37	-
28.08.2023	1,335	0,07	78,39	76,36	76,72	75,35	1,37	24	0	0	68,9	52,5	16,44	0,45	0,37	-
29.08.2023	1,285	0,044	78,17	76,65	76,49	75,63	0,86	24	0	0	68,9	52,7	16,21	0,43	0,37	-
30.08.2023	1,248	0,017	96,17	95,25	94,24	93,97	0,27	24	0	0	66	53	13,07	0,45	0,38	-
31.08.2023	1,069	-0,034	111,43	111,62	109,05	109,83	-0,78	24	0	0	68,4	58,2	10,17	0,45	0,37	-
01.09.2023	1,376	-0,024	88,28	88,44	86,45	87,33	-0,88	24	0	0	67,9	51,5	16,45	0,45	0,37	-
02.09.2023	1,349	-0,018	83,58	83,52	81,79	82,47	-0,68	24	0	0	68,6	51,6	16,93	0,46	0,37	-
03.09.2023	1,387	-0,006	79	78,79	77,36	77,86	-0,5	24	0	0	68,6	50,4	18,25	0,45	0,38	-
04.09.2023	1,313	-0,008	85,82	85,63	84,02	84,53	-0,51	24	0	0	68,2	52,3	15,92	0,46	0,38	-
05.09.2023	1,329	-0,004	78,02	77,73	76,38	76,79	-0,41	24	0	0	68,5	50,8	17,68	0,46	0,38	-
06.09.2023	1,316	-0,006	80,95	80,7	79,19	79,65	-0,46	24	0	0	68,9	52	16,92	0,46	0,38	-
07.09.2023	1,241	-0,003	75,09	74,83	73,46	73,89	-0,43	24	0	0	69,1	51,8	17,25	0,46	0,38	-
08.09.2023	1,255	-0,005	78,56	78,29	76,82	77,27	-0,45	23	1	1	68,9	52,3	16,62	0,46	0,38	-
09.09.2023	1,331	-0,002	79,03	78,73	77,35	77,75	-0,4	24	0	0	68,9	51,4	17,45	0,46	0,38	-
10.09.2023	1,298	-0,001	74,42	74,13	72,81	73,21	-0,4	24	0	0	68,9	50,8	18,08	0,46	0,38	-
11.09.2023	1,224	-0,004	75,72	75,46	74,07	74,5	-0,43	24	0	0	69	52,2	16,8	0,46	0,38	-
12.09.2023	1,288	-0,002	74,87	74,56	73,23	73,62	-0,39	24	0	0	69,4	51,6	17,84	0,45	0,38	-
13.09.2023	1,265	-0,003	75,47	75,17	73,83	74,22	-0,39	24	0	0	69	51,6	17,41	0,45	0,38	-
14.09.2023	1,215	-0,006	79,81	79,72	78,15	78,7	-0,55	24	0	0	68,3	52,4	15,94	0,45	0,37	-
15.09.2023	1,263	-0,019	76,21	76,32	74,56	75,36	-0,8	24	0	0	68,7	51,3	17,47	0,45	0,37	-
16.09.2023	1,297	-0,011	76,46	76,45	74,81	75,45	-0,64	24	0	0	69,5	51,8	17,73	0,45	0,37	-
17.09.2023	1,425	-0,007	79,27	79,01	77,54	78,04	-0,5	24	0	0	69,3	50,6	18,71	0,45	0,37	-
18.09.2023	1,314	-0,004	74,34	74,13	72,73	73,21	-0,48	24	0	0	69,3	50,9	18,42	0,33	0,29	-
19.09.2023	0,95	-0,057	71,9	72,98	70,58	72,15	-1,57	24	0	0	63,2	48,6	14,57	0,46	0,38	-
20.09.2023	1,331	0,016	85,99	84,99	84,22	83,9	0,32	24	0	0	67,9	52,3	15,58	0,46	0,38	-
21.09.2023	1,346	0,016	78,76	77,67	77,05	76,65	0,4	24	0	0	69,2	52	17,21	0,46	0,38	-
22.09.2023	1,326	0,016	69,76	68,7	68,19	67,85	0,34	24	0	0	70,2	51	19,16	0,45	0,38	-
23.09.2023	1,442	0,079	74,41	72,06	72,76	71,19	1,57	24	0	0	69,5	50,8	18,73	0,45	0,37	-
Итого:	39,824	0	2423,69	2404,91	2371,82	2374,18	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,824															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1093,711	43981,7	41920,06	43003,57	41497,27
23.09.2023	1133,535	46405,39	44324,97	45375,39	43871,45

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 16:02:27