

#8449#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Фрунзе 60-66, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7348
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261218
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,252	-0,019	81,51	81,61	79,56	80,34	-0,78	24	0	0	73,4	57,1	16,25	0,45	0,38	-
25.09.2021	1,235	-0,023	83,91	83,99	81,91	82,71	-0,8	24	0	0	73,1	57,5	15,61	0,45	0,38	-
26.09.2021	1,257	-0,025	85,22	85,34	83,14	84,01	-0,87	24	0	0	73,1	57,4	15,71	0,45	0,38	-
27.09.2021	1,216	-0,026	82,92	83,12	80,96	81,86	-0,9	24	0	0	73,2	57,5	15,66	0,45	0,38	-
28.09.2021	1,272	-0,014	82,73	82,69	80,77	81,41	-0,64	24	0	0	73,5	57,3	16,19	0,46	0,37	-
29.09.2021	1,26	-0,01	82,94	82,85	80,96	81,58	-0,62	24	0	0	73,4	57,4	15,96	0,46	0,37	-
30.09.2021	2,058	-0,006	121,64	120,9	118,71	119,13	-0,42	24	0	0	73,4	55,9	17,52	0,5	0,4	-
Итого:	9,55	0	620,87	620,5	606,01	611,04	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,55															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	2212,158	107958,59	105864,51	105315,34	104436,47
30.09.2021	2221,708	108579,46	106485,01	105921,35	105047,51

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.10.2021 14:49:45