

#116528#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Дом – Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Великолукская 15-21, Калининград
Номер абонента 7395
Порядковый номер 7901
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16033439
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	6,282	0	169,072	0	0	166,27	0	0	24	0	57,4	49,2	0,34	0	-
25.01.2025	5,763	0	168,765	0	0	166,182	0	0	24	0	54,3	47	0,34	0	-
26.01.2025	5,171	0	170,917	0	0	168,57	0	0	24	0	54,6	47,5	0,34	0	-
27.01.2025	5,243	0	178,239	0	0	175,769	0	0	24	0	53,9	46,9	0,34	0	-
28.01.2025	5,011	0	172,12	0	0	169,792	0	0	24	0	52,3	45,6	0,34	0	-
29.01.2025	4,675	0	168,173	0	0	166,03	0	0	24	0	53,4	46,4	0,34	0	-
30.01.2025	4,889	0	168,081	0	0	165,843	0	0	24	0	53,4	46,4	0,34	0	-
31.01.2025	4,911	0	167,94	0	0	165,72	0	0	24	0	56,1	48,2	0,34	0	-
01.02.2025	5,51	0	168,245	0	0	165,778	0	0	24	0	58,8	50,1	0,34	0	-
02.02.2025	6,088	0	168,484	0	0	165,794	0	0	24	0	59,7	50,7	0,34	0	-
03.02.2025	6,286	0	168,577	0	0	165,802	0	0	24	0	60,4	51,3	0,34	0	-
04.02.2025	6,405	0	168,756	0	0	165,915	0	0	24	0	58,2	49,7	0,34	0	-
05.02.2025	5,946	0	168,663	0	0	166,019	0	0	24	0	59,3	50,4	0,34	0	-
06.02.2025	6,231	0	168,911	0	0	166,163	0	0	24	0	56	48,1	0,34	0	-
07.02.2025	5,574	0	168,581	0	0	166,131	0	0	24	0	58,2	49,5	0,34	0	-
08.02.2025	6,096	0	169,065	0	0	166,414	0	0	24	0	61,4	51,8	0,34	0	-
09.02.2025	6,744	0	169,325	0	0	166,394	0	0	24	0	63	52,9	0,34	0,01	-
10.02.2025	7,091	0	169,456	0	0	166,376	0	0	24	0	64,5	53,9	0,34	0,06	-
11.02.2025	7,42	0	169,415	0	0	166,193	0	0	24	0	64,3	53,8	0,34	0,01	-
12.02.2025	7,365	0	169,421	0	0	166,219	0	0	24	0	63,6	53,3	0,34	0,01	-
13.02.2025	7,222	0	169,423	0	0	166,277	0	0	24	0	63	52,8	0,35	0,01	-
14.02.2025	7,085	0	169,165	0	0	166,09	0	0	24	0	62,4	52,5	0,35	0	-
15.02.2025	6,959	0	169,155	0	0	166,128	0	0	24	0	63,1	53	0,34	0	-
16.02.2025	7,089	0	169,316	0	0	166,219	0	0	24	0	63,6	53,4	0,34	0,01	-
17.02.2025	7,143	0	169,548	0	0	166,413	0	0	24	0	62,1	52,3	0,37	0	-
18.02.2025	6,863	0	169,473	0	0	166,472	0	0	24	0	61,3	51,8	0,17	0	-
19.02.2025	6,655	0	169,216	0	0	166,266	0	0	24	0	60,6	51,2	0,24	0	-
20.02.2025	6,547	0	168,971	0	0	166,103	0	0	24	0	63	52,9	0,3	0	-
21.02.2025	7,091	0	169,292	0	0	166,214	0	0	24	0	61,8	52,1	0,13	0	-
22.02.2025	6,792	0	169,085	0	0	166,096	0	0	24	0	60,5	51,1	0,01	0	-
23.02.2025	6,498	0	168,8	0	0	165,926	0	0	24	0	59,7	50,7	0,06	0	-
Итого:	194,645	0	5251,65	0	0	5165,578	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,49														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	529,319	17455,54	0	0	17217,71	0	0	2913	0
23.02.2025	723,964	22707,191	0	0	22383,29	0	0	3657	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 12:42:54