

#8407#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2023 по 22.03.2023

Потребитель Дом – Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Великолукская 15-21, Калининград
Номер абонента 7395
Порядковый номер 7901
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16033439
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 23.02.2023 | 5,228 | 0 | 85,445 | 0 | 0 | 84,074 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,2 | 44,7 | 0,36 | 0,29 | -0,5 |
| 24.02.2023 | 5,459 | 0 | 85,246 | 0 | 0 | 83,824 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 44,9 | 0,36 | 0,29 | 3,1 |
| 25.02.2023 | 5,617 | 0 | 85,259 | 0 | 0 | 83,802 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 45,2 | 0,36 | 0,29 | 1,3 |
| 26.02.2023 | 5,759 | 0 | 85,31 | 0 | 0 | 83,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 43,7 | 0,36 | 0,29 | 0,3 |
| 27.02.2023 | 5,238 | 0 | 85,524 | 0 | 0 | 84,165 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59 | 43,9 | 0,36 | 0,29 | -1,2 |
| 28.02.2023 | 5,328 | 0 | 85,555 | 0 | 0 | 84,178 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 43,4 | 0,36 | 0,29 | -1,2 |
| 01.03.2023 | 5,17 | 0 | 85,439 | 0 | 0 | 84,103 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,8 | 42,8 | 0,36 | 0,29 | 3,1 |
| 02.03.2023 | 4,962 | 0 | 85,42 | 0 | 0 | 84,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 44,4 | 0,36 | 0,29 | 1,9 |
| 03.03.2023 | 5,587 | 0 | 85,354 | 0 | 0 | 83,922 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | 44,8 | 0,36 | 0,29 | 3,6 |
| 04.03.2023 | 5,693 | 0 | 85,326 | 0 | 0 | 83,862 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 45 | 0,36 | 0,29 | 1,8 |
| 05.03.2023 | 5,737 | 0 | 85,277 | 0 | 0 | 83,802 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,1 | 44,5 | 0,36 | 0,29 | -0,5 |
| 06.03.2023 | 5,481 | 0 | 85,18 | 0 | 0 | 83,757 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 45,2 | 0,36 | 0,29 | -0,9 |
| 07.03.2023 | 5,829 | 0 | 85,139 | 0 | 0 | 83,647 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 43,7 | 0,36 | 0,29 | -1,6 |
| 08.03.2023 | 5,319 | 0 | 85,114 | 0 | 0 | 83,753 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 44,9 | 0,36 | 0,29 | -0,2 |
| 09.03.2023 | 5,799 | 0 | 85,113 | 0 | 0 | 83,633 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 45 | 0,36 | 0,29 | -3,2 |
| 10.03.2023 | 5,789 | 0 | 85,12 | 0 | 0 | 83,641 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 44,6 | 0,36 | 0,29 | -2,6 |
| 11.03.2023 | 5,647 | 0 | 85,044 | 0 | 0 | 83,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,7 | 41,2 | 0,36 | 0,29 | -1 |
| 12.03.2023 | 4,381 | 0 | 84,999 | 0 | 0 | 83,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,6 | 40,4 | 0,36 | 0,29 | -0,3 |
| 13.03.2023 | 4,292 | 0 | 85,03 | 0 | 0 | 83,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 43,1 | 0,36 | 0,29 | 0 |
| 14.03.2023 | 4,984 | 0 | 81,677 | 0 | 0 | 80,414 | 0 | 0 | 23 | 1 | 58 | 43,2 | 0,36 | 0,29 | 8,8 |
| 15.03.2023 | 5,179 | 0 | 85,164 | 0 | 0 | 83,839 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 41,5 | 0,36 | 0,29 | 4,4 |
| 16.03.2023 | 4,583 | 0 | 85,011 | 0 | 0 | 83,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,2 | 39,8 | 0,36 | 0,29 | 1,8 |
| 17.03.2023 | 3,999 | 0 | 84,829 | 0 | 0 | 83,792 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49 | 38,9 | 0,36 | 0,29 | 2,2 |
| 18.03.2023 | 3,57 | 0 | 84,869 | 0 | 0 | 83,919 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,2 | 40,4 | 0,36 | 0,29 | 6,6 |
| 19.03.2023 | 4,146 | 0 | 84,886 | 0 | 0 | 83,812 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,3 | 41,5 | 0,36 | 0,29 | 8,8 |
| 20.03.2023 | 4,477 | 0 | 84,934 | 0 | 0 | 83,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,9 | 38,8 | 0,36 | 0,29 | - |
| 21.03.2023 | 3,534 | 0 | 85,069 | 0 | 0 | 84,126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,5 | 38,5 | 0,36 | 0,29 | - |
| 22.03.2023 | 3,491 | 0 | 84,283 | 0 | 0 | 83,359 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,1 | 39,4 | 0,36 | 0,29 | - |
| Итого: | 140,278 | 0 | 2380,616 | 0 | 0 | 2344,374 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 33,505 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 22.02.2023 | 2577,204 | 57432,767 | 0 | 0 | 56646,026 | 0 | 0 | 20798 | 576 |
| 22.03.2023 | 2717,481 | 59813,381 | 0 | 0 | 58990,396 | 0 | 0 | 21469 | 577 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.03.2023 11:49:03