

#34781#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дом – Сервис, ООО, УК

Великолукская 15-21, Калининград

7395

7901

ТВ7 (АССII)

16033439

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 12.10.2023 | 1,742   | 0         | 43,355  | 0       | 0       | 42,889  | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,7   | 38,7   | 0,36    | 0,29    | -           |
| 13.10.2023 | 3,379   | 0         | 90,04   | 0       | 0       | 89,09   | 0      | 0      | 24       | 0       | 48,3   | 39,2   | 0,36    | 0,3     | -           |
| 14.10.2023 | 3,375   | 0         | 89,54   | 0       | 0       | 88,567  | 0      | 0      | 24       | 0       | 50,4   | 40,3   | 0,38    | 0,31    | -           |
| 15.10.2023 | 3,707   | 0         | 89,334  | 0       | 0       | 88,277  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,2   | 41,8   | 0,4     | 0,33    | -           |
| 16.10.2023 | 4,174   | 0         | 88,393  | 0       | 0       | 87,228  | 0      | 0      | 24       | 0       | 48,8   | 39,3   | 0,36    | 0,3     | -           |
| 17.10.2023 | 3,433   | 0         | 87,374  | 0       | 0       | 86,407  | 0      | 0      | 24       | 0       | 50,4   | 40,1   | 0,38    | 0,32    | -           |
| 18.10.2023 | 3,72    | 0         | 87,346  | 0       | 0       | 86,314  | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,9   | 42,7   | 0,36    | 0,3     | -           |
| 19.10.2023 | 4,384   | 0         | 87,22   | 0       | 0       | 85,999  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,3   | 42,7   | 0,35    | 0,29    | -           |
| 20.10.2023 | 4,422   | 0         | 84,91   | 0       | 0       | 83,704  | 0      | 0      | 24       | 0       | 50,4   | 40     | 0,35    | 0,29    | -           |
| 21.10.2023 | 3,606   | 0         | 83,93   | 0       | 0       | 82,938  | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,9   | 38,6   | 0,35    | 0,29    | -           |
| 22.10.2023 | 3,2     | 0         | 83,574  | 0       | 0       | 82,685  | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,4   | 39,3   | 0,38    | 0,32    | -           |
| 23.10.2023 | 3,468   | 0         | 83,23   | 0       | 0       | 82,285  | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,7   | 39,6   | 0,38    | 0,32    | -           |
| Итого:     | 42,61   | 0         | 998,246 | 0       | 0       | 986,383 | 0      | 0      | 288      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 10,177  |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч288

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 11.10.2023 | 2832,924 | 62123,705 | 0      | 0      | 61270,494 | 0     | 0     | 26339   | 579    |
| 23.10.2023 | 2875,533 | 63121,95  | 0      | 0      | 62256,878 | 0     | 0     | 26627   | 579    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2023 7:31:51