

#121133#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель ЖЭУ №13, ООО, УК
Адрес потребителя Шиллера 24-28, Калининград
Номер абонента 7154
Порядковый номер 8755
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 19086648
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	6,859	0	60,87	0	0	59,407	0	0	24	0	73,3	45,8	0,27	0,22	-
25.02.2025	6,963	0	66,768	0	0	65,253	0	0	24	0	71,1	45,6	0,26	0,22	-
26.02.2025	6,406	0	59,897	0	0	58,538	0	0	24	0	71	44,9	0,28	0,23	-
27.02.2025	6,133	0	60,75	0	0	59,434	0	0	24	0	69,3	44,7	0,28	0,23	-
28.02.2025	6,77	0	67,534	0	0	66,041	0	0	24	0	69,9	45,4	0,27	0,22	-
01.03.2025	7,027	0	65,995	0	0	64,455	0	0	24	0	72,1	46,1	0,27	0,23	-
02.03.2025	6,603	0	58,818	0	0	57,447	0	0	24	0	72,1	44,6	0,28	0,23	-
03.03.2025	6,168	0	57,586	0	0	56,311	0	0	24	0	70,1	43,9	0,27	0,22	-
04.03.2025	5,843	0	54,888	0	0	53,687	0	0	24	0	69,6	43,6	0,27	0,22	-
05.03.2025	5,469	0	51,217	0	0	50,118	0	0	24	0	68,9	42,8	0,28	0,22	-
06.03.2025	5,176	0	47,13	0	0	46,114	0	0	24	0	69	42,2	0,28	0,22	-
07.03.2025	5,283	0	50,031	0	0	48,953	0	0	24	0	69,1	43,3	0,28	0,22	-
08.03.2025	5,245	0	50,691	0	0	49,61	0	0	24	0	68,5	43,3	0,28	0,22	-
09.03.2025	5,133	0	48,472	0	0	47,443	0	0	24	0	68,5	42,7	0,28	0,22	-
10.03.2025	4,503	0	40,544	0	0	39,677	0	0	24	0	68,8	41,7	0,29	0,22	-
11.03.2025	5,834	0	55,978	0	0	54,761	0	0	24	0	69,3	43,8	0,27	0,22	-
12.03.2025	5,796	0	55,039	0	0	53,827	0	0	24	0	69,8	44,1	0,28	0,22	-
13.03.2025	6,517	0	59,535	0	0	58,158	0	0	24	0	71,8	45	0,27	0,22	-
14.03.2025	6,732	0	59,037	0	0	57,608	0	0	24	0	73,7	45,8	0,27	0,22	-
15.03.2025	7,092	0	63,165	0	0	61,617	0	0	24	0	74,2	46,7	0,27	0,22	-
16.03.2025	7,157	0	61,792	0	0	60,269	0	0	24	0	74,4	46	0,27	0,22	-
17.03.2025	7,588	0	67,236	0	0	65,552	0	0	24	0	75	47,4	0,27	0,22	-
18.03.2025	6,685	0	58,665	0	0	57,256	0	0	24	0	73,3	45,5	0,27	0,22	-
19.03.2025	6,473	0	59,839	0	0	58,477	0	0	24	0	71,1	44,7	0,27	0,22	-
20.03.2025	5,982	0	59,199	0	0	57,883	0	0	24	0	70,2	45,5	0,27	0,22	-
21.03.2025	5,852	0	59,041	0	0	57,787	0	0	24	0	68,4	44,2	0,28	0,22	-
22.03.2025	5,633	0	55,014	0	0	53,804	0	0	24	0	69,7	44,7	0,28	0,22	-
23.03.2025	5,49	0	53,871	0	0	52,726	0	0	24	0	68,6	43,7	0,28	0,22	-
Итого:	172,412	0	1608,602	0	0	1572,213	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,18														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	2250,268	21611,914	0	0	21098,177	0	0	11670	386
23.03.2025	2422,68	23220,516	0	0	22670,391	0	0	12342	386

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 16:58:30